

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل ۱: اهداف و دامنه کاربرد
۴	فصل ۲: تعاریف
۷	فصل ۳: اجزا و تجهیزات سیستم زمین
۷	۳-۱- خاک
۷	۳-۱-۱- تاثیر نوع خاک بر مقاومت ویژه آن
۸	۳-۱-۲- عوامل موثر بر مقاومت ویژه خاک
۱۰	۳-۱-۳- انواع لایه های خاک (همگن و ناهمگن)
۱۱	۳-۲- الکتروود زمین
۱۲	۳-۲-۱- الکتروودهای قائم
۱۴	۳-۲-۲- الکتروودهای افقی
۱۴	۳-۲-۳- الکتروودهای صفحه‌ای
۱۴	۳-۲-۴- الکتروود مدفون در بتن (یوفر)
۱۵	۳-۲-۵- الکتروودهای موجود یا طبیعی
۱۵	۳-۲-۶- ملاحظات مربوط به انتخاب جنس و سطح مقطع الکتروودهای زمین
۱۶	۳-۲-۷- ملاحظات مربوط به محل نصب الکتروودها
۱۶	۳-۳- هادی اتصال زمین
۱۸	۳-۳-۱- مشخصات فنی هادی اتصال زمین
۱۸	۳-۳-۲- استحکام هادی اتصال به زمین در برابر نیروهای مکانیکی و عوامل خوردگی
۱۹	۳-۳-۳- انتخاب سطح مقطع هادی اتصال زمین با توجه به تحمل جریان خطا



- ۳-۳-۴- هادی همبندی حفاظتی برای اتصال به ترمینال اصلی اتصال زمین ۱۹
- ۳-۴-۴- اتصالات سیستم زمین ۲۰
- ۳-۴-۱- اتصالات جوشی اگزوترمیک ۲۰
- ۳-۴-۲- کلمپ اتصال زمین ۲۱
- ۳-۴-۳- کابلشو ۲۲
- ۳-۴-۴- نکات کاربردی اتصال هادی‌ها ۲۳
- ۳-۵- خوردگی در سیستم زمین ۲۳
- ۳-۵-۱- خوردگی عمومی ۲۴
- ۳-۵-۲- خوردگی گالوانیکی ۲۵
- ۳-۵-۳- خوردگی پیل غلظتی ۲۵
- ۳-۵-۴- خوردگی ناشی از جریان سرگردان ۲۵
- ۳-۵-۵- ملاحظات جهت کاهش میزان خوردگی ۲۶
- ۳-۶- مواد بهبود دهنده ۲۸
- ۳-۶-۱- الزامات مواد بهبود دهنده استاندارد ۲۹
- ۳-۶-۲- نحوه گزارشدهی آزمایش ۳۰
- فصل ۴: اصول کلی و طراحی سیستم زمین ۳۴
- ۴-۱- نقاطی از شبکه که باید زمین شوند ۳۴
- ۴-۱-۱- محل اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار ضعیف ۳۴
- ۴-۱-۲- محل اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار متوسط ۴۰
- ۴-۲- ملاحظات سیستم زمین پست‌های زمینی ۴۹
- ۴-۲-۱- پست زمینی ساختمانی ۴۹
- ۴-۲-۲- پست کمپکت فلزی ۵۵
- ۴-۲-۳- پست پدمانند ۵۶
- ۴-۳- ملاحظات سیستم زمین پست‌های هوایی ۵۶

۵۷.....	۴-۴-۴- نحوه ارتباط سیستم زمین سمت فشار متوسط و فشار ضعیف
۵۷.....	۴-۴-۱- استفاده از یک الکتروود زمین مشترک LV/MV
۵۷.....	۴-۴-۲- استفاده از دو الکتروود مجزای MV و LV
۵۸.....	۴-۵- مقدار مقاومت سیستم زمین فشار ضعیف
۶۰.....	۴-۶- سیستم زمین مشترکین
۶۱.....	۴-۶-۱- سیستم زمین مشترک با تغذیه از فشار متوسط
۶۲.....	۴-۶-۲- سیستم زمین مشترک با تغذیه از فشار ضعیف
۶۶.....	۴-۶-۳- معیار پذیرش سیستم زمین مشترکین
۶۷.....	۴-۶-۴- سیستم زمین مشترکین خاص
۷۰.....	۴-۷- طراحی سیستم زمین
۷۲.....	۴-۷-۱- گام‌های طراحی
۷۸.....	۴-۷-۲- محاسبه ظرفیت جریانی الکتروودهای زمین با توجه به تحمل خاک
۷۹.....	۴-۷-۳- راهکارهای کنترل پتانسیل تماس
۸۳.....	فصل ۵: روش اجرای سیستم زمین
۸۳.....	۵-۱- فرایند کلی
۸۵.....	۵-۲- انتخاب روش اجرای سیستم زمین
۸۷.....	۵-۳- تیپ‌های اجرا
۸۷.....	۵-۳-۱- تیپ‌های اجرای الکتروودهای قائم
۹۴.....	۵-۳-۲- تیپ‌های اجرای الکتروود افقی
۹۵.....	۵-۳-۳- تیپ‌های اجرای الکتروود صفحه‌ای
۹۶.....	۵-۴- چیدمان (آرایش) الکتروودها
۹۶.....	۵-۴-۱- الکتروودهای میله‌ای پیاپی خطی
۹۹.....	۵-۴-۲- الکتروودهای میله‌ای پیاپی غیر مستقیم
۱۰۴.....	فصل ۶: تست، تحویل و بازرسی سیستم زمین

- ۱-۶- تست و تحویل سیستم‌های زمین اجرا شده ۱۰۴
- ۱-۱-۶- بررسی اتصالات و همبندی‌ها ۱۰۴
- ۲-۱-۶- اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکتریکی الکترودها ۱۰۶
- ۲-۶- بازرسی و نگهداری سیستم زمین احداث شده ۱۰۷
- ۱-۲-۶- بازرسی چشمی ۱۰۷
- ۲-۲-۶- اندازه‌گیری‌های دوره‌ای ۱۰۸
- ۳-۲-۶- دوره زمانی بازرسی‌ها ۱۱۳
- ۴-۲-۶- اقدامات اصلاحی پس از بازرسی‌ها ۱۱۳
- ۳-۶- ایمنی در بازرسی‌ها ۱۱۴
- ۴-۶- فرم‌های بازرسی سیستم زمین ۱۱۵
- ۵-۶- اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین در مناطق شهری ۱۱۹

فهرست شکلها

صفحه	عنوان
شکل ۳-۱-.....[۲]	تأثیر میزان رطوبت، دما و نمک بر مقاومت ویژه
شکل ۳-۲-.....[۵]	منحنی تغییرات مقاومت ویژه بر حسب فاصله الکترودهای تست
شکل ۳-۳-.....[۱۵]	چیدمان هادیهای حفاظتی و اتصال زمین
شکل ۳-۴-.....	تجهیزات مورد استفاده برای انجام جوش اگزوترمیک
شکل ۴-۱-.....[۱]	اتصال زمین در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی
شکل ۴-۲-.....	اتصال زمین سمت فشار ضعیف و فشار متوسط پست هوایی
شکل ۴-۳-.....	اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار ضعیف عمومی
شکل ۴-۴-.....	نحوه اتصال نول و زمین در محل اتصال مشترکین به شبکه فشار ضعیف
شکل ۴-۵-.....	نحوه اتصال صحیح نول و زمین در تابلو کنتوری مشترکین
شکل ۴-۶-.....	سیستم توزیع زمین TN-C-S در تغذیه چراغ‌های روشنایی معابر و نحوه اتصال کلید RCD
شکل ۴-۷-.....	نحوه اتصال زمین سر کابل فشار متوسط روی پایه
شکل ۴-۸-.....	نحوه زمین کردن تجهیزات قطع کننده فشار متوسط هوایی دارای تابلو کنترل در ارتفاع بالا
شکل ۴-۹-.....	نحوه زمین کردن تجهیزات قطع کننده فشار متوسط هوایی دارای تابلو کنترل در ارتفاع پایین
شکل ۴-۱۰-.....	همبندی قسمت‌های فلزی در تجهیزات قطع کننده هوایی بدون سیستم زمین
شکل ۴-۱۱-.....	سیستم زمین تجهیز قطع کننده هوایی به همراه سرخط کابل زمینی
شکل ۴-۱۲-.....	سیستم زمین تجهیزات قطع کننده هوایی با قابلیت قطع و وصل با اهرم مکانیکی از پایین پایه
شکل ۴-۱۳-.....	نمونه‌ای از همبندی در پست زمینی در حالتی که بدنه تابلو LV به سیستم زمین MV متصل شده است
شکل ۴-۱۴-.....	جزئیات اجرایی همبندی در فونداسیون ساختمان پست
شکل ۴-۱۵-.....	اتصالات مورد تایید استاندارد IEC62305-3 برای اتصال میلگرد همبندی و میلگردهای سازه
شکل ۴-۱۶-.....	ایجاد پایانه اتصال زمین برای میلگرد همبندی در دیواره ستون پست زمینی
شکل ۴-۱۷-.....	مش تعبیه شده در بتن برای کنترل پتانسیل تماس در پست‌های زمینی
شکل ۴-۱۸-.....	دسته‌بندی مشترکین از نظر سیستم اتصال زمین
شکل ۴-۱۹-.....	طرحواره همبندی در پست ولتاژ اولیه
شکل ۴-۲۰-.....	نحوه تفکیک PEN به دو شینه نول و PE
شکل ۴-۲۱-.....	طرحواره اتصال زمین در تغذیه هوایی مشترکین
شکل ۴-۲۲-.....	طرحواره اتصال زمین در تغذیه زمینی مشترکین



- شکل ۴-۲۳- فلوچارت روش طراحی سیستم زمین حفاظتی ۷۱
- شکل ۴-۲۴- پتانسیل تماس مجاز ۷۳
- شکل ۴-۲۵- پتانسیل گام مجاز ۷۴
- شکل ۴-۲۶- نمونه‌ای کاتوره‌های درصد پتانسیل تماس درون و اطراف سیستم زمین مربوط به یک پست هوایی ۷۵
- شکل ۵-۱- فلوچارت اجرای سیستم زمین ۸۳
- شکل ۵-۲- میله پیشرو ۸۸
- شکل ۵-۳- الف) قطعه مخصوص کوپلینگ دو میله، ب) میله توسعه دهنده ۸۸
- شکل ۵-۴- مبدل سر چکش به میله کوب ۸۸
- شکل ۵-۵- شکل‌های مجاز اجرای الکترودهای میله‌ای ۹۰
- شکل ۵-۶- نحوه اجرای الکترودهای قائم با استفاده از ماشین آلات حفاری ۹۱
- شکل ۵-۷- انواع ماشین آلات حفاری ۹۲
- شکل ۵-۸- روش اجرای اتصال زمین قائم به روش حفر چاه دستی ۹۳
- شکل ۵-۹- نحوه اجرای الکترودهای افقی ۹۵
- شکل ۵-۱۰- نحوه اجرای الکترودهای صفحه‌ای ۹۶
- شکل ۵-۱۱- آرایش اجرای پیاپی الکترودهای میله‌ای ۹۷
- شکل ۵-۱۲- نمونه‌ای از اجرای الکترودهای پیاپی برای حداقل نمودن الکترودهای از دست رفته ۹۷
- شکل ۶-۱- فرآیند تحویل و تحول سیستم زمین اجرا شده ۱۰۵
- شکل ۶-۲- روش تزریق جریان کلمپی ۱۰۹
- شکل ۶-۳- اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین به روش تزریق جریان کلمپی ۱۱۰
- شکل ۶-۴- اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین فشارم توسط در پست توزیع با استفاده از روش دو نقطه‌ای [۳] ۱۱۱

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۷.....	جدول ۱-۳-مقاومت ویژه زمین‌های مختلف (اهم متر) [۱]
۱۹.....	جدول ۲-۳-حداقل سطح مقطع هادی زمین مدفون در خاک [۱۵]
۲۲.....	جدول ۳-۳-انواع کلمپ‌های پیچ و مهره‌ای بکار رفته در سیستم زمین [۱۶]
۲۴.....	جدول ۴-۳-مقاومت در برابر خوردگی برخی از الکترودها باتوجه به برخی پارامترهای خاک [۱]
۲۷.....	جدول ۵-۳-تناسب مواد برای همبندی [۷و۱]
۳۸.....	جدول ۱-۴-نوع سیستم توزیع نیرو مربوط به شبکه‌های روشنایی معابر
۵۱.....	جدول ۲-۴-مزایا و معایب روش‌های زمین کردن بدنه تابلو توزیع LV
۷۳.....	جدول ۴-۴-مقاومت مخصوص پوشش‌های سطحی از نوع بتن و آسفالت
۸۶.....	جدول ۱-۵-مزایا و معایب روش‌های مختلف اجرای سیستم زمین
۸۷.....	جدول ۲-۵-ضرایب فصلی الکترودهای افقی و عمودی برای خاک‌های خشک و مرطوب [۲]
۹۷.....	جدول ۳-۵-میزان مقاومت معادل الکترودهای پیاپی برحسب اهم با فاصله ۳ متر
۹۸.....	جدول ۴-۵-میزان مقاومت معادل الکترودهای پیاپی برحسب اهم با فاصله ۶ متر

فهرست

شکل

جدول

۱

۲

۳

۴

۵

۶

فصل ۱: اهداف و دامنه کاربرد

۱-۱- مقدمه

گسترش و نفوذ روزافزون انرژی الکتریکی در ابعاد مختلف زندگی بشری بر کسی پوشیده نیست. در کنار مزایای مذکور جریان الکتریکی دارای خطراتی برای تجهیزات، انسانها و سایر موجودات زنده می باشد. پدیده‌های گذرا و ناخواسته مانند صاعقه، اتصال کوتاه و ... باعث ایجاد خطا و اختلال در عملکرد عادی شبکه قدرت می‌شوند. عبور جریانهای زیاد خطا ناشی از این پدیده‌ها از تجهیزات می تواند باعث آسیب دیدگی آنها گردد. ضمن اینکه عبور جریان کوچکی از بدن انسان و سایر موجودات زنده باعث ایجاد شوک و نهایتاً منجر به مرگ خواهد شد. یک سیستم زمین خوب می‌تواند از شبکه برق، تجهیزات مشترکین و جان موجودات زنده در برابر این نوع خطاها محافظت کند. با توجه به نقش سیستم زمین و همبندی در حفاظت جان افراد و افزایش طول عمر تجهیزات، احداث سیستم‌های اتصال به زمین کارآمد و اقتصادی، همواره یکی از چالش‌های صنعت برق بوده است.

با توجه به اینکه طراحی و اجرای سیستم زمین در شبکه‌های توزیع بعضاً توسط افراد غیر متخصص صورت گرفته لذا کمتر به پارامترهای مهم و موثر در طراحی و اجرای آن توجه گردیده‌است. این مسئله باعث شده که نیاز به دستورالعملی جامع و کامل در خصوص طراحی، اجرا و نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای سیستم زمین شبکه‌های توزیع بیش از پیش احساس گردد.

۱-۲- اهداف

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد ایمنی برای افراد و سایر موجودات زنده از برق گرفتگی و حفاظت از تجهیزات در شبکه های توزیع برق در برابر آثار اختلاف پتانسیل الکتریکی تا جاییکه مربوط به سیستم اتصال زمین است در هنگام نصب، بهره برداری و عملیات سرویس و تعمیرات شبکه توزیع برق می باشد. ساماندهی و یکسان سازی فرایند طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا و بازرسی‌های دوره‌ای پس از اجرای سیستم زمین در سطح شبکه‌های توزیع یکی دیگر از اهداف اساسی این دستورالعمل می‌باشد.

۱-۳- دامنه کاربرد

این دستورالعمل شامل مقررات و روش‌های متداول مبتنی بر آخرین استانداردهای بین‌المللی برای ایجاد سیستم اتصال زمین در تأسیسات شبکه توزیع نیرو شامل شبکه‌های فشار متوسط تغذیه پست‌های برق، تأسیسات و تجهیزات پست‌های برق، شبکه‌های فشار ضعیف توزیع اعم از برق رسانی به مشترکین و روشنایی معابر، تامین ایمنی در بهره‌برداری، نگهداری و انجام عملیات بر روی خطوط، تجهیزات و تأسیسات شبکه توزیع نیروی برق می‌باشد.

برای بسیاری از موارد نقطه یا محل یا محدوده‌ای که باید زمین شود ذکر شده است لکن برای بعضی موارد دیگر، محل و نحوه اتصال به زمین باید طبق استانداردها و یا مقررات اختصاصی مربوط به آن موارد انجام شود. رعایت این دستورالعمل از طرف کلیه شرکت‌های توزیع، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران شرکتهای توزیع که خدمات برق‌رسانی به مشترکین برق را به عهده دارند الزامی می‌باشد.

مقررات مربوط به تأسیسات الکتریکی ساختمانها که در اصل، ادامه طبیعی سیستمهای موردنظر این دستورالعمل بوده و لازم است هماهنگی کامل بین آنها و مفاد این دستورالعمل وجود داشته باشد، تابع مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان خواهد بود.

مراجع این دستورالعمل مبتنی بر آخرین مقررات و استانداردهای بین‌المللی اشاره شده در پیوست می‌باشد. مادامیکه ویرایش‌های جدیدی از مقررات با استانداردها به تصویب نرسیده و جانشین این دستورالعمل نشده باشد، رعایت آنها برای تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق تابعه وزارت نیرو الزامی می‌باشد.

تأسیساتی که قبل از تدوین این دستورالعمل اجرا شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج بوده ولی به منظور تطبیق با این مقررات در زمان بهینه‌سازی تجهیزات بتدریج تغییرات لازم باید در آنها صورت پذیرد. در مورد تأسیساتی که با استاندارد معتبر دیگری مطابقت دارند، انجام تغییرات برای تطبیق با این دستورالعمل لازم نخواهد بود مگر آنکه ناظر عالیه مقررات به دلایل ارتقاء ایمنی دستور تطبیق با دستورالعمل جدید را صادر کند.

۱-۴- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق کشور می‌باشد.

۱-۵- مسئولیت نظارت و اجرا

مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق بوده و نظارت عالیه بر حسن اجرای آن برعهده معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر می باشد

[فهرست](#)[شکل](#)[جدول](#)[۱](#)[۲](#)[۳](#)[۴](#)[۵](#)[۶](#)

فصل ۲: تعاریف

از منطقه نفوذ چیدمان زمین مربوطه می‌باشد (BS50522).

زمین محلی^۳: بخشی از زمین که در تماس الکتریکی با الکتروود زمین است و پتانسیل الکتریکی آن لزوماً برابر با صفر نیست (BS50522).

پتانسیل زمین^۴: پتانسیل الکتریکی زمین اطراف یک الکتروود نسبت به جرم کلی زمین که در اثر عبور جریان از الکتروود به زمین، بر روی سطح زمین یا داخل آن ایجاد می‌شود (BS7430).

الکتروود زمین^۵: بخش هادی که ممکن است در یک محیط رسانای خاص به عنوان مثال بتن در تماس الکتریکی با زمین تعبیه شده باشد (BS50522).

هادی بیگانه^۶: قسمت رسانایی است که جزء تاسیسات الکتریکی نمی‌باشد ولی قادر است پتانسیلی را که معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد و در اثر بروز اتصالی برقرار گردد. (BS50522).

قسمت فلزی در دسترس^۷ (بدنه هادی): قسمت رسانای تجهیزات الکتریکی که در معرض تماس

سیستم زمین^۱: مجموعه‌ای از اتصالات و تجهیزات که برای زمین کردن یک تجهیز یا سیستم به صورت جداگانه یا مشترک مورد نیاز است (BS7430).

انواع سیستم زمین

سیستم زمین الکتریکی: به زمین وصل کردن نقطه نول حقیقی یا مصنوعی شبکه های برق که جزئی از مدار الکتریکی می‌باشند، مانند زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچی ترانسفورماتور (نقطه نول حقیقی) و یا ترانسفورماتورهای با سیم پیچی مثلث که از طریق بوبین نوترال (نقطه نول مصنوعی) زمین شود.

سیستم زمین حفاظتی: زمین کردن نقطه یا نقاطی در یک سیستم یا تاسیسات یا تجهیزات برای اهداف ایمنی (IEC60050). این بخشها در ارتباط مستقیم با مدار الکتریکی قرار ندارند و در حالت عادی باید بی برق می باشند.

زمین دور^۲ (مرجع): بخشی از زمینی که به عنوان رسانا در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل الکتریکی آن به طور معمول صفر در نظر گرفته می‌شود و خارج

^۱Earth Electrode

^۲Extraneous-conductive-part

^۳Exposed-conductive-part

^۱Erthing System

^۲Remot Earth

^۳Local Earth

^۴Earth Potential

ترمینال زمین^۲: ترمینال ارائه شده روی تجهیزات یا دستگاه که برای اتصال الکتریکی با چیدمان زمین در نظر گرفته می‌شود (IEC60050).

شینه اصلی اتصال به زمین^۳: ترمینال یا شینه‌ای که بخشی از چیدمان زمین یک تاسیسات است و تعدادی هادی به منظور زمین کردن به آن متصل می‌شوند (IEC60050).

الکترودهای زمین مستقل: از نظر الکتریکی، الکترودهایی هستند که فاصله آن‌ها از همدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی از آن‌ها، پتانسیل سایر الکترودها به نحوی قابل ملاحظه تغییر نکند.

مقاومت متقابل الکترودهای زمین: تغییرات ولتاژ در یک الکتروود که به دلیل تغییرات جریان در الکتروود دیگر به وجود می‌آید و با واحد اهم بیان می‌شود.

ولتاژ تماس^۴: ولتاژ بین بخشهای رسانا وقتی بطور همزمان لمس می‌شوند

توجه - مقدار ولتاژ تماسی ممکن است توسط امپدانس شخص در تماس الکتریکی با این قطعات رسانا تحت تأثیر قرار گیرد (BS50522).

است و در حالت عادی برقرار نیست ولی در صورت بروز اتصالی می‌تواند برقرار شود (BS50522).

همبندی الکتریکی (همبندی برای هم ولتاژ کردن): اتصال الکتریکی قسمت‌های رسانا به همدیگر به منظور هم پتانسیل کردن آنها (در حالت عادی یا در صورت بروز اتصالی) (BS50522).

هادی نول (N): رسانایی که به صورت الکتریکی به نقطه نول متصل شده و قابلیت توزیع انرژی الکتریکی را دارد (IEC60050).

هادی حفاظتی (PE): هادی که برای اهداف ایمنی به عنوان مثال حفاظت در برابر شوک الکتریکی در نظر گرفته می‌شود (IEC60050).

هادی مشترک حفاظتی / خشی (PEN): هادی که هر دو عملکرد هادی زمین حفاظتی و هادی خشی را بصورت ترکیبی انجام می‌دهد (IEC60050).

هادی هم بندی حفاظتی^۵: هادی که برای اتصال حفاظتی به منظور هم پتانسیل کردن در نظر گرفته می‌شود (BS50522).

^۲Main Earthin Terminal

^۳Touch Voltage

^۴Equipotential bonding

^۵Protctive Bonding Conductor

^۶Earthing Terminal

سیستم یا تاسیسات و یا تجهیزات و یک الکتروود زمین را فراهم می کند (BS50522).

مقاومت مخصوص خاک^۱: عبارتست از مقاومت یک متر مکعب از خاک که بین دو الکتروود صفحه‌ای قرار گرفته باشد.

جریان باقیمانده^۲: مجموع جبری جریان‌های هادیهای متصل به مدار در نقطه اتصال الکتریکی (BS50522).

کلید جریان باقیمانده (RCD): دستگاه قطع و وصل مکانیکی که اگر جریان باقی‌مانده تحت شرایط معینی به مقدار مشخصی برسد موجب باز شدن کتاکت‌ها می‌شود (BS50522).

سیستم اتصال زمین مکرر (PME): نوعی سیستم اتصال زمین TN-C-S است که علاوه بر اتصال به زمین هادی حفاظتی-خشی (PEN) در نزدیکی پست، هادی حفاظتی-خشی در نقاط دیگر به الکتروودهای زمین متصل می‌گردد.

ولتاژ گام^۳: ولتاژ بین دو نقطه از سطح زمین که ۱ متر از یکدیگر فاصله دارند که طول گام یک فرد در نظر گرفته می‌شود (BS50522).

ولتاژ تنش^۴: ولتاژی که تحت شرایط خطای زمین بین قسمت زمین شده یا محفظه تجهیزات یا دستگاه و سایر قطعات آن ظاهر می‌شود که می‌تواند بر عملکرد عادی یا ایمنی آن تأثیر بگذارد (BS50522).

افزایش پتانسیل زمین (EPR): U_e : ولتاژ مابین سیستم زمین و زمین مرجع (BS50522).

پتانسیل منتقل شده^۵: افزایش پتانسیل سیستم زمین ناشی از جریان منتقل شده به زمین از طریق هادی متصل شده (به عنوان مثال غلاف فلزی کابل، هادی PEN، خط لوله، راه آهن) به مناطقی با افزایش پتانسیل کم یا بدون افزایش نسبت به زمین مرجع که منجر به ایجاد اختلاف پتانسیل بین هادی و محیط اطراف آن می‌شود (BS50522, BS7430).

هادی اتصال به زمین^۶: هادی که یک مسیر رسانا یا بخشی از مسیر رسانا را بین نقطه‌ای معین در یک

^۱Earthing Conductor

^۲Soil Resistivity

^۳Residual Current

^۴Residual Current Device

^۵Protective Multiple Earthing

^۶Step Voltage

^۷Stress Voltage

^۸Earthing Potential Rise

^۹Transfired Potential

فصل ۳: اجزا و تجهیزات سیستم زمین

۳-۱- خاک

با توجه به این که خاک جزء مهمی از سیستم زمین است، بررسی عوامل اثرگذار بر روی رفتار الکتریکی و نحوه مدلسازی آن اثری مستقیم بر روی طراحی، شیوه اجرای سیستم زمین و انتخاب الکترودها دارد.

۳-۱-۱- تاثیر نوع خاک بر مقاومت ویژه آن

در جدول ۳-۱ مشخصات برخی خاک‌های موجود در طبیعت به همراه مقاومت ویژه ارائه گردیده است.

جدول ۳-۱- مقاومت ویژه زمین‌های مختلف (اهم متر) [۲]

نوع خاک	مقدار تقریبی و احتمالی	شرایط آب و هوایی		
		بارش‌های بالا و نرمال (بیشتر از ۵۰۰ میلی‌متر / سال)	بارش کم و حالت کویری (کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر / سال)	آب‌های زیر زمینی شور
رسوبات ^۱ و خاک رس سبک	۵	*	*	۱-۵
خاک رس (بدون آبرفت)	۱۰	۵-۲۰	۱۰-۱۰۰	۱-۵
خاک آهک دار ^۲ (مانند keuper marl)	۲۰	۱۰-۳۰	۵۰-۳۰۰	-
سنگ آهک (مانند گچ)	۵۰	۳۰-۱۰۰	-	-
ماسه سنگ ^۳	۱۰۰	۳۰-۳۰۰	-	-
کوارتزیت ^۴ و سنگ آهک فشرده و کریستالی (مانند رسوبات کربنیک و سنگ مرمر)	۳۰۰	۱۰۰-۱۰۰۰	-	-
تخته سنگ‌های رس ^۵ و سنگ‌های رسوبی ^۶	۱۰۰۰	۳۰۰-۳۰۰۰	بیشتر از ۱۰۰۰	۳۰-۱۰۰
گرانیت	۱۰۰۰	-	-	-
سنگ شیست و گنیس و آذرین ^۷	۲۰۰۰	بیشتر از ۱۰۰۰	-	-
*: وابسته به سطح آب محلی				

^۱Alluvium

^۲Marls

^۳Porous Sandstone

^۴Quartzite

^۵Clay Slates

^۶Slatey Shales

^۷Fissile Shales, Schists, Gneiss and igneous Rocks

مقدار رطوبت، دما، ترکیب و غلظت مواد شیمیایی و نمک‌های محلول در آن، در مقاومت ویژه تاثیر دارند. نظر به اینکه این عوامل جنبه محلی داشته و بعضی از آن‌ها نیز تغییرات فصلی دارند، این اعداد محدوده‌ای از مقاومت را برای تخمین اولیه مقاومت ویژه خاک در آن ناحیه فراهم می‌کنند. مقادیر واقعی مقاومت ویژه را باید با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری فصل ۶ راهنمای دستورالعمل ([۱]) بدست آورد. به خصوص در مواردی که خاک بصورت چند لایه باشد تفسیر نتایج اندازه‌گیری اهمیت زیادی دارد [۲].


۳-۱-۲ عوامل موثر بر مقاومت ویژه خاک

تاثیر نمک و یون‌ها: منحنی ۱ از شکل ۳-۱ تاثیر نمک معمولی (سدیم کلراید) روی مقاومت ویژه خاکی حاوی ۳۰ درصد رطوبت را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش میزان نمک خاک، مقاومت ویژه آن بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند [۳].

تاثیر رطوبت: هرچه رطوبت در خاک بیشتر باشد، املاح بیشتری در آن حل شده و جابه جایی یون‌ها نیز بهبود می‌یابد، در نتیجه، میزان هدایت آن نیز افزایش می‌یابد (منحنی ۲ شکل ۳-۱). خاک کاملاً خشک و بدون رطوبت به جز در مورد شن‌های کویری بسیار نادر است. از طرف دیگر خاک‌هایی که دارای بیش از ۴۰٪ رطوبت باشند نیز غیر از نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، به ندرت می‌توان یافت. همانطور که از شکل ۳-۱ ملاحظه می‌شود تغییرات مقاومت ویژه خاک دارای رطوبت بالای ۲۰ درصد کم ولی برای رطوبت پایین تر از ۲۰ درصد بسیار شدید است [۳]. برخلاف انتظار، آن‌دسته از خاک‌های سطحی یا زیرزمینی که به طور دائم در معرض رطوبت فراوان قرار دارند (مانند بستر جوی‌ها و رودخانه‌ها) دارای هدایت کمی هستند. زیرا آب و رطوبت بسیار زیاد موجود در این خاک‌ها، به تدریج و به مرور زمان، املاح و حتی دانه‌های ریز این خاک‌ها را شسته و با خود به جاهای دیگر می‌برد. در نتیجه هدایت آن‌ها به دلیل فقر املاح، اندک خواهد بود.

تاثیر دما: در منحنی ۳ شکل ۳-۱ (تغییرات مقاومت ویژه خاک بر حسب تغییرات دما) دیده می‌شود که با افزایش دما مقاومت مخصوص خاک کاهش یافته و با کاهش آن در دمای صفر درجه سانتی‌گراد یک جهش در افزایش مقاومت مخصوص رخ می‌دهد. این امر بدان جهت است که دمای صفر درجه سبب بروز انجماد در خاک شده و افزایش مقاومت زیادی را سبب می‌شود. لذا در اجرای سیستم زمین لازم است تا الکترودها در عمقی بیش از عمق یخ زدگی محل قرار گرفته تا از افزایش شدید مقاومت سیستم زمین در اثر کاهش دما مصون بمانند [۳]. در صورتی که برای نمونه در اجرای الکترودهای ای بخشی از طول آن در عمق یخ‌زدگی

خاک قرار گیرد، توصیه می‌شود که در محاسبه مقاومت الکتروود طول این بخش از طول کل کسر شده و مقدار مقاومت آن به حساب آورده نشود [۴].



شکل ۱-۳- تاثیر میزان رطوبت، دما و نمک بر مقاومت ویژه [۲]

تاثیر pH: فساد مواد آلی در خاک موجب افزایش H^+ و در نتیجه افزایش خاصیت اسیدی خاک و کاهش مقاومت ویژه آن می‌شود. باید توجه شود که هرچند pH اسیدی موجب کاهش مقاومت ویژه خاک می‌شود ولی از طرفی افزایش سرعت خوردگی الکتروود را نیز به دنبال خواهد داشت. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که اندازه ذرات خاک تاثیر بیشتری نسبت به pH خاک دارد. به نحوی که خاک با اندازه دانه‌های بزرگتر با وجود pH پایین (خاصیت اسیدی بالا) نسبت به خاک با اندازه دانه‌های کوچکتر و pH بالا (خاصیت اسیدی کمتر) مقاومت ویژه بیشتری دارد [۵].

تاثیر فشردگی: در خاک‌های دست نخورده (برخلاف خاکهای دستی و نامتراکم) معمولاً دانه‌های خاک به یکدیگر فشرده شده، سطح تماس بین دانه‌ها زیاد بوده و در نتیجه مقاومت الکتریکی کمی ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه اثر مقاومت ویژه‌ی خاک‌های نزدیک و اطراف الکتروود در مقاومت سیستم زمین، بسیار بیشتر از اثر خاک‌های دور از آن است بنابراین اجرای الکتروود زمین در زمین دست نخورده اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و در هنگام اجرای سیستم زمین باید خاک اطراف الکتروود به خوبی کوبیده و متراکم شود.

۳-۱-۳- انواع لایه های خاک (همگن و ناهمگن)

خاک در طبیعت اغلب به صورت غیر یکنواخت یا ناهمگن بوده که از لایه‌های مختلف تشکیل شده (لایه های افقی و عمودی) و هر لایه مقاومت ویژه بخصوصی دارد. بدست آوردن تقریب مناسبی از مدل خاک برای انجام محاسبات در طراحی سیستم زمین، نیاز به اندازه گیری مقاومت ویژه خاک در ناحیه مورد نظر دارد [۳].

مدل خاک تک لایه: به ندرت مشاهده می‌شود که مقاومت ویژه خاک با افزایش عمق ثابت بماند. در مواردی که مقاومت متوسط ظاهری تغییر محدودی داشته باشد یا نیاز به یک مدل تقریبی از خاک (بدون مدلسازی چندلایه) باشد در طراحی میتوان از مدل تک لایه خاک استفاده نمود. مقدار مقاومت ویژه تقریبی در مدل یکنواخت خاک با در نظر گرفتن میانگین جبری داده‌های مقاومت ظاهری اندازه گیری شده طبق رابطه (۳-۱) به دست می‌آید [۳]:

$$\rho_a(avl) = \frac{\rho_a(1) + \rho_a(2) + \rho_a(3) \dots + \rho_a(n)}{n} \quad (1-3)$$

بطوریکه $\rho_a(1), \rho_a(2), \rho_a(3) \dots, \rho_a(n)$ داده‌های حاصل از اندازه‌گیری مقاومت ویژه ظاهری زمین در عمق‌های مختلف بر حسب اهم متر بوده و n تعداد اندازه‌گیری‌ها است.

مدل خاک دولایه: در بیشتر موارد مدل خاک دو لایه معادل برای طراحی یک سیستم زمین ایمن کافی است. در مراجع مختلف روش‌هایی برای تقریب خاک ناهمگن با یک مدل دولایه پیشنهاد شده است. یکی از این روش‌ها شامل استفاده از میانگین مقاومت ظاهری لایه فوقانی برای محاسبات ولتاژ تماس و گام و میانگین مقاومت ظاهری لایه پایینی برای محاسبه مقاومت سیستم زمین است. برای تعیین یک مدل دو لایه معادل از مقاومت ظاهری بدست آمده از اندازه‌گیری‌ها می‌توان از روش‌های گرافیکی یا کامپیوتری استفاده کرد (به پیوست ۵ راهنمای دستورالعمل مراجعه شود).


مدل خاک چندلایه: ساختمان لایه‌های یک نمونه خاک غیریکنواخت بر مقدار مقاومت سیستم زمین و نیز ولتاژ تماس و ولتاژ گام اثرگذار است بویژه اگر تفاوت مقاومت ویژه ما بین لایه‌ها زیاد باشد. در بیشتر موارد و به منظور ساده شدن محاسبات، خاک را بصورت دولایه مدل می‌کنند. اما در بعضی موارد که تغییر در

^۱Homogeneous

^۲Non-Homogeneous

مقاومت خاک زیاد بوده و مدل دو لایه دقت لازم را ندارد از روش‌های مدلسازی خاک چند لایه استفاده می‌شود. یک مدل خاک چند لایه ممکن است شامل چندین لایه افقی یا لایه های عمودی باشد [۳].

تفسیر مقاومت خاک غیریکنواخت نیاز به استفاده از برنامه های کامپیوتری یا روش‌های گرافیکی دارد. با پیشرفت تکنولوژی جهت سهولت و دقت بالاتر می‌توان از نرم‌افزارهای موجود برای به دست آوردن مدل خاک دو لایه و یا چند لایه استفاده نمود. شکل ۳-۲ یک نمونه از تغییرات مقاومت ویژه را برای چهار نوع خاک با لایه‌های همگن و ناهمگن با اندازه‌گیری در عمق‌های مختلف نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که الگوی تغییرات مقاومت ظاهری اندازه‌گیری شده مطابق با نوع لایه بندی خاک تغییر می‌کند.



شکل ۳-۲ - منحنی تغییرات مقاومت ویژه بر حسب فاصله الکترودهای تست [۶]

۳-۲- الکترود زمین

برای برقراری اتصال زمین سیستم های قدرت از یک یا چند الکترود زمین استفاده می‌شود. اساسا الکترودهای زمین به دو گروه تقسیم می‌شوند: الکترودهای مصنوعی (یا ساخته شده)^۱ و الکترودهای موجود (یا طبیعی)^۲. الکترودهای مصنوعی خود انواع مختلفی از قبیل الکترودهای قائم (و اریب)، افقی، صفحه‌ای، مدفون در بتن و شبکه‌ای (مش) دارند [۷].

^۱Made electrode

^۲Natural Electrode

۳-۲-۱- الکترودهای قائم

الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه‌های مرطوب‌تر زمین، صرفه اقتصادی و سهولت اجرا، متداول‌ترین نوع الکترودها در جهان هستند. نفوذ این الکترودها به لایه‌های عمیق خاک سبب پایداری بیشتر شدن مقاومت سیستم زمین (به دلیل اثر پذیری اندک از تغییرات فصلی) شده و گزینه‌ای مناسب برای مواردی که فضای افقی کافی در دسترس نباشد محسوب می‌شوند [۸]. الکترودهای میله‌ای، لوله‌ای، پروفیلی، سیم مفتولی و تسمه از جمله الکترودهای قائم بوده و با دو روش کوبیدن و حفاری قابل اجرا هستند.

۳-۲-۱-۱- الکترودهای میله‌ای

الف - انتخاب ابعاد و فاصله الکترودهای میله‌ای

قطر: تغییر قطر الکترودها تاثیر اندکی بر مقاومت نهایی داشته و تعیین اندازه آن بیشتر تابع استحکام مکانیکی میله در برابر خمیدگی و همچنین خوردگی است [۲].

طول: برای خاک‌های همگن (تک‌لایه) بیشترین اثر در کاهش مقاومت در ۱ تا ۳ متر اول طول الکترودها حاصل شده و با افزایش بیشتر طول از نرخ کاهش مقاومت کاسته می‌شود. لذا در خاک‌های همگن استفاده از چند الکترودها موازی به یک الکترودها عمیق ترجیح داده می‌شود [۴ و ۹]. اما برای خاک‌هایی که در آنها لایه‌های پایینی مقاومت مخصوص کمتری دارند الکترودهای عمیق قادر خواهند بود تا با نفوذ به لایه‌های کم مقاومت‌تر تاثیر چشمگیری بر کاهش مقاومت داشته باشند [۷ و ۱۰]. البته در این موارد باید توجه نمود که به دلیل تشکیل پیل غلظتی در محل تغییر لایه‌های خاک افزایش خوردگی در الکترودها ایجاد می‌گردد که برای رفع آن باید از الکترودهای با جنس مقاوم‌تر در برابر خوردگی یا دارای لایه محافظ با ضخامت بیشتر استفاده کرد.

فاصله: در استفاده از الکترودهای میله‌ای موازی حداقل فاصله‌ای برابر با طول میله‌ها می‌بایست در نظر گرفته شود. توصیه می‌شود این فاصله به اندازه مجموع طول دو میله مجاور باشد [۹].

ب- روش‌های نصب الکترودهای میله‌ای

^۱ در راهنمای دستورالعمل حداقل قطر مجاز برای الکترودهای میله‌ای با در نظر گرفتن خوردگی ارائه گردیده است.

روش صحیح نصب الکترودهای میله‌ای استفاده از چکش‌های استاندارد (چکش دستی لوله‌ای، چکش پنوماتیکی و چکش برقی یا پیکور) است. استفاده از پتک به دلیل احتمال ایجاد صدماتی برای نصاب، احتمال آسیب رسیدن به الکتروده و همچنین دشوار و زمانبر بودن توصیه نمی‌شود [۸]. صرف نظر از نوع ابزار استفاده شده، باید اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به میله از جمله قارچی شدن سر آن انجام شود. برای این امر استفاده از سر چکش خور برای کوبش میله توصیه می‌شود [۷].

الکترودهای میله‌ای بلند برای سهولت در کوبیدن به صورت قطعه‌ای ساخته می‌شوند. بعد از اینکه یک قطعه در زمین کوبیده می‌شود قطعه دیگری با استفاده از کوپلینگ اضافه شده و یک میله بلند را می‌سازد. توصیه می‌شود که قطر کوپلینگ استفاده شده از قطر میله کمتر باشد تا سبب گشاد شدن خاک اطراف میله دوم و کاهش سطح تماس میله با خاک نشود. به علت مسائل ایمنی باید تمام طول میله‌ها تا جایی که هیچ بخشی از آن در سطح زمین باقی نمانده باشد کوبیده شود [۷].

ج - نکات کاربردی الکتروده میله‌ای

- عمق کوبیدن میله نباید از ۲٫۴۵ متر کمتر باشد [۱۱]. انتهای فوقانی میله باید زیر سطح زمین باشد مگر اینکه دارای حفاظی مناسب باشد. اگر در هنگام کوبیدن میله با لایه سنگی برخورد شود، عمق میله می‌تواند کمتر از ۲٫۴۵ متر باشد و یا ممکن است از نوع الکتروده دیگری استفاده شود [۱۲]. در شرایط خاص می‌توان بصورت اریب یا افقی نیز اجرا نمود.
- برای تولید میله‌های فولادی مس پوش استفاده از تکنولوژیهای آبکاری و یا کششی (ایجاد غلاف مسی با پرس کردن لوله مسی تحت فشار و حرارت روی میله فولادی) قابل قبول است ولی در هر دو مورد باید شرایط و آزمونهای استاندارد (از جمله حداقل ضخامت لایه مس) مطابق استاندارد IEC62561-2 رعایت گردد. باید توجه نمود برخی میله‌های موجود ممکن است با کیفیت پایین تولید شده و فاقد ارزش باشند. از جمله میله‌هایی که ضخامت لایه آبکاری و یا غلاف مسی آنها کافی نیست و یا میله‌هایی که غلاف مسی شان در هنگام کوبیدن در خاک، به علت استفاده از روش‌های نامناسب در غلاف کشی از مغز فولادی جدا می‌شود. همچنین در اثر وجود فواصل ذره‌بینی میان روکش مسی و مغز فولادی، رطوبت و املاح خاک به این فواصل نفوذ کرده و پیل الکتریکی تشکیل می‌دهند که موجب خوردگی سریع میله می‌گردد [۱۳]. به همین دلیل سازندگان باید گواهی آزمایشگاه معتبر، مبتنی بر تأمین الزامات استاندارد و گواهینامه کیفیت محصول خود را ارائه نمایند.

- الکترودهای میله‌ای در زمان نصب باید سالم، بدون خراشیدگی و زنگ‌زدگی و خمیدگی باشد. الکترودهای گالوانیزه قبل از گالوانیزه شدن باید برش داده شده باشند و یا هر گونه ایجاد برش یا سوراخ کاری در آنها نیاز دوباره به گالوانیزه شدن محل برش دارد. همچنین می‌توان به طریق مناسب محل برش را پوشش داد تا از خوردگی جلوگیری به عمل آید (مثال: استفاده از رزین مناسب، رنگ با پایه روی و ...). [۸].

۳-۲-۲- الکترودهای افقی

در شرایطی که لایه‌های زیرین خاک با مقاومت مخصوص بالا زیر لایه‌ای کم مقاومت (برای نمونه خاک با بستری از سنگ) قرار گرفته باشد و فضای آزاد کافی وجود داشته باشد، از الکترودهای افقی (نظیر تسمه یا سیم) استفاده می‌شود [۱۰]. در این دست از الکترودها عمق دفن و پهنا تاثیر نسبتاً کمی بر روی مقاومت زمین دارند [۹]. در الکترودهای سیمی و تسمه‌ای مقاومت سیستم زمین به طور خاص ارتباط با طول الکترودها داشته و سطح مقطع تنها از نقطه نظر مباحث مربوط به استحکام مکانیکی، تاب‌آوری در برابر خوردگی و ظرفیت جریان‌های بالای عبوری می‌تواند موثر واقع شود [۱۰]. در انتخاب عمق دفن الکترودهای افقی (با توجه به تاثیر کم بر روی مقاومت سیستم زمین) باید عواملی نظیر عمق یخ زدگی در منطقه مورد نظر و جلوگیری از سرقت در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است در موقعیت‌یابی این الکترودها باید دقت شود و باید مراقب بود در اثر مخاطرات مکانیکی آسیب نبینند [۹].

۳-۲-۳- الکترودهای صفحه‌ای

الکترودهای صفحه‌ای در سال‌های اخیر به دلیل هزینه زیاد و بازدهی کم در مقایسه با الکترودهای میله‌ای و تسمه‌ای کاربرد کمتری پیدا کرده‌اند [۷]. استفاده از این نوع الکترودها امروزه فقط در برخی شرایط توجیه‌پذیر است. اول آنکه فضای موجود برای اجرای الکترودها زمین آنقدر کم باشد که نتوان از روش بهتری (مثلاً الکترودهای میله‌ای متعدد موازی) استفاده نمود. دوم شرایطی که به دلیل سختی زمین تنها به واسطه حفاری عمیق با دست یا ماشین آلات بتوان الکترودهی را درون زمین جای داد [۸].

۳-۲-۴- الکترودهای مدفون در بتن (یوفر)

بتن استفاده شده برای پی سازه‌ها هدایت ویژه مشخصی داشته و معمولاً سطح تماس آن با خاک بزرگ است. از این رو از الکترودهای فلزی لخت که به طور کامل در درون بتن تعبیه شده‌اند می‌توان برای مقاصد

^۱Ufer

اتصال زمین استفاده کرد. فولاد لخت یا فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم و سایر فلزاتی که در عمق بیش از ۵cm درون بتن تعبیه می‌شوند، از لحاظ اثرات شیمیایی و فیزیکی معمولاً برای کل عمر سازه به خوبی در برابر خوردگی حفاظت می‌شوند. توصیه می‌شود هر جا که ممکن باشد از هدایت جریان آرماتوربندی ساختمان استفاده شود. الکتروود زمین تعبیه شده در بتن پی علاوه بر اینکه اثر اتصال زمین دارد شرایط خوبی را برای همبندی حفاظتی نیز ایجاد می‌کند [۱۴].

در مجموع چنین الکتروودی هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است (نیازی به حفاری اضافی ندارد) و مقاومت آن بسیار پایین‌تر از الکتروودهای میله‌ای، صفحه‌ای و امثالهم می‌باشد. همچنین این الکتروود در سطحی بنا می‌شود که معمولاً فارغ از تأثیرات منفی ناشی از شرایط آب و هوایی فصلی است.

۳-۲-۱- نکات کاربردی الکتروود مدفون در بتن

- بین شالوده و بستر زمین اطراف آن عایق‌بندی (به منظور عایقکاری رطوبتی) انجام نشده و بتن فونداسیون بطور مستقیم و کامل با خاک در تماس باشد.
- اگر به عنوان هادی مدفون در بتن از میلگرد استفاده می‌شود، قطر آن حداقل ۱۰ میلیمتر و اگر از سیم لخت مسی استفاده می‌شود، مقطع آن حداقل ۲۵ میلیمتر مربع باشد [۸].

۳-۲-۵- الکتروودهای موجود یا طبیعی

الکتروودهای موجود شناخته شده عبارتند از: غلاف هادی کابل‌ها، اجزای فلزی سازه‌ها و میلگردهای شمع‌های بتنی و هرگونه تاسیسات زیر زمینی فلزی در تماس با زمین که استفاده از آنها به عنوان الکتروود مجاز باشد.

قبل از استفاده از این الکتروودها ضروری است مقاومت آنها در برابر زمین اندازه‌گیری شود تا اطمینان حاصل شود که برخی ناپیوستگی‌های پیش‌بینی نشده وجود نداشته باشد [۷]. استفاده از بعضی تاسیسات زیرزمینی مانند: لوله کشی آب و گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی، هوای تحت فشار و فاضلاب از هر نوع به عنوان الکتروود زمین یا هادی حفاظتی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست [۴].

۳-۲-۶- ملاحظات مربوط به انتخاب جنس و سطح مقطع الکتروودهای زمین

مشخصات فنی انواع الکترودهای زمین (تمام مس، فولاد با روکش مس، فولاد گالوانیزه گرم و فولاد ضد زنگ) با توجه به خوردگی و استحکام مکانیکی طبق استاندارد IEC60364-5-54 و مشخصات مربوط به الکترودهای مورد استفاده برای برقگیرها مطابق با استاندارد IEC62561-2 در بخش ۲-۲-۶ راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است [۱۴ و ۱۵]. باید توجه داشت که جنس الکترودها در میزان مقاومت الکتریکی سیستم زمین تاثیری ندارد. نوع، جنس و ابعاد الکترودهای زمین باید به گونه ای انتخاب شوند که در برابر خوردگی، تنش‌های مکانیکی و حرارتی استقامت کافی در طول عمر خود را داشته باشند. حداقل ضخامت پوشش حفاظتی برای الکترودهای عمودی بیشتر از الکترودهای افقی است. این امر بدان جهت است که در هنگام اجرا الکترودهای عمودی تنش‌های مکانیکی بیشتری را متحمل می‌گردند [۱۴]. الکترودهای مصنوعی باید از فلز یا ترکیباتی از فلزات باشند تا در شرایط موجود برای عمر مفید مورد انتظار بیش از حد خورده نشوند. تمام سطوح خارجی الکترودهای ساخته شده باید رسانا یعنی فاقد رنگ یا پوشش دیگر از نوع عایق باشند [۱۱].


۳-۲-۷- ملاحظات مربوط به محل نصب الکترودها

در عمل، محل احداث الکترودهای اتصال زمین یا محدوده آن را به ندرت می‌توان انتخاب نمود زیرا عوامل خارج از کنترل طراح سیستم زمین، محل احداث را مشخص می‌کند. به طور کلی از نصب الکترودها در محیط‌های زیر اجتناب شود [۱۱]:

- زمین‌های اشباع و یا مملو از آب (رطوبت بیش از ۲۰ درصد تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد)
- بستر رودخانه و آب‌های زیرزمینی (به دلیل شستشوی املاح مفید برای سیستم زمین)
- چاه‌های فاضلاب و چاه‌های آب
- زمین‌هایی که دارای خاک دستی می‌باشند (کاهش تراکم و افزایش مقاومت ویژه خاک)

۳-۳- هادی اتصال زمین

ترمینال اصلی اتصال زمین (MET) یک نقطه مرجع را برای تاسیسات فراهم می‌کند که هادی‌های حفاظتی^۱، شامل هادی‌های حفاظتی مدار^۲، هادی‌های اتصال زمین^۳، هادی‌های همبندی حفاظتی اصلی^۴ و هادی‌های همبندی اضافی^۵ به این ترمینال یا شینه متصل می‌شوند. در شکل ۳-۳ اتصال هادی‌های حفاظتی به MET نشان داده شده است. تعیین مشخصات هر کدام از این هادیها باید مطابق با الزامات بیان شده در استانداردها انجام گیرد.



M = قسمت‌های فلزی در دسترس

C = هادی بیگانه

P = لوله آب فلزی

T = الکتروود زمین

۱، ۲، ۳ و ۴ = هادی‌های حفاظتی

۱ = هادی حفاظتی مدار

۲ = هادی همبندی حفاظتی اصلی

۳ = هادی اتصال زمین

۴ = هادی‌های همبندی اضافی (در صورت نیاز)

شکل ۳-۳- چیدمان هادی‌های حفاظتی و اتصال زمین [۱۶]

^۱Main Earthing Terminal

^۲Protective conductors

^۳Circuit protective conductor

^۴Earthing conductor

^۵Main protective bonding conductor

^۶Supplementary protective bonding conductors

۳-۳-۱- مشخصات فنی هادی اتصال زمین

هادی اتصال زمین، یکی از اجزا سیستم زمین است که وظیفه انتقال جریان خطا تا الکتروود زمین را بر عهده دارد. برای ایمنی اشخاص و تجهیزات لازم است که سیستم زمین در طول عمر تجهیزات، موثر و کارآمد باقی بماند. در بسیاری از موارد پس از نصب، بررسی تداوم عملکرد دشوار است؛ بنابراین سیستم باید دارای استحکام بوده و در مقابل آسیب‌های مکانیکی و خوردگی در صورت نیاز محافظت شود [۲]. انتخاب صحیح جنس هادی‌ها در صورتی که دارای اندازه مناسب باشند و شرایط خاک برای مواد مورد استفاده خورنده نباشد یکپارچگی سیستم زمین را برای سال‌ها حفظ می‌کند. تمام اجزای سیستم زمین، از جمله هادی‌های اتصال زمین، اتصالات، و الکتروودها، باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای طول عمر مورد انتظار نصب، شرایط زیر را داشته باشند [۳]:

- دارای رسانایی کافی باشند، به طوری که اختلاف ولتاژ زیادی در محل ایجاد نکنند.
- در برابر ذوب و خراب شدن مکانیکی تحت بیشترین دامن و مدت زمان ممکن برای جریان خطا مقاوم باشند.
- از نظر مکانیکی درجه بالایی از مقاومت و قابلیت اطمینان داشته باشند.
- عملکرد خود را حتی زمانی که در معرض خوردگی یا استفاده ناصحیح فیزیکی قرار دارند حفظ کنند.

۳-۳-۲- استحکام هادی اتصال به زمین در برابر نیروهای مکانیکی و عوامل خوردگی

علاوه بر نیروهای مکانیکی که ممکن است سبب پارگی هادی اتصال زمین شوند، خوردگی شیمیایی و خوردگی الکتروشیمیایی مواردی هستند که موجب تخریب هادی اتصال زمین می‌گردند. بنابراین برای انتخاب جنس هادی زمین باید سازگاری مواد با جنس الکتروود زمین که به آن متصل است در نظر گرفته شود.

در مورد خوردگی الکتروشیمیایی دو فلزی که بیش از همه به یکدیگر اتصال داده می‌شوند، مس و فولاد هستند. هادی دفن شده از جنس مس ساده (بدون هر گونه پوشش مانند قلع و ...) نسبت به هادی دفن شده از جنس فولاد ساده (بدون هر گونه پوشش مانند گالوانیزاسیون) دارای پتانسیل الکتریکی مثبت است و زمانی که به همدیگر متصل شوند تشکیل سلول شیمیایی می‌دهند که سبب خوردگی سریع فولاد خواهد شد. همچنین آلومینیوم بدون روکش یا آلومینیوم با پوشش مس نباید به عنوان الکتروود و هادی اتصال زمین در

تماس با خاک یا در محل‌های مرطوب مورد استفاده قرار گیرد؛ و در هر حال در هیچ شرایطی نباید از آن برای اتصال نهایی به الکتروود زمین استفاده کرد [۲].

در مجموع هادی زمین باید استحکام کافی در برابر آسیب‌های مکانیکی و خوردگی را داشته باشد. برای اطمینان از استحکام هادی اتصال زمین سطح مقطع آن نباید از مقادیر جدول ۳-۲ کوچکتر باشد. باید توجه نمود که مقاطع ذکر شده مقادیر حداقلی هستند و با در نظر گرفتن اثر شدت جریان‌های احتمالی اتصال به زمین ممکن است سطح مقطع هادی اتصال زمین بیش از مقادیر ذکر شده در نظر گرفته شود [۱۶]. هادی حفاظتی که درون روکش کابلی نباشد زمانی از نظر مکانیکی حفاظت شده در نظر گرفته می‌شود که در لوله برق یا ترانک نصب شود یا به روش مشابه دیگری محافظت شود.

جدول ۳-۲- حداقل سطح مقطع هادی زمین مدفون در خاک [۱۶]

عدم حفاظت مکانیکی	حفاظت مکانیکی	
مس ۱۶ میلی‌متر مربع فولاد ۱۶ میلی‌متر مربع	مس ۲۰ میلی‌متر مربع فولاد ۱۰ میلی‌متر مربع	حفاظت در برابر خوردگی به وسیله غلاف
مس ۲۵ میلی‌متر مربع فولاد ۵۰ میلی‌متر مربع		عدم حفاظت در برابر خوردگی
		توصیه می‌شود: ضخامت هادی‌های تسمه‌ای اتصال زمین حفاظت نشده از ۳ میلی‌متر کمتر نباشد.

۳-۳-۳- انتخاب سطح مقطع هادی اتصال زمین با توجه به تحمل جریان خطا

در انتخاب سطح مقطع هادی اتصال زمین باید جریان خطا و زمان پاکسازی حفاظت با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان کافی در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه و تعیین سطح مقطع هادی زمین در بخش ۲-۳ راهنمای دستورالعمل به تفصیل ارائه گردیده است.

۳-۳-۴- هادی همبندی حفاظتی برای اتصال به ترمینال اصلی اتصال زمین

سطح مقطع هادی‌های همبندی حفاظتی برای اتصال به ترمینال اصلی اتصال زمین نباید کمتر از نصف سطح مقطع بزرگترین هادی اتصال زمین حفاظتی موجود در تاسیسات و نباید کمتر از موارد زیر باشد:

- مس: ۶ میلی‌متر مربع
- آلومینیوم: ۱۶ میلی‌متر مربع
- فولاد: ۵۰ میلی‌متر مربع

نیازی نیست که سطح مقطع هادی‌های همبندی حفاظتی برای اتصال به ترمینال اصلی زمین در خصوص مس بیشتر از ۲۵ میلیمتر مربع یا بیشتر از سطح مقطع معادل آن برای سایر مواد باشد [۱۴].

۳-۴- اتصالات سیستم زمین

اتصالات سیستم زمین، محل تمرکز جریان و دما هستند و در صورتی که طراحی مناسبی نداشته باشند و تمهیدات لازم برای آن‌ها در نظر گرفته نشده باشد، به سرعت تخریب شده و منجر به از بین رفتن سیستم زمین می‌شوند. تمام اتصالات ایجاد شده در یک شبکه اتصال به زمین در بالا و زیر زمین باید الزامات عمومی هادی مورد استفاده از جمله: هدایت الکتریکی، مقاومت در برابر خوردگی، ظرفیت تحمل جریان و استحکام مکانیکی را رعایت کنند. این اتصالات باید به اندازه کافی حجیم باشند تا افزایش دما در آنها کمتر از هادی بوده و قابلیت تحمل حرارتی بالایی داشته باشند. اتصالات همچنین باید دارای استحکام کافی در برابر نیروهای الکترومغناطیسی ناشی از حداکثر جریان‌های خطای مورد انتظار بوده و بتوانند در برابر خوردگی برای عمر مورد نظر نصب مقاوم باشند [۳].

انواع اتصالات قابل استفاده در سیستم زمین به صورت زیر است:

- اتصالات مکانیکی (پیچی، کلمپی، پرسی)
- اتصالات جوشی اگزوترمیک
- اتصالات جوشی معمولی و لحیم کاری


۳-۴-۱- اتصالات جوشی اگزوترمیک

فرآیند جوش اگزوترمیک براساس واکنش مولکولی و حرارت‌زا بین فلز و اکسید ایجاد می‌گردد؛ که با هدف ایجاد اتصالاتی محکم و دائمی، سطوح مورد نظر را از نظر شیمیایی و فیزیکی به یکدیگر متصل می‌کند [۱۷]. در این روش، از یک قالب و مقداری پودر جوش ترمیت استفاده می‌شود. پس از تمیز کردن هادی‌ها و قالب، هادی‌ها در مرکز قالب قرار می‌گیرند و روی آنها دیسک نگهدارنده فلز قرار می‌گیرد. با مشتعل کردن پودر توسط تفنگ جرقه‌ای جوش آغاز می‌شود (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴- تجهیزات مورد استفاده برای انجام جوش اگزوترمیک

در شکل ۳-۵ سه نوع اتصال مکانیکی، جوشی و لحیم کاری ارائه شده است. جوش اگزوترمیک برخلاف اتصال مکانیکی و لحیم کاری (یا جوش معمولی) سطح تماس کاملی بین سطوح متصل به هم ایجاد می کند.



شکل ۳-۵- مقایسه سطح تماس در اتصالات مختلف

۳-۴-۲- کلمپ اتصال زمین

کلمپ زمین برای اتصال هادی به الکترود زمین، هادی‌های زمین به یکدیگر و یا هادی به بدنه ترانسفورماتور به کار می‌رود. به طور کلی، معمولاً برای ساخت کلمپ‌های زمین از فولاد ضد زنگ و یا برنز

استفاده می‌شود. زیرا علاوه بر مقاومت به خوردگی بالا، دارای استحکام مکانیکی مناسبی می‌باشند. اتصالات باید به لحاظ استحکام مکانیکی قوی بوده، به طور مطمئن بسته شوند و مقاوم در برابر خوردگی باشند. در صورت استفاده از اتصالات پیچی، پیچ‌ها باید حداقل گشتاور ۲۰ نیوتن متر را تحمل کنند [۲]. جدول ۳-۳ نشان دهنده برخی از کلمپ‌های پیچ و مهره‌ای بوده و توصیه می‌شود برای استحکام بیشتر اتصالات به جای کلمپ انگشتی از کلمپ پرسی (سی کلمپ) یا کلمپ نوع یو استفاده شود.

۳-۴-۱- کابلشو

در صورتی که کابلشو، در زیر خاک دفن شود، باید از جنس مس با پوشش قلع استفاده شود، ولی در صورتی که در خاک دفن نشود، کاربرد آلومینیوم و آلیاژهایش نیز مجاز است. در صورتی که از آلومینیوم استفاده شود، کاربرد پوشش قلع الزامی است. کابلشو به‌کار رفته در سیستم زمین باید با استانداردهای IEC 61238-1 و IEC 61238-2 یا ANSI C 119.4 مطابقت داشته باشد.

جدول ۳-۳- انواع کلمپ‌های پیچ و مهره‌ای بکار رفته در سیستم زمین [۱۷]

نوع کلمپ	شکل و نوع اتصال	ویژگی
کلمپ مسی پرسی (سی کلمپ)		مناسب برای ایجاد اتصال قوی بین دو سیم موازی پایین بودن احتمال اکسید شدن کلمپ و عدم قطع ارتباط بین دو سیم با مرور زمان پروفیل مس با درصد خلوص بالا
کلمپ اتصال سیم به میله راد کلمپ یو		مناسب جهت اتصال موازی میله زمین به هادی کابلی آلیاژ مس براساس استاندارد BS EN 1982 به همراه پیچ U شکل و مهره برنجی
کلمپ میلگرد		مناسب برای اتصال به الکترودهای موجود در بتن (میلگردها) با قابلیت دو نقطه اتصال دارای ساختاری مناسب جهت نصب آسان دارای ساختاری با مقاومت بالا آلیاژ مس براساس استاندارد BS EN 1982 به همراه پیچ برنجی

۳-۴-۲- نکات کاربردی اتصال هادی‌ها [۲]

توصیه می‌شود اتصالات در داخل خاک از نوع جوشی یا پرسی باشد. در صورت استفاده از اتصالات مکانیکی (کلمپی و ...) در داخل خاک و عدم وجود دریچه بازدید، بایستی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خوردگی در محل اتصال اندیشیده شود. قراردادن محل اتصال داخل بتن، استفاده از اسپری‌های ضد خوردگی استاندارد، رنگ بیتوماستیک، نوار حفاظتی مناسب و قیر اندود کردن از روشهایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هادی‌های مسی (یا آلومینیومی) نباید برای بستن به سازه سوراخ شوند. باید از گیره‌هایی استفاده شود که از تماس هادی و سازه جلوگیری کنند و از مواد مناسب باشند به طوری که واکنش الکترولیتی بین هادی و سازه به وجود نیاید. فاصله بست‌ها نباید بیش از یک متر باشد.

در صورت استفاده از اتصالات نوع پرسی برای هادی‌های رشته‌ای، باید در نظر داشت اتصال مطابق استاندارد BS 3288-1 باشد. هادی‌های تسمه‌ای برای پیچ کردن نباید با قطری بزرگ‌تر از یک سوم عرض تسمه سوراخ شوند. اگر از این قطر فراتر رود باید یک واشر به تسمه وصل شود.

در اتصال تجهیزات به هادی‌های زمین باید تا آنجا که عملی است سطح تماس به صورت عمودی قرار گیرد. در مورد فلزهای رنگ شده، باید رنگ به طور کامل برداشته شود. نقطه اتصال نباید کمتر از ۲۵ سانتیمتر بالای سطح زمین باشد.

هادی آلومینیوم در صورتی که در مقابل تماس با خاک و رطوبت محافظت نشده باشد نمی‌تواند در زیر زمین استفاده شود و فقط باید در سطح زمین و در ارتفاع ۲۵ سانتیمتر بالای آن نصب شود. در این حالت اتصال به الکترود زمین باید با اتصال دهنده‌های بیمتال در روی سطح زمین انجام شود. اگر خم‌های تند در آلومینیوم نیاز است باید با استفاده از ماشین‌های خم‌کاری انجام شود. از تماس هادی آلومینیوم با مخلوط سیمان و ملات (به دلیل مستعد خوردگی بودن) باید به وسیله بست‌های عایق کننده جلوگیری شود.

۳-۵- خوردگی در سیستم زمین

فرآیند خوردگی می‌تواند شیمیایی، الکتروشیمیایی یا فیزیکی باشد. برای فلزات، فرآیند خوردگی غالباً الکتروشیمیایی است و ناشی از اختلاف پتانسیل در سطح فلز یا ذرات ریز آن می‌باشد [۱۸]. اصولاً خوردگی الکترولیتی می‌تواند به چهار صورت: (۱) خوردگی عمومی (شیمیایی)، (۲) خوردگی گالوانیکی (تشکیل پیل

الکتروشیمیایی ناشی از تفاوت در فلزها)، ۳) خوردگی پیل غلظتی (تشکیل پیل الکتروشیمیایی ناشی از تفاوت در الکترولیت‌ها) و ۴) خوردگی جریان سرگردان (تشکیل پیل الکتروشیمیایی ناشی از منابع الکتریسته خارجی) رخ دهد [۱۹].

۳-۵-۱- خوردگی عمومی

خاک‌هایی که مقاومت مخصوص پایینی دارند شدت خوردگی بیشتری دارند. همچنین خوردگی در خاک دست خورده به دلیل نفوذ اکسیژن در آن به مراتب بیشتر از خوردگی در قسمت دست نخورده است. نقش اکسیژن در خاک دست نخورده خیلی بیشتر از تأثیرات مقاومت خاک، PH و ... است. جدول ۳-۴ خوردگی الکترودها با جنس‌های مختلف ناشی از تأثیر مقاومت ویژه، پتانسیل اکسایش-کاهش^۱، رطوبت، نمک‌ها و PH را نشان می‌دهد [۲].

جدول ۳-۴- مقاومت در برابر خوردگی برخی از الکترودها باتوجه به برخی پارامترهای خاک [۲]

جنس الکترودها					پارامتر خاک
فولاد نرم	فولاد ضد زنگ	فولاد گالوانیزه	مس		
--	+	-	+	<۷	مقاومت مخصوص (Ωm)
-	++	-	+	۴۰-۷	
++	++	++	++	>۴۰	
--	-	--	-	<۲۰۰	پتانسیل اکسایش (mV)
+	++	+	+	۴۰۰-۲۰۰	
++	++	++	++	>۴۰۰	
++	++	++	++	<۱۰	میزان رطوبت (%)
-	+	-	+	۸۰-۱۰	
+	+	+	+	>۸۰	
-	+	-	-		نمک محلول
-	+	-	-		یون کلراید
-	+	--	-	<۶	اسیدی
++	++	++	++	۸-۶	خنثی
					PH

^۱ پارامتر اندازه گیری تمایل مواد شیمیایی جهت به دست آوردن الکترون و در نتیجه احیا آن ماده است.

+	++	-	+	>8	فلزایی	
-	+	-	--		اسیدهای آلی	
راهنما: ++ نشان دهنده این است که مقاومت در برابر خوردگی را عموماً تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. + نشان دهنده این است که مقاومت در برابر خوردگی تنها اندکی کاهش می‌یابد. - نشان دهنده این است که مقاومت در برابر خوردگی تا حد متوسط کاهش می‌یابد. -- نشان دهنده این است که مقاومت در برابر خوردگی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.						

جدول ۳-۴ حاوی نکات مهمی از جهت انتخاب نوع هادی بر اساس شرایط خاک می‌باشد. به عنوان مثال، در شرایط خاک اسیدی، استفاده از مس گزینه مطلوبی نیست و بهتر است استفاده نشود. یا به عنوان یک مثال دیگر، در مقاومت مخصوص بیشتر از ۴۰ اهم‌متر، همه این فلزات دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی هستند.

۳-۵-۲- خوردگی گالوانیکی

خوردگی گالوانیکی شامل خوردگی فلزات ناهمسان، خوردگی ناشی از همرفت فلز کهنه به نو، خوردگی آلیاژهای ناهمسان، خوردگی ناشی از ناخالصی‌ها در فلز، خوردگی ناشی از سطح آسیب دیده یا خراشیده شده، خوردگی ناشی از بخشی از فلز تحت فشار و خوردگی ناشی از اختلاف دما می‌شود که در صورت اجرای نامناسب سیستم ارتینگ، خوردگی در سیستم تشدید خواهد شد [۱۹].

۳-۵-۳- خوردگی پیل غلظتی

این نوع خوردگی توسط یک پیل خوردگی الکتروشیمیایی ایجاد می‌شود. اختلاف پتانسیل در اثر اختلاف غلظت بعضی عناصر تشکیل دهنده در الکترولیت بوجود می‌آید. هرگونه اختلاف در الکترولیت مجاور فلز باعث ایجاد نواحی آند و کاتد جداگانه در فلز می‌شود [۱۹]. محیط ناهمسان، تغییر غلظت اکسیژن، الکترولیت مرطوب/خشک، خاک ناهمگن، سطح مشترک بتن/خاک، ناخالصی‌های خاکریزی از جمله مواردی هستند که باعث تشکیل پیل غلظتی می‌شوند و خوردگی سیستم زمین را در پی خواهد داشت.

۳-۵-۴- خوردگی ناشی از جریان سرگردان

سیستم‌های انتقال مستقیم (DC)، خطوط انتقال برق با جریان مستقیم، عملیات جوشکاری، سیستم‌های حفاظت کاتدی و جریان‌های ناشی از میدانهای مغناطیسی زمین (تلوریک) همگی مواردی هستند که می-

توانند سبب بی‌نظمی میدان مغناطیسی و ورود و خروج جریان الکتریکی از مسیری به جز مسیر اصلی شود و در نتیجه باعث ایجاد خوردگی گردد.


۳-۵-۵- ملاحظات جهت کاهش میزان خوردگی [۲۰۲]

به منظور کاهش یا به حداقل رساندن میزان خوردگی در عمل از روش‌های تجربی گوناگون استفاده می‌شود. با توجه به توضیحات داده شده نکات کاربردی زیر را می‌توان استنباط کرد:

- فولاد داخل بتن الکتروپتانسیلی (حدود ۰,۲-) نزدیک به مس دارد و بنابراین می‌تواند به الکترودهای زمین مسی یا با پوشش مسی متصل شود با این حال توجه کنید که فولاد گالوانیزه نسبت به مس و فولاد در بتن به شدت الکترونگاتیو است، از این رو الکتروده از جنس فولاد گالوانیزه نباید به هیچ یک از آنها متصل شود.
- اگر اتصال بین دو فلز که نسبت به هم الکترونگاتیو هستند غیر قابل اجتناب باشد، از بین دو فلز، فلز بزرگتر (۱۰۰ برابر بزرگتر) باید آند باشد (شکل ۳-۶). با توجه به این مساله و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل الکتروشیمیایی فلزات مختلف از جدول ۳-۵ می‌توان به عنوان راهنما جهت همبندی فلزات در اجرای سیستم زمین استفاده کرد [۸]. بطور مثال اسکلت فلزی ساختمان (فولاد در بتن) و الکتروده زمین هر دو به شینه ارت متصل می‌گردند. طبق جدول ۳-۵ در این حالت الکتروده زمین می‌تواند از جنس مس انتخاب گردد. اما انتخاب الکتروده زمین از جنس فولاد گالوانیزه به دلیل خوردگی قابل قبول نخواهد بود.
- موضوع فوق الذکر در استاندارد IEC 60364-5-54 نیز مورد تاکید قرار گرفته و باید توجه شود که فولاد معمولی (لخت یا گالوانیزه غوطه‌وری گرم) در بتن الکتروپتانسیلی نزدیک مس دارد. بنابراین خطر خوردگی الکتروشیمیایی برای اجزا سیستم زمین ساخت شده از فولاد یا فولاد گالوانیزه تعبیه شده در خاک که در نزدیکی فونداسیون قرار گرفته‌اند و اتصال با الکتروده زمین فونداسیون بتن دارند وجود دارد.

جدول ۳-۵- تناسب مواد برای همبندی [۸ و ۲]

جسم با سطح بزرگ تر (معمولا غیر الکترو)							جسم با سطح کوچک تر (معمولا الکترو)
مس قلع اندود	مس	فولاد ضدزنگ	فولاد گالوانیزه در بتن	فولاد در بتن	فولاد	فولاد گالوانیزه	
-	-	-	* +	-	* +	+	
-	-	-	+	-	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
+ : مناسب برای همبندی - : نامناسب برای همبندی * : خوردگی در پوشش گالوانیزه (فلز روی) اتفاق می افتد							



الف - آند کوچک - دارای اشکال

ب - آند بزرگ - قابل قبول

شکل ۳-۶- اتصال صحیح بین آند و کاتد با ابعاد متفاوت

- انتخاب جنس هادی زمین و الکترو زمین، باید با در نظر گرفتن هر دو جنبه اثرات خوردگی گالوانیکی و تاثیر خوردندگی خاک انجام شود. آنها باید قادر به مقاومت در برابر تاثیرات مکانیکی در هنگام نصب و همچنین در حین کار معمول باشند.
- استفاده از کک به عنوان مواد بهبوددهنده مقاومت به دلیل خاصیت خوردگی ممنوع است.
- اتصال هادی زمین به الکترو های صفحه ای در صورتی که صفحه مسی باشد به دلیل خوردگی از طریق پیچ فولادی مجاز نیست و باید از طریق جوش احتراقی این اتصال صورت بگیرد یا اینکه در صورت عدم امکان جوش احتراقی، روی اتصالات عایق بندی مناسب صورت گیرد.

- در نصب الکترودها باید دقت کافی صورت گیرد تا الکترودها تحت تنش قرار نگیرد. در غیر این صورت بخش‌هایی از الکترودها که تحت تنش کشش قرار گرفته اند نقش آند و بخش‌هایی که تحت تنش فشاری قرار گرفته‌اند نقش کاتد را بازی می‌کند و از طریق خاک اطراف آن یک پیل تنشی به وجود می‌آید که باعث خوردگی آن بخش از الکترودها یا هادی خواهد شد.
- استفاده از کلمپ‌ها و واشرهای بی‌م탈 می‌تواند از خوردگی اتصالات جلوگیری کند.
- هادی‌های اتصال زمین فولادی در محل خارج شدن از بتن یا خاک باید به طول کافی عایق شوند تا از خوردگی آن در مرز بین بتن و خاک جلوگیری شود.

۳-۶- مواد بهبود دهنده

یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در اجرای سیستم های اتصال زمین موادی هستند که با عناوین مختلف از قبیل بکفیل^۱، الکترولیت^۲، مواد بهبوددهنده مقاومت اتصال زمین و... شناخته می‌شوند. در استاندارد IEC 62561-7 این مواد تحت عنوان "ترکیبات بهبود دهنده اتصال زمین" شناخته می‌شوند [۲۱]. لکن به این نکته مهم باید توجه کرد که نقش مواد بهبوددهنده صرفاً کاهش مقاومت مخصوص موثر در اطراف الکترودها نیست. مواد بهبوددهنده می‌تواند حداقل سه نقش اساسی دیگر را نیز ایفا نمایند. نخست اینکه ماده بهبوددهنده مورد استفاده می‌تواند خوردگی الکترودها را برای مدت طولانی به تعویق بیندازد. در خاک‌های اسیدی عملاً هیچ یک از الکترودهای مسی و فولادی معمول کارایی نداشته و سریعاً خورده می‌شوند. لذا وجود ماده بهبوددهنده مناسب پیرامون الکترودها می‌تواند از خوردگی آن جلوگیری نماید. کارایی دیگر ماده بهبوددهنده کنترل گرادیان پتانسیل اطراف الکترودها و به اصطلاح مسطح نمودن منحنی آن است. کارایی سوم این مواد کاهش وابستگی مقاومت الکترودها زمین به شرایط فصلی و محدود نمودن دامنه تغییرات آن در طول زمان است [۲۰].


توجه به این نکته مهم ضروری است که میزان تاثیر مواد بهبوددهنده در کاهش مقاومت سیستم زمین محدود بوده و به طور معمول حدود ۵۰ درصد است. بنابراین می‌توان گفت استفاده از مواد بهبوددهنده فقط

^۱Backfill

^۲Electrolyte

^۳Earthing Enhancing Compounds

در طرحهایی که به دلایلی نیاز به حفاری وجود دارد توجیه دارد. البته به دلیل متفاوت بودن مقدار استفاده از مواد بهبوددهنده در روش‌های مختلف اجرای سیستم زمین، میزان تاثیر این مواد در کاهش مقاومت اتصال زمین نیز متفاوت است. به عنوان مثال شکل ۳-۷ مقاومت اتصال زمین الکتروود میله ای قائم را به ازای قطرهای مختلف ماده کاهنده در پیرامون آن نشان می‌دهد. مقاومت اتصال زمین این الکتروود بدون ماده کاهنده با مشخصات ذکرشده در شکل ۳-۷ برابر ۱۶۱/۵ اهم می‌باشد. در قطر ۳۰ سانتیمتر از ماده بهبوددهنده که معمولاً مقداری رایج برای استفاده از ماده بهبوددهنده در الکتروودهای میله ای است، کاهش حدود ۴۵ درصدی در مقاومت اتصال زمین خواهیم داشت. با دو برابر کردن قطر ماده بهبوددهنده (60 cm) حجم ماده مورد استفاده ۴ برابر شده اما بر روی میزان کاهش مقاومت تاثیر کمی داشته و از ۴۵ درصد به ۵۵ درصد می‌رسد.



$$L = 3m, \rho = 500\Omega.m, \rho_c = 2.5\Omega.m, d = 20mm$$

شکل ۳-۷: مقاومت الکتروود میله‌ای به ازای قطرهای مختلف ماده کاهنده پیرامون الکتروود

۳-۶-۱ الزامات مواد بهبود دهنده

مواد بهبوددهنده مورد استفاده در اطراف الکتروودهای زمین بایستی دارای خصوصیات زیر طبق استاندارد

IEC 62561-7 باشند:

- مقاومت ویژه (ρ) پایین
- خاصیت خوردندگی پایین

- طول عمر و پایداری بلندمدت
 - سازگاری با محیط زیست و عدم آلاینده‌گی خاک
 - جذب رطوبت بالا
 - خاصیت چسبندگی مناسب به الکتروود زمین
 - مقاومت در برابر شسته شدن توسط آب‌های سطحی و زیرسطحی
 - pH در محدوده خنثی تا اندکی قلیایی (حدوداً ۸)
- برای حصول اطمینان از دارا بودن الزامات و مشخصات فوق در یک ماده بهبوددهنده باید آزمون‌های زیر طبق استاندارد IEC 62561-7 روی آن صورت پذیرد.

- آزمون فرونشست^۱
- آزمون تعیین میزان سولفور
- آزمون اندازه‌گیری مقاومت ویژه
- آزمون خوردندگی

شیوه اجرای هر آزمون در فصل دوم راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است.

۳-۶-۲- نحوه گزارشدهی آزمایش

- نتایج هر یک از آزمایشهای انجام شده توسط آزمایشگاهها باید دقیق، شفاف، روشن و هدفمند طبق روشهای آزمایش این دستورالعمل گزارش شده باشد.
 - نتایج باید در یک فرم گزارش آزمایش گزارش گردد و باید شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تفسیر نتایج آزمایش به همراه روش‌های مورد استفاده باشد.
 - برای ترتیب چیدمان گزارش‌ها باید دقت و توجه ویژه‌ای در نظر گرفته شود به گونه‌ای که با ارائه نتایج آزمایش‌ها، قرائت‌کننده برداشت یکسانی از روند آزمایش‌ها داشته باشد.
 - طرح و شکل گزارش باید دقیق و مختص آزمایش‌های انجام شده، طراحی شده باشد.
- در ادامه نمونه فرم مرجع نتایج تست مواد بهبوددهنده ارائه شده است:

^۱Leaching Test

کارفرما:		فرم آزمایش مواد بهبوددهنده سیستم زمین					شماره سند: تاریخ:	
نام تولید کننده:								
شماره تولید محموله:					نام آزمایشگاه آزمایش کننده:			
ردیف	عنوان آزمایش	روش آزمایش	معیار تایید		مقدار اندازه-گیری شده		نتیجه آزمایش	
			نام عنصر	حداکثر غلظت مجاز (mg/L)			تایید	عدم تایید
۱	آزمایش عناصر تشکیل دهنده	آزمایش شستشو (Leaching Test) EN 12457-2 BS EN 16192	آهن	۰/۳	۱			
					۲			
					۳			
			مس	۰/۰۵	۱			
					۲			
					۳			
			روی	۳	۱			
					۲			
					۳			
			نیکل	۰/۰۷	۱			
					۲			
					۳			
			کادمیوم	۰/۰۰۳	۱			
					۲			
					۳			
			کبالت	۰/۰۵	۱			
					۲			
					۳			
			سرب	۰/۰۱	۱			
					۲			
					۳			
۲	تعیین سولفور	ISO 4689 – 3 or ISO 14869-1	<2%		۱			
					۲			
					۳			
۳		ASTM G57-06			۱			

فهرست

شکل

جدول

۱

۲

۳

۴

۵

۶

	تعیین مقاومت مخصوص		برابر یا کمتر از مقدار مقاومت مخصوص		۲		
			ادعا شده توسط سازنده		۳		
۴	آزمون خوردگی (مقاومت پلاریزاسیون)	ASTM G59-07 and ASTM G102-89	الکترو د کار	محیط		۱	
				غیرخورنده	خورنده		
			مسی	$> 4\Omega.m^2$	$> 8\Omega.m^2$	۲	
			فولاد گالوانیزه	$> 3\Omega.m^2$	$> 7.6\Omega.m^2$	۳	

۷-۳- مراجع فصل سوم

[۱]. رضا محمدی، مهیار قلی‌زاده، مهدی ابتهاج، "اصول سیستم اتصال زمین در شبکه‌های توزیع"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، چاپ اول ۱۴۰۲.

[2]. BS 7430-2011 Std, "Code of practice for protective earthing of electrical installations", British Standards Institution, London, 2011.

[3]. IEEE Std. 80-2013, "IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding ", New York, 2013.

[۴]. آلدیک موسسیان، "راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برق ساختمان‌ها"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۲.

[5]. Z. Chik, T. Islam, "Study of Chemical Effects on Soil Compaction Characterizations through Electrical Conductivity", International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 6(12), 6733 – 6740, 2011.

[6]. AS/NZS 3835.2, "Earth potential rise - Protection of telecommunications network users, personnel and plant - Application guide", Australia/Newland Standard, 2006.

[7]. IEEE142-2007 Std., "IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems", 2007.

[۸]. دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، ۱۳۹۵.

[9]. BS7430 Std., "Code of practice for protective earthing of electrical installations", 1998.

[10]. Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock, "Grouns for Grounding A Circuit-to-System Handbook", Wiley-IEEE Press, January 2010

[11]. "National Electrical Safety Code", (NESC®), IEEE, 2017 Edition

[۱۲]. استاندارد سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع، توانیر (val32)

[13]. Chris Rempe, "A Technical Report on the Service Life of Ground Rod Electrodes" Erico, July 7, 2003.

[14]. IEC 60364-5-54 Std, "LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS: Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors", 2011.

[15]. IEC62561-2 Std, "Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes", 2018.

[16]. BS 7671 Std., "Requirements for Electrical Installations. IET Wiring Regulations", 2018.

[17]. ERICO, "Grounding & Bonding for Electrical Systems".

[18]. Jinliang He, Rong Zeng and B Zhang, "Methodology and Technology for power System Grounding", 2013 John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.

[19]. PWTB 420-49-29: "Operation and Maintenance of Cathodic Protection Systems", Scholar's Choice Edition Paperback, by Department of Army: U.S. Army, February 16, 2015.

[۲۰]. جلیل خدایاری، شاهرخ شجاعیان، "نگاهی کاربردی به سیستم‌های زمین، حفاظت صاعقه و شیلدینگ"، انتشارات قدیس، چاپ اول، ۱۳۹۹.

[21]. IEC 62561-7 Std, "Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds." 2018.

فصل ۴: اصول کلی و طراحی سیستم زمین

سیستم زمین با هدف ایمنی افراد، صحت عملکرد تجهیزات الکتریکی و اجتناب از گسترش خسارات به دلیل خطاهای احتمالی و محدود ساختن اضافه ولتاژها ایجاد می‌گردد. در این فصل به بررسی نقاطی از شبکه که باید زمین شوند، طراحی سیستم زمین و الزامات سیستم زمین مشترکین پرداخته می‌شود.

۴-۱- نقاطی از شبکه که باید زمین شوند

۴-۱-۱- محل اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار ضعیف


۴-۱-۱-۱- اتصال زمین هادی نول در شبکه توزیع فشار ضعیف

سیستم اتصال زمین در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی می‌بایست از نوع اتصال زمین مکرر (PME) باشد. می‌توان گفت با اجرای این سیستم اتصال زمین بطور خلاصه مزایای زیر حاصل می‌شود [۲۱].

- اتصال زمین مکرر موجب می شود که مقاومت اتصال زمین شبکه کاهش یابد و از این طریق ولتاژ تماسی در اثر وقوع خطای اتصال کوتاه تکفاز به زمین کاهش یابد.
- در شرایط عادی شبکه به دلیل نامتعادلی بار شبکه، جریانی از هادی نول عبور می کند و موجب افزایش اختلاف پتانسیل هادی نول می گردد. اتصال زمین مکرر این اطمینان را ایجاد می کند که پتانسیل هادی نول تا حد ممکن نزدیک به پتانسیل زمین واقعی بماند.
- اتصال زمین مکرر در شرایط قطع هادی نول، احتمال افزایش ولتاژ هادی PEN را به سطح ولتاژ نامطلوب کاهش می دهد.
- استفاده از ترکیب PME باعث می شود که با مجموعه ای از الکترودهای زمین "نه الزاما خیلی خوب" مقاومت PEN را نسبت به جرم کلی زمین به میزان قابل توجهی کاهش داد. هزینه تمام شده این مجموعه الکترودها نیز برای اقلیم عموما خشک ایران مناسب خواهد بود.
- وجود چندین الکتروود در طول شبکه، به جای سیستم زمین متمرکز (مثلا در محل پست) قابلیت اطمینان سیستم زمین را افزایش می دهد. بطوریکه هرگاه به دلیل سرقت یا بروز عیب برخی الکترودها از دست بروند هنوز تعداد زیادی در سرویس هستند.


با توجه به موارد گفته شده، باید در محل‌های زیر در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی، اتصال زمین انجام شود و با هادی PEN شبکه همبندی انجام گیرد [۲۱]:

- نقطه نول ترانسفورماتور در نزدیکی پست (یا در ابتدای هر فیدر اصلی)
- در انتهای هر فیدر اصلی و در انتهای کلیه فیدرهای فرعی (انشعابهای) منشعب از فیدر اصلی (که طول آنها بیش از یک اسپین است).
- در طول شبکه هر جا که فاصله بین دو الکتروود زمین بیش از ۴۰۰ متر باشد (در مناطق شهری با تراکم بالای بار فواصل کمتر می‌تواند انتخاب شود).



شکل ۴-۱- اتصال زمین در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی [۱]

- در صورتیکه شبکه توسعه پیدا کرده و نقاط انتهایی در انشعاب‌ها تغییر یابند تا زمانیکه در فاصله ۲۰۰ متر از نقاط انتهایی جدید، اتصال به زمین وجود داشته باشد نیاز به اجرای سیستم زمین جدیدی نیست (در مناطق شهری با تراکم بالای بار فاصله می‌تواند ۱۰۰ متر انتخاب شود). اگر اطمینان حاصل شود که فیدر فرعی توسعه پیدا نخواهد کرد نقطه انتهایی آن در هر صورت بهتر است زمین شود.
- در صورت مجزا بودن زمین فشار ضعیف و فشار متوسط (طبق شرایط بخش ۴-۴) فاصله مناسب باید بین این دو زمین برقرار باشد. در این حالت زمین فشار ضعیف در فاصله مورد نظر احداث شده و با استفاده از سیم دارای پوشش عایقی مناسب به شینه نول تابلو توزیع متصل شود (شکل ۴-۲).
- برای اطمینان از اتصال دائمی هادی PEN به زمین نباید تجهیزات قطع کننده در مسیر هادی PEN تغذیه یا هرگونه اتصال زمینی گنجانده شوند.
- در مورد شبکه‌های اجرا شده با کابل خودنگهدار، می‌بایست هادی PEN کابل خودنگهدار مشابه با شبکه هوایی سیمی زمین گردد.




شکل ۴-۲- اتصال زمین سمت فشار ضعیف و فشار متوسط پست هوایی

۴-۱-۱-۲- اتصال زمین تجهیزات در شبکه‌ی توزیع فشار ضعیف عمومی

شبکه‌های فشار ضعیف عمومی می‌بایست به روش TN-C اجرا گردند. نقاطی که باید زمین شوند به شرح زیرند:

در صورت نصب انواع تابلو (با بدنه فلزی) اعم از تابلوهای روشنایی، تابلوهای شalter (تابلوهای توزیع فرعی) و جعبه انشعاب‌ها در طول شبکه فشار ضعیف می‌بایست بدنه تابلو زمین شده و با هادی PEN همبندی انجام گیرد. در این رابطه لازم است که هادی PEN ورودی و خروجی به شینه PEN متصل و ارتباط بین این شینه و شینه G با هادی جامپر برقرار گردد. بدنه فلزی تاسیسات، تجهیزات و هادی زمین نیز به شینه G وصل می‌شود (شکل ۴-۳). توصیه می‌شود جهت جلوگیری از قطع اتصال دو شینه از دو هادی جمپر برای اتصال استفاده شود.

- در صورتیکه پایه دارای کاربرد فشار متوسط باشد جهت افزایش ایمنی بهتر است در صورت امکان بدنه تابلو از جنس کامپوزیت انتخاب گردد.
- در صورتیکه بدنه پایه فشار ضعیف چدنی باشد، باید همبندی بین بدنه پایه با هادی PEN انجام گیرد.




شکل ۴-۳- اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار ضعیف عمومی


- قسمتهای فلزی در دسترس کلیه تجهیزات نصب شده در شبکه پس از اتصال به زمین باید به هادی PEN متصل شوند. به کار بردن اتصال زمین مستقل بدون همبندی با PEN (بصورت سیستم TT) در سیستم های TN مجاز نیست. دلیل اول این است که هادی مستقل زمین شده در نقش هادی بیگانه با مقاومت اتصال زمین پایین عمل کرده و هنگام وقوع اتصالی فاز به بدنه یا زمین موجب ایجاد ولتاژ غیرمجاز در هادی PEN شبکه می شود. از طرفی برای قطع خطای تکفاز به زمین در سیستم TT نیاز به استفاده از تجهیزات حفاظتی جریان باقیمانده است که شبکه های توزیع عمومی در ایران فاقد این حفاظت هستند. بنابراین در موقع اتصالی فاز به بدنه در تجهیزات مستقل زمین شده، ولتاژ تماس نسبتاً بالایی (نزدیک به ولتاژ تغذیه) ایجاد شده و ممکن است به دلیل عبور جریان خطای پایین توسط تجهیزات حفاظتی موجود در شبکه قطع نگردد.

۴-۱-۱-۳- اتصال زمین تجهیزات در نقطه اتصال مشترکین عادی به شبکه فشار ضعیف عمومی

- می بایست یک الکتروود در نزدیکترین محل ممکن به محل نصب تابلو احداث گردیده، سپس شینه اتصال بدنه داخل تابلو (G) توسط کابل مطابق شکل ۴-۴ به این الکتروود وصل گردد. بدنه تابلو لوازم اندازه گیری یا تابلو کنتور زمین شده و با شین نول همبندی صورت پذیرد. هادی PEN ورودی باید به شینه PE داخل تابلو متصل شده و بوسیله هادی جامپر به شینه N متصل گردد. در شکل ۴-۵ نحوه اتصال صحیح نول و زمین در تابلو کنتوری مشترکین نشان داده شده است (در صورت قطع جمپر، اولویت به ایمنی افراد نسبت به تجهیزات داده می شود). در رابطه با مشترکین تک کنتور و فاقد تابلوی کنتور، باید تمهیدات لازم جهت تفکیک هادی PEN ورودی به هادیهای PE و N قبل از اتصال به کنتور فراهم شود. لازم به ذکر است که ایجاد سیستم زمین بر عهده مشترک است.



شکل ۴-۴- نحوه اتصال نول و زمین در محل اتصال مشترکین به شبکه فشار ضعیف



شکل ۴-۵- نحوه اتصال صحیح نول و زمین در تابلو کنتوری مشترکین

۴-۱-۱-۴- سیستم زمین در شبکه‌های روشنایی معابر

براساس استاندارد BS7430 دو روش سیستم زمین TN و TT در پایه‌های روشنایی مورد پذیرش می‌باشد. ولیکن در کشور ایران سیستم زمین مربوط به پایه‌های روشنایی می‌بایست از نوع TN باشد که به دو صورت TN-S و TN-C اجرا می‌شود [۳]. جدول ۴-۱ نوع اجرای سیستم زمین را برای سه نوع شبکه با کابل زمینی، سیم هوایی و کابل خودنگهدار نشان می‌دهد که در ادامه مشخصات مربوط به هر سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ۴-۱- نوع سیستم توزیع نیرو مربوط به شبکه‌های روشنایی معابر

کابل خودنگهدار	سیم هوایی	کابل زمینی	
TN-C	TN-C	عدم استفاده	پایه بتنی مستقل
TN-C	TN-C	عدم استفاده	پایه بتنی وابسته (دارای هادی معابر)
TN-S به شرط رعایت استحکام مکانیکی	ممنوع به دلیل مشکلات استحکام مکانیکی و عایقی	TN-S	پایه فلزی

الف- سیستم زمین TN-C در شبکه‌ی روشنایی معابر

شبکه‌های روشنایی معابر بر روی پایه‌های بتنی به دو صورت مستقل یا وابسته (مشترک با شبکه توزیع عمومی) اجرا می‌گردد. سیستم زمین منتخب برای این نوع شبکه‌ها که بصورت هوایی (شامل سیم یا کابل

خودنگهدار) هستند در هر دو حالت مستقل و وابسته باید از نوع TN-C باشد. بنابراین هادی زمین حفاظتی و هادی نول مشترک بوده و لذا در حالت سه فاز از ۴ رشته هادی یا کابل (در حالت وابسته) استفاده می شود.

در این شبکه ها سیستم زمین مانند شبکه فشار ضعیف عمومی و به روش PME اجرا می گردد. بنابراین علاوه بر اتصال زمین اصلی در پست مربوطه (نقطه نول ترانسفورماتور)، هادی مشترک PEN باید در نقاط متعددی در طول خط به الکترودهای زمین وصل شود به نحوی که یک اتصال زمین در هر ۴۰۰ متر از طول خط و یا کسری از آن بدون احتساب اتصال زمین اصلی پست وجود داشته باشد. ولی در هر صورت تعداد الکترودهای هر خط بدون توجه به طول آن نباید از ۲ عدد کمتر باشد (سر و ته خط در مورد خطوط کوتاه تر از ۴۰۰ متر) [۴].

ب- سیستم زمین TN-S در شبکه‌ی روشنایی معابر


سیستم زمین منتخب در شبکه‌های روشنایی معابر با پایه فلزی باید از نوع TN-S باشد و کلیه پایه های فلزی باید به هادی حفاظتی (PE) متصل شوند [۴]. در سیستم TN-S نصب کلید حفاظتی جریان باقیمانده در مدار تغذیه به منظور افزایش ایمنی لازم است که این امکان در سیستم TN-C وجود ندارد. در این حالت برای جلوگیری از قطعی بی مورد، از کلید RCD با جریان نشتی در حدود ۳۰۰ میلی آمپر یا بالاتر استفاده می گردد^۱.

برای اجرای سیستم TN-S در شبکه روشنایی معابر می بایست از کابل فشار ضعیف ۵ رشته (زمینی) یا یک کابل ۴ رشته همراه با یک کابل تک رشته با مقطع و نوع مناسب استفاده شود؛ که در آن یکی از هادی‌ها به عنوان هادی حفاظتی (PE) به شینه نول تابلو تغذیه کننده و بدنه‌ی فلزی تمامی پایه‌ها متصل شود و نیازی به زمین کردن هر پایه نمی‌باشد. در این سیستم هادی حفاظتی PE باید در پایه ابتدایی و انتهایی (یا ماقبل آخر) زمین شود [۵]. تعداد و محل نصب الکترودها باید طوری انتخاب شود که مقاومت کل معادل سیستم زمین (با احتساب مقاومت پایه ها) از مقدار مجاز (طبق بخش ۴-۵) کمتر گردد. به منظور رسیدن به این مقاومت زمین نیاز به استقرار الکتروود زمین در طول مسیر کابل و اتصال آن به هادی حفاظتی (PE) می‌باشد. این الکتروود، باید در نزدیکی پایه نصب شده و توسط هادی مناسبی به پایه نیز متصل شود [۴].

^۱ در مرجع [۶] توضیحاتی در رابطه با نحوه استفاده از کلید RCD برای سیستم روشنایی معابر آورده شده است.

در شکل ۴-۶ سیستم TN-C-S در تغذیه چراغ‌های روشنایی معابر نشان داده شده است که در آن تا قبل از تابلوی تغذیه مدارات روشنایی سیستم به صورت TN-C می باشد.

میزان حداکثر امپدانس حلقه خطای زمین (اتصال فاز به بدنه در آخرین پایه) باید به صورتی باشد که اطمینان از قطع کلید حفاظتی مدار در زمان مجاز وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید تجدید نظر در سطح مقطع و طول مدارات تغذیه انجام گیرد به نحوی که میزان امپدانس حلقه خطای زمین کاهش یابد. برای اطمینان از رفع خطا در زمان کوتاه، در هر پایه در ورودی مدار وسیله حفاظتی مناسب نصب گردد.



شکل ۴-۶- سیستم توزیع زمین TN-C-S در تغذیه چراغ‌های روشنایی معابر و نحوه اتصال کلید RCD

۴-۱-۲- محل اتصال زمین تجهیزات در شبکه فشار متوسط

سیستم زمین حفاظتی در شبکه فشارمتوسط به منظور ایجاد مسیر عبور جریان خطا برای تشخیص آن توسط حفاظت‌های بالادست و تخلیه بار الکتریکی صاعقه به زمین ایجاد می‌شود. برای قسمت‌های زیر در شبکه فشارمتوسط باید سیستم زمین حفاظتی در نظر گرفته شود:

- نقطه خنثای برقگیرهای نصب شده در طول شبکه فشار متوسط
- شیلد کابل‌های فشار متوسط

- بدنه‌ی تجهیزات قطع کننده (سکسیونر، ریکلوزر، سکشنالایزر و ...) به همراه تابلو های کنترل فلزی مربوطه
- بدنه ی انواع ترانسفورماتورها شامل ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور جریان، MOF
- نقطه خنثای ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان
- سیم گارد شبکه هوایی (در صورت وجود)
- بدنه خازن های فشار متوسط.
- مهارها

لازم به ذکر است که جزییات مربوط به نحوه اتصال زمین و میزان مقاومت اتصال زمین برای محدودسازی ولتاژهای تماس و گام در ادامه این فصل داده شده است. در ادامه توضیحاتی درباره دلایل در نظر گرفته شده برای نحوه خاص اجرا در شکلهای رسم شده ارائه گردیده است.

برای اجرای سیستم زمین پایه های فشارمتوسط می توان با توجه به اهمیت ولتاژهای تماس و گام سه نوع پایه در نظر گرفت:

الف- پایه‌هایی که دارای تابلوهای کنترل نصب شده در ارتفاع پایین یا اهرمهای مکانیکی هستند. در این حالت با توجه به امکان تماس افراد با بدنه فلزی در حالی که پای آنها بر روی زمین قرار دارد ولتاژ تماس باید کنترل شود. برای این منظور ممکن است نیاز باشد از حلقه هم پتانسیل کننده (یا در مواردی که به دلیل ایجاد EPR بالا ولتاژ تماس بیش از حد مجاز گردد از صفحه مشبک) استفاده گردد. این انتخاب به تعیین میزان مقاومت سیستم زمین و هزینه اجرا بستگی دارد که در بخش ۴-۷ آن ارائه گردیده است.

ب- پایه‌هایی که عملیات قطع و وصل توسط چوب استیک یا بالابر انجام می شود (تابلو کنترل خارج از دسترس) یا تابلو کامپوزیت باشد. در این حالت نیازی به کنترل ولتاژ تماس نیست. اما در صورت وقوع EPR بالا ممکن است تمهیداتی برای رعایت ولتاژ گام مجاز نیاز باشد. لازم به ذکر است که در اغلب موارد الزامات مربوط به ولتاژ گام با فرض در نظر گرفتن کفش برای افراد رعایت میگردد^۱.

ج- حالت سوم شامل پایه‌هایی است که عملیات قطع و وصل در آنها انجام نمی گیرد مانند پایه های سرخط کابل زمینی (که سکسیونر یا فیوز بر روی پایه نصب نیست). در این حالت نیازی به بررسی ولتاژهای گام و

^۱ در شرایط خاص برای حل مشکل ولتاژ گام که وابسته به گرادیان ولتاژ است حلقه های (هم پتانسیل کننده) دورشونده با افزایش عمق دفن الکترودها می توانند راهکارهای مناسبی باشند.

تماس نیست. بنابراین شرایط سیستم زمین با توجه به عوامل دیگر از جمله نصب برقگیر در نظر گرفته می شود. در این حالت الکتروود زمین نزدیک پایه نصب می شود.

۴-۱-۲-۱- اتصال زمین برقگیر

اهداف زمین کردن برقگیر عبارتند از فراهم آوردن یک مسیر برای تخلیه بار الکتریکی صاعقه به زمین، همچنین محدود ساختن ولتاژ تنش حاصل شده در تجهیزات محافظت شده توسط برقگیر به طوری که هیچ یک از اجزای این تجهیزات دچار تنش عایقی نشوند. بنابراین در جایی که برقگیرها نصب شده‌اند موارد زیر باید رعایت گردد [۷]:

- خروجی دیسکانکتور هر سه برقگیر منصوبه روی فازها می بایست با هم همبند و از طریق یک واحد اتصال زمین مناسب به پتانسیل زمین متصل شوند
- هادی اصلی زمین بین برقگیر و الکتروود زمین باید تا حد ممکن کوتاه، مستقیم و بدون خمیدگی تیز یا وصله در مسیر خود باشد. کلیه اتصالات باید با کلمپهای مستحکم انجام شوند و به هیچ وجه از اصلی کردن برای اتصال استفاده نشود.


۴-۱-۲-۲- اتصال زمین شبکه‌ی فشار متوسط کابلی

شیلد کابل‌های فشار متوسط می بایست به زمین متصل گردد. در اثر عبور جریان از هادی یک کابل تک رشته، میدان مغناطیسی در اطراف کابل ایجاد شده و در شیلد کابلها ولتاژ القاء می شود. در صورتی که اتصال زمین شیلد کابل از یک طرف انجام شود در طرف دیگر شیلد کابل ولتاژی ایجاد می شود که با افزایش طول کابل، ولتاژ القا شده ممکن است از مقدار مجاز بیشتر شود. اتصال زمین شیلد کابل از دوطرف ولتاژ القایی بر روی آن را محدود می کند اما از طرفی ولتاژ القا شده جریان گردشی ایجاد کرده و موجب ایجاد حرارت، افزایش تلفات و کاهش ظرفیت جریان‌دهی کابل می شود [۸].

- توصیه می شود شیلد کابل ها از دو طرف زمین شود (خصوصا در کابلهای فشارمتوسط ورودی و خروجی به پستهای توزیع که در کاهش EPR پست موثر است). در صورتیکه به دلیل کاهش ظرفیت جریان دهی کابل (طبق محاسبات برای کابل ۱۸۵ میلیمترمربع حداکثر ۱۰ درصد است) امکان زمین کردن شیلد کابل از دو طرف وجود نداشته باشد شیلد کابل از یک طرف زمین می شود. لازم به ذکر است در صورت افزایش طول کابل از حد مشخص (حدود ۵۰۰ متر) برای جلوگیری از اضافه ولتاژ،

شیلد کابل باید از دو طرف زمین گردد [۹]. برای جزئیات بیشتر به توضیحات ارائه شده در پیوست ۳ راهنمای دستورالعمل مراجعه شود.

- در نقطه اتصال خط فشار متوسط کابلی و سیمی به هم، از برقگیر استفاده می شود تا از ورود اضافه ولتاژهای صاعقه از طریق سیم به کابل جلوگیری شود [۱۰]. در این حالت شیلد کابلها باید همبند شده و در این نقطه به زمین برقگیر متصل شوند [۱۱].



شکل ۴-۷- نحوه اتصال زمین سر کابل فشار متوسط روی پایه

- در صورتیکه شیلد کابل از دو طرف زمین شود و یک طرف آن پست فوق توزیع باشد، در این حالت ولتاژ EPR ایجاد شده در پست فوق توزیع در اثر اتصال کوتاه فاز به زمین، می تواند از طریق شیلد کابل به سیستم زمین طرف دوم (پست توزیع، محل نصب تجهیزات روی پایه یا ...) که نقطه ای دور از پست فوق توزیع است منتقل شود. ولتاژ انتقال یافته به سیستم زمین طرف دوم در این حالت باید محاسبه شود و مقدار آن باید از مقدار حداکثر ولتاژ EPR محاسبه شده در طرف دوم (که مبنای

محاسبات ولتاژهای تماسی و گام بوده) کمتر شود.^۱ در غیر اینصورت محاسبات طراحی سیستم زمین طرف دوم با لحاظ ولتاژ انتقال یافته مجدداً انجام گیرد.

- سیم نگهدارنده کابل خودنگهدار فشار متوسط می بایست در هر دو انتها به زمین متصل گردد. فاصله بین دو اتصال زمین متوالی سیم نگهدارنده نباید از ۱ کیلومتر بیشتر شود [۱۲]. در صورت وجود برقگیر به منظور حفاظت از کابل، سیم نگهدارنده از طریق همبندی با اتصال زمین برقگیر، به زمین متصل شود.


۴-۱-۲-۳- اتصال زمین انواع کلیدهای منصوبه در شبکه فشار متوسط هوایی

الف- اتصال زمین تجهیزات قطع کننده (ریکلوزر، سکسیونر، سکشنالایزر و ...) دارای تابلو کنترل نصب شده روی پایه

به منظور حفاظت از این تجهیزات در دو طرف آنها دو مجموعه برقگیر نصب می گردد. تمام قسمت‌های فلزی روی پایه از جمله بدنه تجهیز قطع کننده (سکسیونر، ریکلوزر، سکشنالایزر و ..)، نقطه ختای برقگیر، بدنه ترانسفورماتور ولتاژ، تابلو کنترل و سکوها نگهدارنده می بایست همبند شده و از طریق هادی اتصال زمین به زمین حفاظتی متصل شوند (شکل ۴-۸ و شکل ۴-۹).

- برای جلوگیری از ایجاد ولتاژ تنش، نقطه نول ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه کننده مدارات کنترل و فرمان هم باید به زمین حفاظتی متصل گردد. در این حالت استفاده از یک سیستم زمین جداگانه برای اتصال نقطه نول ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ مجاز نیست.
- همچنین استفاده از شبکه فشار ضعیف عمومی برای تغذیه مدارات کنترل و فرمان مجاز نیست. دلیل این مساله ایجاد اختلاف پتانسیل شدید بین مدار فشار ضعیف و سیستم زمین حفاظتی در زمان اتصال کوتاه فاز به زمین است که می تواند از لحاظ ایمنی افراد و تجهیزات خطرناک باشد.
- توصیه می شود در صورتیکه جنس تابلو کنترل از نوع کامپوزیت نباشد جهت افزایش ایمنی و کاهش هزینه های اجرای سیستم زمین در ارتفاع بالا و خارج از دسترس نصب گردد.

^۱ نحوه محاسبه در بخش ۳-۲-۲ راهنمای دستورالعمل آورده شده است



شکل ۴-۸- نحوه زمین کردن تجهیزات قطع کننده فشار متوسط هوایی دارای تابلو کنترل در ارتفاع بالا

ب- تجهیزات قطع کننده هوایی دارای مکانیزم قطع و وصل با چوب استیک


تجهیزات قطع کننده هوایی از قبیل کات اوت فیوز و تیغه های جداساز هوایی که روی یک پایه زمین نشده نصب می شوند و قطع و وصل آنها با چوب استیک صورت می گیرد نیازی به سیستم زمین ندارند (شکل ۴-۱۰). با این حال باید مطابق شکل زیر تمامی قسمت های فلزی تجهیزات منصوبه روی پایه به یکدیگر همبندی گردد [۷].

ج- سرخط کابل زمینی و تجهیزات قطع کننده هوایی

در صورتی که تجهیزات قطع کننده هوایی به همراه سرخط کابل زمینی روی یک پایه مستقر باشند باید نقطه خنثای برقگیر، سکوی سرکابل، سکوی تجهیز قطع کننده و کراس آرم به سیستم زمین حفاظتی متصل گردند (شکل ۴-۱۱).


د-تجهیزات قطع کننده هوایی با قابلیت قطع و وصل با اهرم مکانیکی از پایین پایه

برقگیرها و بدنه‌ی تجهیز قطع کننده به سیستم زمین حفاظتی متصل شود (شکل ۴-۱۲).




شکل ۴-۹- نحوه زمین کردن تجهیزات قطع کننده فشار متوسط هوایی دارای تابلو کنترل در ارتفاع پایین^۱


^۱ لازم به ذکر است که لزوم یا عدم لزوم استفاده از حلقه هم پتانسیل کننده در مرحله طراحی مشخص می گردد.



شکل ۴-۱۰- همبندی قسمت‌های فلزی در تجهیزات قطع کننده هوایی بدون سیستم زمین



شکل ۴-۱۱- سیستم زمین تجهیزات قطع کننده هوایی به همراه سرخط کابل زمینی



شکل ۴-۱۲- سیستم زمین تجهیزات قطع کننده هوایی با قابلیت قطع و وصل با اهرم مکانیکی از پایین پایه^۱

۴-۱-۲-۴- اتصال زمین سیم محافظ (گارد) شبکه هوایی

در صورت عبور شبکه‌ی فشار متوسط هوایی (هادی بدون روکش، هادی روکشدار و کابل خودنگهدار) به صورت متقاطع از زیر شبکه‌های فوق توزیع و انتقال، یا در شرایطی که در مناطق مرتفع باید شبکه در برابر اصابت صاعقه محافظت شود لازم است سیم محافظ اجرا و سیم‌های محافظ در هر طرف همبند شده و به زمین متصل گردند. با توجه به سطح ولتاژ فوق توزیع و انتقال، اتصال زمین سیم محافظ می‌بایست مستقل از واحدهای اتصال زمین حفاظتی و ایمنی تجهیزات توزیع باشد.

۴-۱-۲-۵- اتصال زمین MOF (Metering Out Fit)

برای این تجهیز یک اتصال زمین حفاظتی در مجاورت پایه احداث شده و به بدنه‌ی MOF، اتصال زمین برقگیرها، بدنه‌ی کلید هوایی قبل از MOF، نقطه نول ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری، بدنه‌ی فلزی تابلو کنترل کلید، بدنه‌ی تابلو کنتوری منصوبه روی همان پایه متصل می‌شود.

^۱ لازم به ذکر است که لزوم استفاده از حلقه هم پتانسیل کننده در مرحله طراحی مشخص می‌گردد.

۴-۱-۲-۶- اتصال زمین خازن فشار متوسط

یک اتصال زمین حفاظتی در مجاورت پایه احداث شده و به بدنه خازن فشار متوسط از طریق پیچ اتصال زمین متصل می شود. لازم به ذکر است که خازن‌های فشار متوسط در صورتیکه بصورت ستاره متصل شوند ترجیحا نقطه ستاره آن به زمین متصل نمی شود [۱۳].

۴-۱-۲-۷- اتصال زمین مهارها

کلیه مهارهای متصل به یک پایه باید دارای مقره مهار متناسب با سطح ولتاژ پایه موردنظر باشند تا در صورت برقرار شدن احتمالی قسمت بالایی پایه، از برقرار شدن قسمت پایینی و در دسترس مهار جلوگیری شود.

- در مهار پایه‌های فشار متوسط، قسمتی از سیم مهار که به پایه متصل است باید به بدنه‌های فلزی موجود روی پایه همبند گردد.
 - در مهار پایه‌های فشار ضعیف نیازی به همبندی سیم مهار نمی‌باشد.
- اجرای سیستم زمین برای تمامی مهارها الزامی نمی باشد. قسمت فوقانی سیم مهار تنها در صورتی به بدنه‌های فلزی روی پایه و نهایت به سیستم زمین همبندی می شوند که تجهیز روی پایه وجود داشته باشد که الزام به احداث سیستم زمین برای آن تجهیز وجود داشته باشد (شکل ۴-۱۲).


۴-۲- ملاحظات سیستم زمین پست‌های زمینی

۴-۲-۱- پست‌های زمینی ساختمانی

۴-۲-۱-۱- اتصال زمین تجهیزات در پست

در پست‌های زمینی ساختمانی بدنه ترانسفورماتور قدرت، بدنه هادی تابلوهای فشار متوسط، اتصال زمین برقگیر، بدنه و نول ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، بدنه و نول اولیه ترانسفورماتورهای ولتاژ، شیلد سرکابل‌های فشار متوسط، تجهیزات فلزی نظیر حصارها، ریل ترانسفورماتور و ... می‌بایست به سیستم زمین MV متصل شود. لازم است تا برای اتصال نول LV ترانسفورماتور توزیع و نول ترانسفورماتورهای جریان LV اقدام به احداث یک سیستم زمین در فاصله مناسب (مطابق با توضیحات بخش ۴-۴) از سیستم

زمین MV گردد. نمونه ای از اتصال زمین در یک پست توزیع زمینی در شکل ۴-۱۳ ترسیم گردیده است. نحوه اتصال زمین بدنه فلزی تابلوهای فشار ضعیف توزیع نیز در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است. نکته: در رابطه با پست های پاساژ نیز همبندی قسمت‌های فلزی تجهیزات با ترمینال اصلی زمین میبایست نظیر پست‌های زمینی باشد، با این تفاوت که در پست پاساژ ترانسفورماتور توزیع وجود نداشته و نیاز به احداث سیستم زمین جداگانه برای اتصال نول فشار ضعیف وجود ندارد.



شکل ۴-۱۳-نمونه‌ای از همبندی در پست زمینی در حالتی که بدنه تابلو LV به سیستم زمین MV متصل شده است

۴-۱-۲- نکات زمین کردن تابلو فشار ضعیف توزیع

در جدول ۴-۲ مزایا و معایب اتصال بدنه فلزی تابلو توزیع فشار ضعیف به سیستم های زمین MV و LV در پست هایی که از دو سیستم زمین استفاده می‌کنند، ارائه گردیده است. به طور کلی هر دو روش زمین کردن بدنه فلزی تابلوهای توزیع با مزایا و معایب خود همراه است. لازم به ذکر است که در صورتی که طراح تصمیم دارد تا بدنه تابلو فشار ضعیف توزیع را به سیستم زمین LV متصل نماید، میبایست با استفاده از عایق بندی مناسب این بدنه را از سازه پست (برای پست های زمینی) جداسازی نماید تا به صورت ناخواسته ارتباطی بین سیستم های زمین MV و LV برقرار نگردد. اما توصیه بر آن است تا بدنه فلزی تابلو LV با سیستم زمین MV همبند گردد. باید توجه داشت که در این حالت به تحمل عایقی بالاتر از EPR برای تابلو توزیع نیاز است.

جدول ۴-۲- مزایا و معایب روش های زمین کردن بدنه تابلو توزیع LV


اتصال بدنه تابلو فشار ضعیف به		عنوان
سیستم زمین LV	سیستم زمین MV	
در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه تابلو LV، جریانی شدید پدید آمده و تجهیزات حفاظتی فشار ضعیف به سرعت قادر به تشخیص و پاکسازی خطا هستند. طبیعتاً قدرت قطع تجهیزات حفاظتی باید متناسب با جریان خطا باشد.	تهدید پتانسیل تماس دست به دست با سایر تجهیزات همبند شده با سیستم زمین MV وجود ندارد (در پست های زمینی).	مزایا
از آنجا که بدنه تابلو و مدار فشار ضعیف به سیستم زمینی مشترک متصل هستند، تهدید بروز ولتاژهای تنش غیر مجاز در تابلو وجود ندارد.	پتانسیل تماس در صورت بروز خطای تکفاز به زمین فشار متوسط با استفاده از روش هایی (نظیر همبندی در ساختمان پستهای زمینی و یا حلقه های هم پتانسیل کننده در پست های هوایی) قابل کنترل است.	
بروز تهدید پتانسیل تماس دست به دست بین بدنه تابلو LV (که عملاً پتانسیلی در حدود صفر ولت دارد) و تجهیزات همبند با سیستم زمین MV.	نیاز به ارتقای عایقی تابلوها برای تحمل ولتاژ تنش وجود دارد. این امر از آن جهت است که در صورت وقوع خطای تکفاز به زمین فشار متوسط، بدنه تابلو LV ولتاژی برابر با EPR پیدا می کند. در حالی که تحمل عایقی تابلو LV در حالت معمول به مراتب کمتر از EPR است	معایب
کنترل پتانسیل تماس در صورت بروز خطای تکفاز به زمین MV دشوار است. در رابطه با پست های هوایی که تابلو توزیع آنها در معرض عموم است این امر میتواند منجر به بروز پتانسیل های تماس غیر مجاز برای مردم گردد.	در صورت بروز اتصالی بین فاز فشار ضعیف و بدنه تابلو فشار ضعیف، به دلیل کوچک بودن جریان خطا، تجهیزات حفاظتی اضافه جریان LV قادر به تشخیص بروز خطا نیستند. در این حالت بدنه تابلو از دید مدار LV به منزله هادی بیگانه بوده و اتصال فاز LV به آن می تواند موجب ایجاد ولتاژهای غیرمجاز بر روی نول گردد.	
نیاز به ایزولاسیون عایقی مناسب از ساختمان پست زمینی و سایر تجهیزات همبند با سیستم زمین MV دارد.		
جریان خطای تکفاز به نول LV مقادیر بسیار شدیدی خواهد داشت، بنابراین قدرت قطع تجهیزات حفاظتی میبایست بالا انتخاب شود.		

۴-۲-۱-۳- همبندی در ساختمان پست

برای کنترل پتانسیل های تماس و گام در داخل پست و همچنین کاهش مقاومت سیستم زمین، همبندی بتن مسلح ساختمان پست با سیستم زمین پست باید انجام گیرد [۱۴]. برای این منظور همبندی در فونداسیون، ستون ها و سقف می تواند به وسیله میلگرد با قطر ۱۰ میلی متر و با استفاده از جوشکاری مناسب مطابق شکل ۴-۱۳ اجرا گردد.^۱ در صورت استفاده از جوشکاری به عنوان روش اتصال، حداقل طول جوشکاری ها از ۵۰


^۱ بنابر استاندارد IEC62305-3:2010 هرگونه جوشکاری میبایست با اطلاع ناظر سازه اجرا گردد.

میلی متر کمتر نباشد [۱۵ و ۱۶]. سایر روش‌های برقراری اتصال بین میلگرد همبندی و میلگردهای مربوط به سازه در شکل ۴-۱۵ ارائه گردیده است. هادی همبندی می‌بایست در فواصلی کمتر از ۲ متر به میلگردهای سازه متصل گردد [۱۵].



شکل ۴-۱۴- جزئیات اجرایی همبندی در فونداسیون ساختمان پست


البته لازم به ذکر است که از تسمه فولادی با اندازه ۳۰ در ۳,۵ میلیمتر از جنس فولاد یا فولاد گالوانیزه و یا از هادی مسی نیز می‌توان به عنوان هادی همبندی استفاده نمود. نکته مهمی که باید در مورد الکترودهای تعبیه شده در بتن به آن توجه شود آن است که این الکترودها می‌بایست از همه جهات حداقل ۵ سانتی متر در بتن مدفون باشند [۱۵].



شکل ۴-۱۵- اتصالات مورد تایید استاندارد IEC62305-3 برای اتصال میلگرد همبندی و میلگردهای سازه، (الف): اتصال با استفاده از جوشکاری، (ب): اتصال با استفاده از کلمپ و (ج): اتصال با استفاده از سیم بندی

برای ایجاد امکان اتصال ترمینال اصلی زمین به میلگرد همبندی ساختمان پست، در دو نقطه (بیش از یک نقطه [۱۴]) در بتن مسلح ساختمان پست میبایست پایانه‌ای ساخته شود. یکی از روش‌های این کار در شکل ۴-۱۶ ارائه گردیده است. با این روش، در دو نقطه در قطر فونداسیون، صفحه فلزی $10 \times 10 \times 1$ سانتیمتر به نحو مناسب در ارتفاع حداقل ۳۰ سانتی متری از کف تمام شده پست به میلگرد جوش داده شده و یک پیچ استیل جهت بستن کابلشو به صفحه با جوش مناسب متصل می‌گردد. صفحه‌های فلزی پس از اجرای نمای داخلی پست میبایست در دسترس باشند. در استاندارد IEC 62305-3 روش‌های دیگری نیز برای ایجاد پایانه اتصال زمین برای میلگرد همبندی ارائه گردیده است. توجه شود که مقاومت بین هر دو نقطه اتصال نباید از ۰٫۲ اهم بیشتر باشد [۱۵].

^۱Metal Plate




شکل ۴-۱۶- ایجاد پایانه اتصال زمین برای میلگرد همبندی در دیواره ستون پست زمینی

۴-۱-۲-۴- نکات همبندی درب پست [۱۷]

درب پست‌های زمینی توزیع به طور بالقوه هم برای کارکنان و هم برای عموم تهدیدآمیز بوده و از این جهت می‌بایست مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرند. تهدیدات نامبرده عبارتند از بروز پتانسیل‌های تماس برای افراد داخل و بیرون پست در اثر تماس با درب (یا قاب فلزی آن) و تهدیدات مربوط به پتانسیل تماس دست به دست در داخل پست. در هر شرایطی درب پست با قاب فلزی خود با استفاده از هادی منعطف آلومینیومی ۳۵ یا مسی ۱۶ روکش دار همبند گردد. در صورتیکه فاصله درب از سایر تجهیزات همبند شده با سیستم زمین (مانند تابلوها) کمتر از ۲ متر باشد لازم است قاب درب با ترمینال اصلی زمین (سیستم زمین MV) همبند شده و کنترل پتانسیل تماس در بیرون پست با توجه به توضیحات زیر انجام گیرد. در صورتیکه EPR پست کمتر از ۴۳۰ ولت باشد همبندی درب با سیستم زمین MV انجام می‌گردد اما نیازی به کنترل پتانسیل تماس نیست. در نحوه کنترل پتانسیل تماس: برای کنترل پتانسیل تماس در بیرون پست میبایست اقدام به اجرای یک حلقه هم پتانسیل کننده شود. روش اجرای این حلقه به گونه‌ای باشد که شعاع ۱ متری از هر درب و شعاع نیم متری از قاب فلزی درب‌ها را تحت پوشش قرار دهد. عمق دفن این حلقه باید بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر بوده و حداقل از دو نقطه با سیستم زمین MV پست در ارتباط باشد. در صورت عدم وجود امکان اجرای این کار می‌توان از مش فولادی (یا مسی) در بیرون پست و جلوی درب‌ها استفاده نمود. این مش می‌تواند در عمق ۲۰ سانتی متری بتن در جلوی درب مدفون گردد. اگر فضای بیرونی پست از جنس آسفالت بوده و به سبب آن پتانسیل تماس قابل تحمل مقداری بزرگتر از پتانسیل تماس داشته باشد، می‌توان از اجرای حلقه صرف نظر نمود.

۴-۲-۱-۵- استفاده از توری مشبک در کف پست برای تعدیل پتانسیل تماس [۱۷]

در مواردی که امکان حصول پتانسیل تماس مجاز در داخل پست زمینی وجود نداشته باشد، یکی از راهکارهای موجود، استفاده از توری مشبک (همانند شکل ۴-۱۷) است. برای اجرای این طرح لازم است تا یک هادی متصل به سیستم زمین حفاظتی در دور تا دور پست گردانده شده و با استفاده از مقره به دیوار پست متصل شده باشد. سپس توری‌های مشبک کف پست هر کدام حداقل در دو نقطه به این هادی متصل شود. توری مشبک میبایست در لایه‌ای نازک از بتن تعبیه شود. مشخصات توری مشبک مورد قبول برای استفاده در کف پست به منظور تعدیل پتانسیل تماس طبق استاندارد BS 4483:2005 عبارتند از: A393، A252، A193 و A142.



شکل ۴-۱۷- مش تعبیه شده در بتن برای کنترل پتانسیل تماس در پست‌های زمینی

۴-۲-۲- پست کمپکت فلزی

پست کامپکت فلزی می‌تواند به دو شکل با احداث فونداسیون و بدون احداث فونداسیون اجرا گردد. برای پست‌های کمپکت فلزی با احداث فونداسیون در محل، الزامات مربوط به همبندی در فونداسیون همانند پست‌های زمینی ساختمانی می‌بایست اجرا گردد. به دلیل فلزی بودن سازه پست نیاز است در فاصله ۱ متری از دیوارها نسبت به کنترل پتانسیل تماس اقدام گردد [۱۸]. برای این کار باید یک حلقه کنترل پتانسیل تماس دور تا دور پست با فاصله ۱ متری از آن (در عمق حداکثر ۰،۵ متری) اجرا گردد. این حلقه میبایست حداقل در دو نقطه به ترمینال اصلی زمین (MV) متصل باشد. برای اجرای همبندی در پست‌های کامپکت میبایست بدنه ترانسفورماتور توزیع، بدنه فلزی تابلوهای MV و LV، اتصال زمین برقگیر، بدنه و نول ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، بدنه و نول اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ، قسمت‌های فلزی نظیر بدنه پست، حصار، ریل ترانسفورماتور میبایست به ترمینال اصلی زمین (MV) متصل گردد. لازم است تا برای

اتصال نول LV ترانسفورماتور توزیع اقدام به احداث یک سیستم زمین در فاصله مناسب از سیستم زمین MV گردد.

۴-۲-۳- پست پدمانند

در رابطه با پست های پدمانند نیز فونداسیون پست میبایست مطابق با نقشه های سازنده در محل ایجاد شده و مطالب مربوط به همبندی در فونداسیون نیز مشابه پست های زمینی ساختمانی خواهد بود. در این نوع از پست ها شیلد کابل ها و بدنه ترانسفورماتور به سیستم زمین فشار متوسط و نقطه نول ترانسفورماتور به سیستم زمین فشار ضعیف (که در فاصله مناسب از سیستم زمین فشار متوسط قرار دارد) متصل می گردند. در پست های پدمانند نیز مشابه پست های کامپکت میبایست پتانسیل تماس در فاصله ۱ متری از بدنه هادی تجهیزات توسط حلقه هم پتانسیل کننده کنترل گردد.

۴-۳- ملاحظات سیستم زمین پست های هوایی

در پست های هوایی دو سیستم زمین MV و LV باید در نظر گرفته شود. در صورتیکه سیستم های زمین MV و LV مشترک نباشند، سیستم زمین MV میبایست در نزدیکی پایه و سیستم زمین LV در فاصله مناسب از سیستم زمین MV (مطابق توضیحات بخش ۴-۴) احداث گردد. تمام قسمت های فلزی روی پایه از جمله بدنه ترانسفورماتور توزیع، زمین برقگیرها، سکوها و نگهدارنده و شیلد کابل های فشار متوسط میبایست به سیستم زمین MV متصل گردد. بهتر است که الکترودهای سیستم زمین MV (به دلیل استفاده به عنوان زمین برقگیر) تا حد ممکن به پایه نزدیک باشند. هادی زمین که پایه برقگیر به آن متصل می گردد باید تا حد ممکن به صورت مستقیم بوده و تا حد امکان از بروز خمیدگی در هادی اجتناب شود. نول ترانسفورماتور فشار ضعیف نیز میبایست به سیستم زمین LV متصل گردد. در رابطه با بدنه تابلو فشار ضعیف نیز مزایا و معایب هر یک از روش های زمین کردن تابلو در جدول ۴-۲ ارائه گردیده است. اما توصیه بر آن است تا بدنه فلزی تابلو LV با سیستم زمین MV همبند گردد. باید توجه داشت که در این حالت به تحمل عایقی بالاتر از EPR برای تابلو توزیع نیاز است.

هادی های زمین که بالای خاک قرار دارند میبایست تا ارتفاعی حداقل ۳ متری از عایق مناسب الکتریکی (به سبب بروز پتانسیل خطرناک بر روی الکترودهای زمین) و و ثبات کافی مکانیکی برخوردار باشند. به علاوه، هادی زمین باید از عمق حداقل ۰,۵ متری زیر زمین عایق داشته باشد و میزان تحمل عایقی آن بیشتر

از EPR پست باشد [۱۴]. نمونه ای از اتصال زمین فشار متوسط در پست‌های هوایی در شکل ۴-۲ نشان داده شده است.

۴-۴-۴- نحوه ارتباط سیستم زمین سمت فشار متوسط و فشار ضعیف

به جهت صحت عملکرد و رعایت الزامات ایمنی، سیستم زمین در پست‌های توزیع عموماً از دو طریق قابل اجرا است. در حالت اول از یک سیستم زمین مشترک به هر دو منظور اتصال زمین MV و LV استفاده شده و در حالت دوم دو سیستم زمین مجزا به منظور اتصال زمین MV و LV استفاده میشود. در هنگام وقوع خطای فاز به زمین فشار متوسط در پست‌های توزیع، پتانسیل سیستم زمین فشار متوسط افزایش چشمگیری پیدا کرده و این پدیده به طور بالقوه با خطر انتقال پتانسیل‌های خطرناک به مدار فشار ضعیف همراه است. برای جلوگیری از این مساله شرایط ذکر شده در این بخش باید رعایت گردد. نحوه بروز این انتقال پتانسیل در ادامه آورده شده است [۱۹]:

- از طریق اتصال مستقیم الکترودهای LV و MV برای پست‌هایی که از یک سیستم زمین مشترک به منظور زمین LV و MV استفاده می‌کنند.
- از طریق مجاورت الکترودهای زمین (وجود تزویج بین الکترودهای LV و MV) برای پست‌هایی که از دو سیستم زمین مجزا استفاده می‌کنند.

۴-۴-۴-۱- استفاده از یک الکترود زمین مشترک LV/MV

در مواردی که هدف طراح استفاده از یک سیستم زمین مشترک LV/MV بوده و یا قصد بر آن است تا امکان اتصال سیستم‌های زمین MV و LV موجود سنجیده شود، میبایست دو شرط زیر برقرار باشد:

- شرط اول: مقدار مقاومت معادل اتصال زمین مشترک LV و MV کمتر از ۱ اهم باشد.
- شرط دوم: مقدار ولتاژ EPR پست کمتر از ۴۳۰ ولت باشد.

۴-۴-۴-۲- استفاده از دو الکترود مجزای LV و MV

در صورتی که دو شرط ذکر شده در بخش قبل برقرار نباشد، سیستم زمین فشار متوسط و فشار ضعیف پست باید از یکدیگر جدا گردند.

لکن برای جدا نمودن این دو سیستم زمین باید شرایط ذکر شده در زیر رعایت گردد^۱:

- الف) صحت جدایی سیستم زمین فشار متوسط از سیستم زمین فشار ضعیف
- ب) فاصله‌ی مورد نیاز بین دو سیستم زمین فشار متوسط و فشار ضعیف
- ج) الزامات مربوط به ولتاژ تنش

برای رعایت ایمنی (در مقابل خطر انتقال پتانسیل‌های خطرناک به مدار فشار ضعیف) حداقل مقدار فاصله ۲۰ متر بین سیستم‌های زمین فشار متوسط و فشار ضعیف باید در نظر گرفته شود. در برخی مناطق به شرط حصول شرایط لازم (اتصال زمین مکرر، پایین بودن EPR و پایین بودن مقاومت ویژه خاک) مطابق با جدول پیوست ۲ راهنمای دستورالعمل این فاصله می‌تواند مقادیر کمتر در نظر گرفته شود. بطور مثال در مناطق شهری که اطمینان از اتصال زمین مکرر در طول شبکه وجود دارد در صورت پایین بودن EPR (زیر ۶ کیلوولت) این فاصله مجاز می‌تواند ۱۲ متر در نظر گرفته شود [۲۰].

در مناطقی مانند پاساژها، مجتمع‌های مسکونی و تجاری بزرگ و ... ممکن است تاسیسات مربوط به مشترکین در حوزه پتانسیل سیستم زمین فشار متوسط پست باشد ([۲۱]) یا به دلیل نبود فضا برای در نظر گرفتن فاصله مناسب بین دو سیستم زمین یا به دلیل وجود سازه‌ها یا لوله‌های فلزی در حد فاصل دو سیستم زمین ممکن است امکان در نظر گرفتن دو سیستم زمین مجزا نباشد. لازم به ذکر است که دو الکترود سمت فشار ضعیف و فشار متوسط ممکن است در ظاهر به فاصله کافی از هم احداث شده باشند اما به دلایلی نظیر هادی‌های مدفون در خاک، فونداسیون بتن مسلح مربوط به سازه‌ها و ... فاصله موثر بسیار کمتری داشته باشد. در این شرایط لازم است آزمونهای ذکر شده در بخش ۳ پیوست ۲ راهنمای دستورالعمل (از جمله آزمون تزویج متقابل) برای اطمینان از تعیین فاصله مناسب به کار گرفته شوند. اگر امکان رعایت فواصل مذکور نباشد باید اتصال زمین مشترک برای LV و MV با توجه به شرایط گفته شده در بخش ۴-۱-۴ احداث گردد.

۴-۵- مقدار مقاومت سیستم زمین فشار ضعیف

در سیستم‌های TN، حداکثر مقاومت اتصال زمین معادل کلیه الکترودهای موازی (با احتساب الکترودهای زمین اختصاصی مشترکین)، نباید از ۲ اهم تجاوز کند. با وجود این، در مناطق خشک، صخره‌ای و سنگلاخی که در آن اتصال به زمین اتفاقی (تماس اتفاقی هادی فاز با زمین یا هرگونه سازه‌ای که وصل به زمین است

^۱ توضیحات تکمیلی مربوط به هر بخش در راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است.

مانند افتادن فاز روی یک حصار فلزی) بر حسب تجربه و طبق داده های آماری از ۷ اهم بیشتر باشد، حداکثر مجاز مقاومت اتصال زمین را میتوان به جای ۲ اهم با استفاده از رابطه (۷-۴) محاسبه نمود.

$$\frac{R_B}{R_E} \leq \frac{50}{U_0 - 50} \rightarrow R_B \leq 0.28 \times R_E \quad (7-4)$$

R_B : حداکثر مقاومت مجاز اتصال زمین

R_E : حداقل مقاومت اتصال به زمین اتفاقی

U_0 : ولتاژ اسمی بین فاز و ختشی

همچنین معادل کل مقاومت های زمین اصلی و مقاومتهای زمین اضافی در شعاع یکصد متری هر پست یا نیروگاه، بدون احتساب الکترودهای زمین مشترکین، نباید از ۵ اهم بیشتر باشد. البته این مقدار نیز با توجه به مقاومت کل اتصال به زمین ۲ اهم تعیین شده و اگر این مقدار تغییر کند، مقاومت ۵ اهمی ذکر شده نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد.

در مناطق شهری عموماً به دلیل تعدد سیستم‌های زمین در شبکه (و مشارکت سیستم زمین مشترکین در کاهش مقاومت زمین)، رسیدن به مقاومت معادل ۲ اهم در اغلب موارد به راحتی قابل دستیابی است. هرچند که در مناطق برون شهری (روستایی و ...) به دلیل شمار کمتر اتصالات زمین در فیدرهای فشار ضعیف در برخی موارد رسیدن به مقادیر مجاز معادل ۲ اهم ممکن است دشوار باشد. لازم به ذکر است که طبق استاندارد NESCA مقاومت هر الکتروود اتصال زمین باید زیر ۲۵ اهم باشد تا بعنوان الکتروود زمین استاندارد شناخته شود.

مثال: یک پست توزیع هوایی دارای ۴ فیدر خروجی مفروض است. در نزدیکی پست (شعاع ۱۰۰ متری) دو اتصال زمین در ابتدای فیدرها در نظر گرفته شده است و در طول شبکه مجموعاً ۶ اتصال زمین وجود دارد. میزان مقاومت سیستم زمین در نزدیک پست و در طول شبکه را بدست آورید.

تعداد اتصال زمین در شعاع ۱۰۰ متری پست $n=2$ است که میزان مقاومت معادل آنها باید ۵ اهم باشد. بنابراین میزان مقاومت هر اتصال زمین با در نظر گرفتن ۱۵ درصد حاشیه اطمینان ($k=0.85$) برای تغییرات فصلی بصورت زیر محاسبه می گردد:

$$5 = \frac{R_0}{n \times k} \rightarrow R_0 = 5 \times 2 \times 0.85 = 8.5 \Omega$$

همچنین تعداد اتصال زمین مکرر در طول شبکه $n=6$ است که میزان مقاومت هر اتصال زمین (R_0) با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان ۱۵ درصدی ($k=0.85$) بصورت زیر محاسبه می گردد ($R_B = 2\Omega$).


$$\frac{1}{R_B} = \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{5} \right) \rightarrow R_0 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right)^{-1} \times 6 \times 0.85 = 17\Omega$$

اگر مقاومت بدست آمده بیشتر از ۲۵ اهم باشد مقدار آن ۲۵ اهم در نظر گرفته می شود.

- در صورتیکه در تمامی مناطق تحت پوشش یک پست کابل خودنگهدار نصب شده و اطمینان از رعایت الزامات ذکر شده در بخش ۴-۶-۲-۱ توسط مشترکین (از جمله نصب کلید RCD، جدا کردن هادیهای نول و PE در محل مصرف (سیستم TNC-S) و همبندی الکترودهای زمین موجود با زمین سیستم) وجود داشته باشد مقدار مقاومت سیستم زمین در طول شبکه و در نزدیکی پست توزیع می تواند مقادیر بالاتری داشته باشد. به عبارت دیگر در این حالت با در نظر گرفتن اینکه خط ارتباطی از پست توزیع تا مشترکین با کابل خودنگهدار است احتمال ایجاد ولتاژ غیرایمن بر روی نول فشارضعیف در اثر وقوع خطای بین هادی فاز و هادی بیگانه بسیار کاهش می یابد و در صورت وقوع این خطا در محل مصرف نیز توسط کلید RCD قطع می گردد (ضمن اینکه در چنین شبکه ای به دلیل اجرای اصول همبندی در ساختمانها، الکترودهای دارای مقاومت پایین مانند لوله های گاز و آب هادی بیگانه محسوب نمی شوند).
- مقاومت زمین هادی بیگانه در یک منطقه پارامتری احتمالی بوده و به مقاومت مخصوص خاک آن منطقه وابسته است. به طوری که در مناطقی که مقاومت مخصوص خاک بزرگتر است میتوان نتیجه گرفت که مقاومت احتمالی هادی بیگانه نیز بزرگتر بوده و در نتیجه آن مقادیر بزرگتری برای مقاومت معادل الکترودهای زمین متصل به نول نیز مجاز خواهد شد.

۴-۶- سیستم زمین مشترکین

مشترکین متصل به شبکه توزیع را به صورت شکل ۴-۱۸ می توان دسته بندی کرد.




شکل ۴-۱۸- دسته بندی مشترکین از نظر سیستم اتصال زمین

۴-۶-۱- سیستم زمین مشترک با تغذیه از فشار متوسط

۴-۶-۱-۱- سیستم زمین فشار متوسط

تغذیه مشترکین فشار متوسط غالباً به واسطه یک پست ولتاژ اولیه انجام می‌گیرد. در این حالت سیستم زمین حفاظتی پست ولتاژ اولیه مشابه شکل ۴-۱۹ اجرا می‌گردد. در تمام سلول‌های پست ولتاژ اولیه (اعم از سلول‌های ورودی، اندازه‌گیری و خروجی) از یک سیستم زمین استفاده شود. تجهیزات هر یک از سلول‌ها نظیر بدنه و نول ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، بدنه و نول اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ، شیلد سرکابل‌های فشار متوسط در این پست میبایست با این سیستم زمین همبند گردد. تعیین بزرگی مقاومت سیستم زمین MV برای این پست‌ها میبایست به گونه‌ای باشد که ولتاژهای تماس، گام و انتقالی در آنها کنترل گردد. برای این منظور روند طراحی مطرح شده در بخش ۴-۷ میبایست به کار بسته شود و همچنین همبندی سیستم زمین MV با ساختمان پست میبایست مطابق با توضیحات بخش ۴-۲ اجرا گردد.

در صورتی که ساختمان پست ولتاژ اولیه و پست ترانسفورماتور مشترک یکی باشد، از یک سیستم زمین به منظور زمین MV هر دو پست استفاده شود. اما در صورتی که پست‌ها در دو ساختمان مجزا باشند هر پست می‌بایست سیستم زمین مستقل داشته باشد. در این حالت (در صورت امکان) با اتصال سیستم‌های زمین MV به هم مقاومت کلی سیستم زمین نیز کاهش پیدا خواهد کرد [۲۲].



شکل ۴-۱۹- طرحواره همبندی در پست ولتاژ اولیه

۴-۶-۱-۲- ملاحظات حصار اطراف پست مشترک

در صورت استفاده از حصار، درب فلزی حصار میبایست به وسیله یک سیم روکش دار رشته ای و با استقامت (از نظر مکانیکی) با قاب فلزی خود همبند گردد. اگر حصار در فاصله کمتر از ۲ متر از تجهیزات زمین شده با سیستم زمین MV نصب شده باشد [۱۷]:

- حصار میبایست به سیستم زمین فشار متوسط متصل گردد.
- در اماکنی که EPR بالا باشد (بزرگتر از ۴۳۰ ولت)، یک الکتروود افقی تعدیل پتانسیل نیز میبایست زیر حصار و در عمق حداکثر ۵۰ سانتی متر برای حفاظت عموم و پرسنل در برابر ولتاژ تماس نصب شده و به حصار متصل گردد. البته به طور ایده آل (در صورتی که ممکن باشد) بهتر است این الکتروود در سمت بیرونی حصار (در فاصله ۳۰ الی ۵۰ سانتی متری از حصار) نصب گردد. برای کنترل پتانسیل تماس در اطراف حصار ملاحظات فصل ۴ راهنمای دستورالعمل در نظر گرفته شود.

در صورتی که حصار در فاصله بزرگتر از ۲ متر از تجهیزات زمین شده با سیستم زمین MV نصب شده باشد [۱۷]:

- در اماکنی که EPR از ۴۳۰ ولت کمتر است، اتصال حصار با سیستم زمین فشار متوسط برقرار گردد.
- در صورتی که EPR بزرگتر از ۴۳۰ ولت باشد، حصار نباید به سیستم زمین فشار متوسط متصل گردد. در این شرایط پیشنهاد میگردد در هر گوشه از حصار یک الکتروود میله ای (برای اماکن بزرگ در فواصل ۵ متری) نصب شده و به حصار متصل گردد.

۴-۶-۲- سیستم زمین مشترک با تغذیه از فشار ضعیف

۴-۶-۲-۱- الزامات کلی سیستم زمین

۱- برای مشترکین (اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی) تنها استفاده از سیستم زمین TN مجاز بوده و فقط در موارد خاص (بسته به شرایط خاص بهره‌برداری و ایمنی مشترک) و منوط به کسب مجوزهای لازم (با ذکر دلایل) امکان استفاده از طرح‌هایی نظیر TT و IT ممکن خواهد بود. در تاسیساتی که زمین نشده و یا با امپدانس زمین شده باشند، استفاده از سامانه‌های تشخیص خطای زمین^۱ الزامی خواهد بود [۲۳].

^۱Ground detector


- ۲- علاوه بر احداث یک سیستم زمین فشار ضعیف مستقل، نسبت به اتصال الکترودهای زمین موجود^۱ نظیر الکترودهای مدفون در پی ساختمان مشترک با شینه اصلی اتصال زمین (LV) اقدام گردد. این امر علاوه بر این که از نظر ایمنی ضروریست، سبب می‌شود که مقاومت زمین نهایی برای مشترک به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در رابطه با الکترودهای مدفون در بتن در صورتی که قبل از شروع به کار عمرانی به این نکته توجه شود، این امر می‌تواند سبب صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به سیستم زمین مشترکین گردد. لازم به ذکر است که الکترودهای مدفون در بتن عمر طولانی داشته و در مقایسه با سایر انواع الکترود کمترین نیاز به نگهداری را دارا هستند.
- ۳- در محل مصرف هادیهای نول و PE از هم جدا شده و کلید RCD با جریان مناسب نصب شود. این امر موجب افزایش ایمنی افراد و تجهیزات شده و از طریق تشخیص و رفع خطاهای فاز به به هادی بیگانه از ایجاد ولتاژ غیرمجاز بر روی نول فشار ضعیف جلوگیری می‌کند.
- ۴- در مدار فشار ضعیف، در جایی که هادی‌های نول و PE از یکدیگر جدا شده‌اند در پایین دست نباید دوباره به یکدیگر متصل گردند. به بیان دیگر می‌بایست از به وجود آمدن حلقه بین هادی‌های PE و نول اجتناب گردد تا از پدید آمدن جریان‌های نامطلوب در مسیر هادی حفاظتی زمین اجتناب گردد [۲۴].
- ۵- همه بخش‌های فلزی (که حامل جریان نیستند) در تجهیزات (ثابت، قابل حمل و متحرک) حصارها، قاب‌ها، محفظه‌ها و سازه‌های فلزی نگهدارنده تجهیزات مربوط به آنها نیز می‌بایست با سیستم زمین همبند گردند [۲۳].
- ۶- همبندی‌ها باید به گونه ای اجرا گردند که مسیر کم امپدانس بوده و توان انتقال جریان خطای احتمالی را داشته باشند [۲۳].
- ۷- هادی‌های زمین و جمپرهای همبندی می‌بایست به وسیله جوش‌های اگزوترمیک، کلمپها یا اتصالات فشاری مناسب به یکدیگر متصل گردند (در فصل ۳ به موضوع اتصالات مناسب در سیستم‌های زمین پرداخته شده است). تجهیزات اتصالی که فقط بر پایه اتصال لحیم استوار هستند نباید استفاده شوند. در مکان‌هایی که کلمپ‌ها (یا اتصالات مشابه) درون تابلو و به دور از آسیب‌های احتمالی فیزیکی نیستند، توصیه می‌شود تدابیری برای حفاظت فیزیکی از آنها اندیشیده شود [۲۴].

^۱Existing electrode

۸- فاصله بین سیستم زمین فشار متوسط و فشار ضعیف پست میبایست سازگار با حداقل فواصل مجاز تعیین شده در بخش ۴-۴ باشد. حداقل فاصله مجاز بین تاسیسات مشترکین و سیستم زمین فشار متوسط پست نیز باید رعایت شود. در مواردی که رعایت حداقل فاصله مجاز امکان‌پذیر نباشد، در صورت رعایت الزامات ایمنی تشریح شده در بخش ۴-۴، میتوان اقدام به استفاده از یک سیستم زمین مشترک نمود.

۹- توصیه می‌شود بازرسی‌های سالیانه برای حصول اطمینان از صحت همبندی‌ها، اتصالات و کفایت مقاومت زمین برای محیط‌های صنعتی و تجاری در نظر گرفته شود. در دسترس بودن ترمینال اصلی سیستم زمین سبب تسهیل بازرسی‌های دوره‌ای خواهد بود [۲۳].

۱۰- توصیه می‌شود برای همه مشترکین، واگذاری انشعاب برق منوط به تایید صحت اجرای سیستم نیرو، کفایت همبندی‌ها و اتصال زمین مشترک باشد!




شکل ۴-۲۰- نحوه تفکیک PEN به دو شینه نول و PE

۴-۲-۲-۶- مشترک فشار ضعیف تغذیه شده از پست عمومی


الزامات مربوط به همبندی تابلو سنجش این مشترکین همانند الزامات مربوط به تابلو فشار ضعیف پست‌های توزیع عمومی خواهد بود (بخش ۴-۲-۱-۲). نحوه اتصال زمین بدنه تابلو سنجش نیز به فاصله تابلو از پست (سیستم زمین MV) بستگی دارد. اگر تابلو در محدوده پست نصب شده باشد بهتر است بدنه آن با سیستم زمین فشار متوسط همبند گردد (با در نظر گرفتن ملاحظات بخش ۴-۲-۱-۲) و در صورتی که تابلو در محدوده مصرف نصب شده و فاصله لازم (طبق بخش ۴-۴) با پست را داشته باشد، بدنه تابلو باید

^۱ طبق نامه شماره ۹۴/۱۳۷۴۰/۳۵ مورخ ۹۴/۲/۱۳ معاونت وقت وزارت نیرو

با سیستم زمین فشار ضعیف همبند گردد. البته در مواردی ممکن است فاصله تابلو از حوزه پتانسیلی سیستم زمین فشار ضعیف پست به قدری باشد که تهدید ولتاژ تماس وجود داشته باشد، در این حالت توصیه بر آن است که از تابلو با جنس کامپوزیت استفاده گردد.



شکل ۴-۲۱- طرحواره اتصال زمین در تغذیه هوایی مشترکین



شکل ۴-۲۲- طرحواره اتصال زمین در تغذیه زمینی مشترکین

۴-۶-۲-۳- مشترک فشار ضعیف تغذیه شده از شبکه عمومی

در رابطه با نحوه اتصال زمین مشترکین متصل به شبکه های توزیع عمومی به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ([۲۵]) رجوع گردد. این دسته از مشترکین نیز میبایست مجهز به یک سیستم زمین مناسب بوده و برای حصول ایمنی طبق بخش ۴-۹-۱ دارای همبندی‌های کافی باشند.

۴-۶-۳- معیار پذیرش سیستم زمین مشترکین

۴-۶-۳-۱- مشترکین فشار متوسط

مشترکین متصل به شبکه های فشار متوسط عموماً به یک سیستم زمین فشار ضعیف و یک سیستم زمین فشار متوسط نیاز دارند. بزرگی مقاومت زمین سیستم زمین فشار متوسط باید به گونه ای باشد که قادر به کنترل الزامات ایمنی (ولتاژهای تماس، گام و انتقالی) و ولتاژ تنش باشد. روند طراحی سیستم زمین فشار متوسط و تعیین بزرگی مقاومت آن مطابق توضیحات بخش ۴-۷ خواهد بود. سیستم زمین فشار ضعیف هم میبایست به گونه ای باشد که شروط ذکر شده در بخش ۴-۹-۱ رعایت گردد.

لازم به ذکر است که در صورت رعایت شرایط ذکر شده در بخش ۴-۴ می‌توان از یک سیستم زمین مشترک به منظور زمین MV و LV به جای سیستم‌های زمین مجزا استفاده نمود. در این حالت بزرگی مقاومت زمین میبایست سازگار با شرایط ذکر شده در بخش ۴-۴-۱ باشد.

۴-۶-۳-۲- مشترکین فشار ضعیف تغذیه شده از پست عمومی

در حالتیکه مشترک فشار ضعیف بطور مستقیم از پست عمومی تغذیه می‌شود تعداد نقاط زمین شده در شبکه LV محدود بوده و در بعضی موارد یک سیستم زمین را شامل میشود. لذا اجرای سیستم زمین با در نظر گرفتن مقادیر کوچک برای مقاومت معادل متصل به نول (مطابق با توضیحات بخش ۴-۵) در برخی مناطق به دلیل نوع خاک، دشوار و پرهزینه است. راه‌های زیر را در این زمینه می‌توان پیشنهاد داد:

- در پست‌های توزیع که یک یا چند مشترک را تغذیه می‌نمایند در صورتیکه اطمینان از رعایت الزامات ذکر شده در بخش ۴-۶-۲-۱ توسط مشترکین (از جمله نصب کلید RCD، جدا کردن هادیهای نول و PE در محل مصرف (سیستم TNC-S) و همبندی الکترودهای زمین موجود با زمین سیستم) وجود

داشته باشد مقدار مقاومت معادل سیستم زمین فشار ضعیف با احتساب مقاومت الکتروود فونداسیون می تواند تا مقدار ۲ اهم باشد.

- در صورت عدم کسب اطمینان لازم از رعایت الزامات بخش ۴-۶-۲-۱ توسط همه مشترکین، استفاده از سیستم زمین TN-S به همراه نصب کلید RCD (یا رله حفاظت زمین) در تابلو سنجش مشترکین پیشنهاد می گردد. در این حالت خطاهای اتصالی فاز به هادی بیگانه (با مقاومت‌های پایین) توسط کلید RCD قطع می گردد. بنابراین مقدار مقاومت معادل سیستم زمین فشار ضعیف می تواند افزایش یابد که بسته به حساسیت های جریانی کلید RCD بصورت جدول ۴-۳ محاسبه می شود. ممکن است برای جلوگیری از قطعیهای مکرر کلید RCD در اثر وقوع خطا در شبکه مشترکین، کلید RCD با حساسیت جریان بالاتر انتخاب گردد! باید توجه نمود که در صورت نصب کلید RCD پایش دوره ای جهت اطمینان از عملکرد آن لازم است.

جدول ۴-۳-مقادیر مقاومت زمین محاسبه شده در ازای حساسیت های جریانی مختلف

حداکثر ولتاژ تماس ایجاد شده روی نول (V)	مقدار مقاومت زمین معادل متصل به نول فشار ضعیف (Ω)	حساسیت جریان کلید RCCB یا رله حفاظت زمین (A)
۷,۵	۲۵	۰,۳
۱۲,۵	۲۵	۰,۵
۲۵	۲۵	۱
۵۰	۱۶,۷	۳
۵۰	۱۰,۰	۵

۴-۶-۴-سیستم زمین مشترکین خاص

- وجود اماکن خاص از دو جهت می تواند بر روی طراحی سیستم زمین یک پست توزیع اثر گذار باشد.
- وجود اماکن خاص به دلیل حساسیت به ولتاژهای تماس، گام و انتقالی ممکن است بر روی انتخاب محل اجرای الکتروودهای زمین (و حتی پست توزیع) یا شیوه اجرای آنها اثر گذار باشد.

^۱ مقادیر استاندارد و حساسیت های جریانی RCCB در استاندارد IEC61008 ارائه گردیده است. با توجه به اینکه حداکثر جریان نامی کلیدهای RCCB به ۱۲۵ آمپر محدود می گردد، در صورت نیاز به جریان نامی بیش از این مقدار و یا وجود مشترکینی با جریان نشی بیش از ۵۰۰ میلی آمپر از رله حفاظت زمین می توان استفاده کرد.

- برای برخی مشترکین نیاز است که در اجرای سیستم زمین مکرر (PME) ملاحظات ویژه ای در نظر گرفته شود و حتی ممکن است در بعضی موارد به کلی استفاده از این طرح مناسب نباشد.

۴-۶-۱- ملاحظات ایمنی در نزدیکی اماکن با ریسک بالا

در صورت امکان پست‌های توزیع نباید در نزدیکی اماکن با ریسک بالا که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است، ساخته شوند [۲۲]:

- اماکنی که در آن مردم به صورت پابرهنه رفت و آمد دارند (نظیر استخرها، حمام‌ها و ...)
- اماکنی که محل نگهداری (و یا عبور) دام هستند (نظیر دامداری‌ها، اسطبل‌ها و باغ وحش‌ها)
- مناطقی که در آن‌ها تجهیزات الکترونیکی حساس وجود دارد (نظیر مراکز تلفن، تجهیزات کنترل ترافیک هوایی، ایستگاه‌های رادار، در نزدیکی مراکز تصویربرداری پزشکی و ...)
- سیستم زمین پست باید در فاصله مجاز (طبق استعلام از ادارات مربوطه) از مراکز سوخت‌گیری، خطوط لوله گاز و نفت مدفون در خاک و خطوط ریلی باشد [۲۲].

در جایی که رعایت فواصل نامبرده ممکن نباشد میبایست با استفاده از شبیه سازی‌های کامپیوتری یا اندازه گیری از ایمن بودن طراحی اطمینان حاصل شود. البته در مواردی ممکن است مشترک قادر باشد (و قبول کند) تا با استفاده از تدابیری از امکان وقوع خسارات احتمالی بکاهد، در این موارد شرکت توزیع می‌تواند اقدام به ساخت پست در فاصله ایمن جدید نماید. برای نمونه در یک دامداری با استفاده از حصار از نزدیک شدن دام‌ها به محل‌هایی که گرادیان ولتاژ در صورت بروز خطای زمین فشار متوسط بیشتر از حد مجاز است جلوگیری شود. لازم به توضیح است که گرادیان ولتاژ در نزدیکی اماکنی که محل عبور یا نگهداری دام هستند اهمیت ویژه ای دارد. چرا که برای حیوانات حداکثر گرادیان ولتاژ قابل تحمل در حدود ۲۵ ولت بر متر [۲۶]) در نظر گرفته می‌شود و این امر خود بیانگر حساسیت بالای دام به ولتاژ گام است^۱.

باید توجه شود که در طراحی عادی سیستم زمین فشار متوسط برای پست‌های توزیع با فرض تردد افراد با کفش گفته می‌شود که در صورت رعایت ولتاژ تماس در یک طراحی ولتاژ گام نیز مجاز خواهد شد (بخش ۷-۴). این امر از آن جهت است که فرض کفش برای پای افراد سبب می‌شود که حداکثر ولتاژ قابل

^۱ در رابطه با مواردی که تهدید ولتاژ گام مرجع نگرانی باشد، راهکارهای موجود عبارتند از: دفن کردن الکترودهای سیستم زمین در عمقی بیش از مقادیر معمول (بیشتر از ۱ متر) یا استفاده از پوشش‌های سطحی با مقاومت ویژه بالا (نظیر آسفالت، سنگریزه و ...) در نقاط بحرانی برای افزایش ولتاژ قابل تحمل گام.

تحمل به مقدار زیادی افزایش یافته و در برخی از موارد در یک شبکه ۲۰ کیلوولت امکان نقض آن وجود نداشته باشد. اما برای اماکنی که این فرض برقرار نباشد (نظیر استخرها، حمام‌های عمومی و ...) میبایست شرط مجاز بودن ولتاژ گام نیز در طراحی‌ها در نظر گرفته شود.

۴-۶-۲- موارد ویژه در اجرای طرح PME

به طور کلی، استفاده از سیستم زمین مکرر (PME) راهکاری مناسب، قابل قبول و ایمن در بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع است. با این حال، در برخی موارد خاص ممکن است این روش چندان مناسب نباشد. در این موارد ممکن است بروز قطعی در هادی نول سبب بروز ولتاژهای خطرناک بر روی بدنه فلزی تجهیزات همبند با سیستم PME گردد. همچنین در سیستم PME هنگام وقوع خطای فاز به زمین بخشی از جریان از جرم کلی زمین بازگشته و در مکان‌های خطرناک خطر اشتعال یا انفجار را به دنبال خواهد داشت. برخی از این اماکن عبارتند از:


- تاسیسات مربوط به راه‌آهن
- ساختمان‌های فلزی
- سایت‌های ساخت و ساز و تخریب
- ژنراتورهای فشار ضعیف
- تغذیه به تاسیسات موقتی (مربوط به مراسم، نمایشگاه‌ها و ...)
- شبکه‌های روشنایی معابر و تابلوهای خیابانی
- مزارع کشاورزی و باغداری
- ایستگاه‌های شارژ اتومبیل‌های برقی
- استخرها
- سامانه‌های حفاظت در برابر صاعقه
- تاسیسات حفاظت کاتدی
- غرفه‌های ورزشی و مکان‌های مخصوص کمپ
- ایستگاه‌های مخابراتی
- اسکله‌ها و مکان‌های مشابه
- دکل‌های تلفن همراه
- خانه‌های سیار
- معادن
- ایستگاه‌های سوخت‌گیری
- پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع نفت
- ساختمان‌هایی که تحت مالکیت چندین صنعت مختلف قرار دارند

در این موارد مشترک میبایست با استفاده از یک طرح سیستم زمین جایگزین (سازگار با BS7671) با استفاده از اجرای الکترودهای زمین اضافه و حفاظتی مناسب (نظیر RCD) از ایمنی تاسیسات خود اطمینان حاصل نماید. باید توجه نمود که هرگونه تجهیزات فلزی، الکتروود زمین، هادی زمین و امثالهم که در تاسیسات مشترک خاص با آرایش زمین TT وجود دارد که با حفاظت RCD ایمن شده است، میبایست از هر گونه تجهیزات مربوط به زمین سیستم های PME جدا گردد [۱۴].

۴-۷- طراحی سیستم زمین

در طراحی سیستم زمین یک پست توزیع میبایست ملاحظات ایمنی (پتانسیل‌های تماس و گام) درون و اطراف پست رعایت گردیده و از عدم بروز تهدیدات ناشی از پتانسیل انتقالی (برای نمونه، افزایش پتانسیل زمین بر روی سیستم های LV در اثر خطاهای MV) و بروز ولتاژهای تنش غیر مجاز اطمینان حاصل گردد [۱۴]. سیستم زمین و تمام اجزای آن می‌بایست قادر باشند تا جریان‌های خطا را (با در نظر گرفتن زمان پاکسازی حفاظت پشتیبان) تحمل نموده و دچار آسیب‌های حرارتی و مکانیکی نگردند. این سیستم باید در عمر پیشبینی شده تاسیسات یکپارچگی و کارایی خود را حفظ نماید [۲۱]. فلوچارت طراحی سیستم زمین در شبکه فشارمتوسط در شکل ۴-۲۳ و توضیح مراحل در ادامه ارائه گردیده است.

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع



شکل ۴-۲۳- فلوچارت روش طراحی سیستم زمین حفاظتی

۴-۷-۱- گام‌های طراحی

- ۱- کسب اطلاع از ظرفیت و شیوه زمین شدن پست فوق توزیع، مشخصات و طول خطوط واصل پست جدید به پست بالادست و اطلاعات کلی در رابطه با تنظیمات حفاظتی.
- ۲- محاسبه جریان خطا در محل پست توزیع یا منبع (پست فوق توزیع). توجه شود در صورتی که جریان خطا در محل احداث پست توزیع محاسبه شود، بهتر است در تکرار اول طراحی، مقاومت سیستم زمین پست در دست احداث در محاسبات اتصال کوتاه برابر با صفر در نظر گرفته شود $(R_{ES}=0)$.

- ۳- با استفاده از جریان خطای محاسبه شده در گام ۱ و بسته به زمان پاکسازی خطا، پتانسیل تماس مجاز محاسبه گردد.^۱

توضیحات: پتانسیل‌های تماس و گام مجاز در ارتباط مستقیم با زمان پاکسازی خطا بوده و در صورت استفاده از مقاومت‌های اضافه در مسیر بدن شخص (نظیر کفش و پوشش عایقی سطوح) آستانه تحمل فرد افزایش پیدا می‌کند. پتانسیل‌های تماس (شکل ۴-۲۴) و گام (شکل ۴-۲۵) مجاز برای حالات مختلف بر حسب زمان رفع خطا در استاندارد BS50522 محاسبه شده و ارائه گردیده است.

همانطور که در شکل ۴-۲۵ پیداست، پتانسیل گام مجاز مقداری به مراتب بزرگتر از پتانسیل تماس مجاز داشته و برای نمونه در حالت کفش‌دار آستانه تحمل شخص از نظر پتانسیل گام به قدری بالاست که عملاً برای بیشتر موارد پتانسیل گام شخص در پست در حدود ایمن قرار می‌گیرد. از همین رو برای پذیرفته بودن یک طرح برای سیستم‌های زمین عموماً می‌توان گفت که در صورت رعایت حدود مجاز پتانسیل تماس در طرح، به طور خودکار پتانسیل گام نیز مجاز خواهد بود [۲۱].

برای شرایطی که از موادی غیر از خاک طبیعی (نظیر آسفالت و بتن) در سطح پست استفاده شده، میتوان از روابط (۴-۱) و (۴-۲) اقدام به محاسبه پتانسیل‌های تماس و گام مجاز نمود [۲۷]. در این روابط ρ_s مقاومت مخصوص پوشش سطح پست بر حسب اهم متر و C_s ضریبی است که با استفاده از رابطه (۱۳) محاسبه می‌شود. در (۴-۳) نیز ρ مقاومت مخصوص خاک بر حسب اهم متر و h_s ارتفاع پوشش سطحی بر حسب متر است. پارامتر I_B در روابط (۴-۱) و (۴-۲) برای شخص با وزن ۵۰ کیلوگرم برابر با ۰,۱۱۶ آمپر و برای شخص با وزن ۷۰ کیلوگرم برابر با ۰,۱۵۷ آمپر است. برای پست‌های هوایی (یا سیستم زمین پایه‌های فشار متوسط توزیع) که در معبر عموم مردم است، از I_B مربوط به ۵۰ کیلوگرم استفاده گردد.

$$E_{step} = (1000 + 6C_s \times \rho_s) \frac{I_B}{\sqrt{t_s}} \quad (۴-۱)$$

^۱ شیوه محاسبه جریان خطا در بخش ۴-۱-۱ راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است.

^۲ برای اینکار می‌توان از منحنی‌های ارائه شده در بخش ۴-۱-۳-۲ راهنمای دستورالعمل استفاده گردد.


$$E_{touch} = (1000 + 1.5C_s \times \rho_s) \frac{I_B}{\sqrt{t_s}} \quad (۲-۴)$$

$$C_s = 1 - \frac{0.09 \left(1 - \frac{\rho}{\rho_s} \right)}{2h_s + 0.09} \quad (۳-۴)$$

برخی از مقاومت های مخصوص مواد پرمصرف به عنوان پوشش سطحی در جدول ۴-۴ آورده شده است.


جدول ۴-۴- مقاومت مخصوص پوشش های سطحی از نوع بتن و آسفالت

شماره	مشخصات پوشش سطحی	مقاومت مخصوص نمونه، $\Omega \cdot m$	
		خشک	مرطوب
۱	آسفالت	2×10^6 تا 30×10^6	6×10^6 تا $10\ 000$
۲	بتن	1×10^6 تا 1×10^9 a	200 تا 21



منحنی ۱: ولتاژ قابل تحمل بدون مقاومت اضافی (دست چپ به هر دو پا)
 منحنی ۲: مقاومت $R_a = 2150 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت زمین به پا ۳۰۰ اهم و خاک ۱۰۰ اهم متر باشد.
 منحنی ۳: مقاومت $R_a = 2500 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت موثر خرده سنگ ۱۰۰۰ اهم (خرده سنگ با ضخامت ۷۵ میلیمتر)
 منحنی ۴: مقاومت $R_a = 3000 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت موثر خرده سنگ ۲۰۰۰ اهم (خرده سنگ با ضخامت ۱۵۰ میلیمتر)

شکل ۴-۲۴- پتانسیل تماس مجاز



منحنی ۱: منحنی اول هیچ مقاومت اضافه ای در مسیر پتانسیل گام (پا به پای دیگر) ندارد.
 منحنی ۲: مقاومت $R_a = 8600 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت زمین به پا ۳۰۰ اهم و خاک ۱۰۰ اهم متر باشد.
 منحنی ۳: مقاومت $R_a = 10000 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت موثر خرده سنگ ۱۰۰۰ اهم (خرده سنگ با ضخامت ۷۵ میلیمتر)
 منحنی ۴: مقاومت $R_a = 12000 \Omega$ برای حالت: کفش ۴ کیلو اهم، مقاومت موثر خرده سنگ ۲۰۰۰ اهم (خرده سنگ با ضخامت ۱۵۰ میلیمتر)


شکل ۴-۲۵- پتانسیل گام مجاز

۴- استفاده از طرح‌های ارائه شده در پیوست ۴ راهنمای دستورالعمل (یا طرح‌های مشابه) و انتخاب

چند طرح پیشنهادی و استخراج پارامتر $\%touch$ مربوط به هر سیستم زمین

توضیحات: نمونه‌ای از کانتورهای پتانسیل تماس مربوط به یکی از طرح‌های راهنمای دستورالعمل در شکل ۴-۲۶ آورده شده است. این شکل بزرگی پارامتر $\%touch$ را بسته به اینکه شخص در زمان تماس با بدنه هادی تجهیزات همبند با سیستم زمین در چه مکانی ایستاده باشد، مشخص می‌کند. پارامتر $\%touch$ نشانگر سهمی از EPR بوده که به عنوان پتانسیل تماس (UT) بین دست و پای شخص ظاهر می‌گردد. لذا طراح می‌تواند بسته به جانمایی تجهیزات همبند با سیستم زمین و اینکه محاسبه پتانسیل تماس در چه نقطه‌ای مطلوب است، با استفاده از این نمودار، اقدام به محاسبه پارامتر $\%touch$ نماید. برای نمونه در ۴ گوشه سیستم زمین، پتانسیل تماس در حدود ۲۳ درصد EPR و در مرکز آن ۲۸ درصد EPR می‌گردد.

البته لازم به ذکر است که در هر سیستم زمین عواملی نظیر نزدیکی فلزات مدفون بیگانه در همسایگی پست ممکن است بر روی پارامتر $\%touch$ اثر گذار باشند اما این تاثیر آنقدر بزرگ نیست که $\%touch$ را به میزان قابل توجهی تغییر دهد [۱۴ و ۱۸].



شکل ۴-۲۶- نمونه‌ای کانتورهای درصد پتانسیل تماس درون و اطراف سیستم زمین مربوط به یک پست هوایی (محورهای عمودی و افقی بر حسب متر هستند)

۵- محاسبه حداکثر EPR مجاز $EPR_{max} = \frac{U_{Tp}}{\%touch}$ با استفاده از پتانسیل تماس مجاز محاسبه شده در

گام ۲ و $\%touch$ مستخرج از طرح‌های انتخابی در گام ۳.

با دانستن پارامتر $\%touch$ (گام ۴) و با استفاده از (۴-۴) می‌توان پتانسیل تماس ظاهر شده بین دست و پای شخص را محاسبه نمود. بزرگی پتانسیل تماس در محدوده پست می‌بایست همواره کوچک‌تر از پتانسیل تماس مجاز (U_{Tp}) باشد. برای این کار لازم است تا شرط $U_T < U_{Tp}$ در فاصله ۱ متری از همه تجهیزات همبند با سیستم زمین بررسی شده و از برقراری آن اطمینان حاصل شود.

$$U_T = \%touch \times EPR \quad (۴-۴)$$

۶- محاسبه حداکثر مقاومت سیستم زمین $R_{ES} = \frac{EPR_{max}}{I_f}$ با استفاده از EPR_{max} گام ۴ و جریان خطای گام ۱.

۷- حال بسته به محل اجرای سیستم زمین و مقاومت مخصوص خاک منطقه، ممکن است برای برخی از طرح‌های پیشنهادی انتخاب شده در گام ۳ مقاومت سیستم زمین به صورت اقتصادی و یا فنی قابلیت اجرا نداشته باشد، به گام ۸ رجوع گردد. اما اگر طرح از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه و دستیابی است، به گام ۹ رجوع گردد.

۸- در صورتی که خاک محل احداث پست مقاومت مخصوص بالایی داشته باشد، ممکن است رسیدن به مقاومت R_{ES} گام ۶ غیر اقتصادی باشد. در این صورت پیشنهاد میشود که یا از طرح‌هایی استفاده شود که پارامتر $\%touch$ آنها مقدار پایین تری دارد و یا از راهکارهای موجود برای کنترل پتانسیل تماس مجاز (استفاده از پوشش سطحی نظیر آسفالت (برای پست‌های هوایی)، کفپوش عایقی در پست‌های زمینی، مش‌های کنترل پتانسیل تماس و ...) استفاده گردد. حال با به روزرسانی پارامترهای $\%touch$ و U_{Tp} مجدداً به گام ۵ رجوع گردد.

۹- بسته به مقاومت نهایی انتخابی برای سیستم زمین و EPR ناشی از آن ($EPR = I_f \times R_{ES}$)، ولتاژ تنش مجاز (U_{Sp}) که به تحمل عایقی تجهیزات انتخابی وابسته است باید همواره بزرگتر از مقدار EPR باشد. اگر این شرط برقرار بود، طراحی به پایان رسیده است و در غیر این صورت به گام ۱۰ رجوع گردد.

توضیحات: حداکثر ولتاژ تنش قابل تحمل برای هر تجهیز از استقامت عایقی آن نشأت می‌گیرد. عموماً در پست‌هایی که از یک سیستم زمین مشترک به عنوان سیستم زمین حفاظتی و الکتریکی استفاده می‌کنند، تهدیدی از نظر ولتاژ تنش وجود ندارد. در پست‌های توزیع که از دو سیستم زمین مجزا به منظور اتصال MV و LV به زمین استفاده می‌شود، ولتاژ تنش عملاً برابر با پتانسیل بین سیستم‌های زمین MV و LV است. این مقدار عموماً برابر با کل EPR فرض می‌گردد. برخی از ملاحظات عایقی که مباحث در این دست از پست‌ها در نظر گرفته شود و برقراری آن‌ها نسبت به مقدار افزایش پتانسیل زمین پست بررسی شود، در ادامه آورده شده است [۱۸]:

- تحمل عایقی بین هادی‌های LV و تابلو همبند با سیستم زمین MV پست*
- استقامت عایقی بوشینگ‌های LV در ترانسفورماتور توزیع
- استقامت عایقی روکش عایقی کابل‌ها و سیم‌های روکش دار MV و LV و همچنین هادی‌های زمین LV

^۱ توجه شود که در بخش ۴-۱-۵ راهنمای دستورالعمل در ازای مقادیر مختلف $\%touch$ ، جریان خطا و تنظیمات حفاظتی اقدام به محاسبه R_{ES} برای سیستم‌های زمین شده است. لذا بسته به طرح انتخابی، طراح می‌تواند از منحنی‌های این بخش نیز استفاده کند.

• تاسیسات فشار ضعیفی که از آنها برای مصرف داخلی ساختمان پست و تغذیه جانبی استفاده می‌شود.
*: توجه ویژه ای برای تجهیزات فشار ضعیف که در پستهای توزیع قرار میگیرند، به طور مشخص برای تابلوهایی که اتصال به سیستم زمین فشار متوسط دارند، نیاز است. در این موارد تحمل عایقی بین تجهیزات باید به گونه ای باشد که وقوع خطای فشار متوسط به سیستم زمین MV سبب بروز آسیب عایقی در تجهیزات (بین فاز، نول و زمین و تجهیزات فلزی همبند با سیستم زمین فشار متوسط) نشود.

۱۰- در این گام پیشنهاد میگردد از تجهیزات (نظیر تابلو فشار ضعیف توزیع) با استقامت عایقی بالاتر استفاده گردد و از این طریق مقدار U_{Sp} بیشتر گردد.

۱۱- حال با استفاده از U_{Sp} جدید اقدام به محاسبه مقاومت جدید برای سیستم زمین از رابطه $R'_{ES} = \frac{U_{Sp}}{I_f}$

شود.

۱۲- انتخاب حداقل مقدار مقاومت برای سیستم زمین از بین R'_{ES} و R_{ES} .

۱۳- پایان

نکته ۱: از آنجا که ممکن است در بسیاری از موارد طراح هنگام اجرای محاسبات از مقدار دقیق مقاومت مخصوص خاک اطلاع نداشته باشد، بهتر است طراحی با در نظر گرفتن چند مقاومت مختلف صورت پذیرد. حال بسته به شرایط خاک محل احداث پست و بسته به اندازه گیری مقاومت در هنگام اجرای یک یا چند الکتروود میله‌ای اول، تیم اجرا تخمینی از مقاومت مخصوص خاک به دست آورده و سپس طرح مناسب اجرا گردد.

نکته ۲: در صورتی که طراح قصد استفاده از طرحی غیر از طرح های استاندارد موجود در پیوست ۴ راهنمای دستورالعمل را دارد میبایست یا از طریق شبیه سازی و یا از طریق اندازه گیری از کوچکتر بودن پتانسیل تماس در پست از پتانسیل تماس مجاز (U_{Tp}) اطمینان حاصل کند.

نکته ۳: با توجه به آن که در گام ۲ برای محاسبه جریان خطا، مقاومت سیستم زمین برابر با صفر در نظر گرفته شد (فرض بدترین شرایط)، در صورت نیاز به طراحی دقیق تر میتوان بار دیگر گام های طراحی را با در نظر گرفتن مقدار R_{ES} گام قبلی برای سیستم زمین تکرار نمود.

نکته ۴: اگر تغییرات عمده ای در ساختار یک پست موجود ایجاد گردد، باید با در نظر گرفتن اثرات آن بر روی سیستم زمین پست، الزامات ایمنی مجدداً تحت بررسی قرار گیرد [۱۴].

^۱ برای حالتی که بدنه تابلو فشار ضعیف با سیستم زمین MV همبند شده است.

نکته ۵: شبکه‌های توزیع عموماً قادر به تغییر در آرایش، خواه به صورت دستی و خواه به صورت خودکار، هستند. تغییر در وضعیت بهره‌برداری از شبکه می‌تواند موجب تغییر قدرت اتصال کوتاه، زمان پاکسازی خطا و جریان‌های بازگشتی از طریق شیلدها گردد. این امر بدان معناست که ممکن است یک طراحی در یک آرایش بهره‌برداری از شبکه ایمن بوده و لزوماً برای آرایش‌های محتمل دیگر دارای ایمنی کافی نباشد. از همین رو توصیه می‌شود که طراحی یا برای بدترین شرایط انجام شده و یا با در نظر گرفتن همه سناریوهای ممکن طراحی صورت گیرد [۱۴].

نکته ۶: در رابطه با پست‌های هوایی، عموماً فرض می‌شود که وقوع خطای زمین در حالی که شخصی دقیقاً از بالای الکترودها عبور میکند بسیار کم است. بنابراین در بیشتر شرایط تدبیر ویژه‌ای در این زمینه نیاز نیست. هر چند در مکان‌های حساس که محل عبور مردم و به خصوص کودکان است و یا محل عبور دام حساب می‌شود، میبایست تدابیری برای از بین بردن تهدید پتانسیل گام اندیشیده شود. این مهم عموماً با استفاده از انتخاب محل اجرای الکترودها در مکانی دیگر با تهدید کمتر قابل دستیابی است. افزایش عمق دفن الکترود تا حد ممکن یا جلوگیری از دسترسی با استفاده از حصار از دیگر اقدامات برای کاهش پتانسیل گام در این موارد محسوب می‌شوند [۱۴].

نکته ۷: در شبکه فشار متوسط (در مکان‌هایی که برقگیر نصب شده است) مقاومت سیستم زمین MV باید به ۱۰ اهم محدود گردد تا عملکرد مناسب برقگیر حاصل شود [۲۸]. به طور کلی هر چه مقاومت سیستم زمین کمتر باشد، تاب‌آوری در برابر صاعقه بیشتر شده و پتانسیل ایجاد شده بر روی بدنه هادی تجهیزات همبند با سیستم زمین فشار متوسط و تهدید بک‌فلش‌اور در بوشینگ‌های فشار ضعیف ترانسفورماتور در اثر صاعقه کاهش می‌یابد [۱۴].

۴-۷-۲- محاسبه ظرفیت جریانی الکترودهای زمین با توجه به تحمل خاک

هنگام بروز خطای زمین به جهت عبور جریان‌های شدید، دمای الکترود و خاک اطراف آن افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که می‌تواند منجر به خشک شدن خاک‌های اطراف محل ارتباط الکترود با خاک شده و این امر خود منجر به افزایش مقاومت می‌گردد. در شرایط خاص و با افزایش دمای زیاد ممکن است در اثر تبخیر شدید رطوبت خاک، ارتباط بین الکترود و خاک اطراف از بین رفته و از خاک جدا گردد. لذا برای اجتناب از این امر چگالی جریان الکترود محاسبه شده با استفاده از (۴-۵) در شرایط خطا میبایست از حد چگالی سطحی جریان مجاز بدست آمده از رابطه (۴-۶) کوچکتر باشد. همچنین برای جریان‌های دائمی نیز چگالی جریان سطحی سیستم زمین نباید از ۴۰ آمپر بر متر مربع تجاوز کند [۶].

طبیعتاً احتمال بروز چگالی جریان غیرمجاز برای سیستم‌های زمین کوچک (مخصوصاً در زمینهای با مقاومت ویژه پایین) با جریان‌های خطای بزرگ، بیشتر است.^۱ برای رعایت قیود مربوط به چگالی جریان سطحی در برخی موارد لازم است تا به‌جای یک الکتروود زمین از چند الکتروود استفاده نمود.

$$(A/mm^2) = \frac{\text{جریان الکتروود}}{\text{مساحت سطح الکتروود}} = \text{چگالی جریان سطحی (J)} \quad (۴-۵)$$

$$J_{\text{limit}} = 10^{-3} \left(\frac{57.7}{\rho t} \right)^{1/2} (A/mm^2) \quad (۴-۶)$$

در این رابطه: ρ مقاومت مخصوص خاک برحسب اهم متر و t مدت زمان خطا بر حسب ثانیه است. بیشترین ظرفیت جریانی الکتروود میله‌ای، تسمه‌ای و الکتروود صفحه‌ای بر اساس روابط بالا محاسبه شده و در بخش ۴-۴ راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است.

۴-۷-۳- راهکارهای کنترل پتانسیل تماس

یکی از راه‌های کاهش پتانسیل تماس، کاهش EPR (برای نمونه از طریق کاهش مقاومت سیستم زمین) است. اگر کاهش EPR اقتصادی یا عملی نباشد، پتانسیل تماس می‌بایست با اتخاذ تدابیر مقتضی به حدود مجاز محدود گردد. راهکارهای کلی برای این کار به دو رویکرد افزایش پتانسیل زیر پای افراد و یا افزایش پتانسیل قابل تحمل برای شخص قابل تقسیم هستند. از جمله این راهکارها عبارتند از:

- استفاده از هادی‌های تعدیل پتانسیل در پست نظیر استفاده از حلقه پیرامونی یا سایر اقسام الکتروودهای زمین برای کاهش پتانسیل تماس در محل عملیات اپراتور یا گذر عموم (رویکرد افزایش پتانسیل زیر پای شخص).
- استفاده از مش تعدیل پتانسیل^۲ در زیر پای اپراتور یا استفاده از مش (جنس مس یا استیل) تعبیه شده در بتن برای کنترل پتانسیل تماسی برای امنیت اپراتور یا عموم مردم (رویکرد افزایش پتانسیل زیر پای شخص).

^۱ مثالی از این موضوع در بخش ۴-۴ راهنمای دستورالعمل ارائه گردیده است.

^۲Earth mat

- استفاده از پلتفرم‌های عایقی (نظیر پوشش سطحی با مقاومت مخصوص بالا، آسفالت، کفپوش‌های عایقی و ...) برای افزایش پتانسیل تماس قابل تحمل برای افراد (رویکرد افزایش پتانسیل قابل تحمل برای شخص).

در صورت استفاده از مش تعدیل پتانسیل به نکات زیر میبایست توجه گردد [۱۴]:

اندازه و شکل ظاهری مش تعدیل پتانسیل باید به گونه‌ای باشد که اپراتور همواره در مرکز آن قرار گرفته و اقدام به اجرای عملیات کند. حداقل اندازه مش تعدیل پتانسیل نباید کوچکتر از ۱ متر در ۱ متر باشد (برای مش‌های مدفون باید اندازه‌ای بزرگتر انتخاب گردد). در صورت دفن مش تعدیل پتانسیل درون خاک، عمق دفن نباید بیشتر از ۳۰ سانتی متر باشد. نصب مش تعدیل پتانسیل بر روی سطح زمین (در صورت عدم احتمال سرقت) سبب می‌شود که پتانسیل تماس به حداقل میزان خود رسیده و اپراتور از محل دقیق قرارگیری مش اطمینان حاصل کرده و امکان بررسی سلامت اتصالات وجود داشته باشد. باید توجه داشت که مش تعدیل پتانسیل نصب شده بر روی سطح زمین سبب بروز پتانسیل‌های گام بزرگ در اطراف مش می‌گردند و دفن آن سبب کاهش این پتانسیل گام می‌گردد. از طرفی دیگر اپراتور در موارد مواجهه با مش تعدیل پتانسیل مدفون راهی برای تشخیص محل قرارگیری دقیق مش ندارد و نمی‌تواند از سلامت اتصالات زمین اطمینان حاصل کند.

۴-۸ - مراجع فصل چهارم

[1]. ENA Engineering Recommendation G12, "Requirement for the Application of Protective Multiple Earthing to Low Voltage Networks", 2015.

[2]. UK Power Network Engineering and Design Standard, "LV Network Earthing Design", 2015.

[۳]. بررسی نیازسنجی بازنگری استانداردهای صنعت توزیع برق در زمینه رله‌ها، قطع‌کننده‌ها، انشعابات و باس داکت‌های فشار ضعیف، سیستم زمین، سیستم روشنایی، طراحی توزیع، تابلوها و کابل‌ها و خطوط هوایی فشار ضعیف و متوسط و پست‌های زمینی. پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مطالعات سیستم، ۱۳۹۶.

[۴]. نشریه شماره ۶۱۴، مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت نیرو، ۱۳۹۲.

[5]. BS7430 Std., "Code of practice for protective earthing of electrical installations", 2011.

[۶]. سالار رضایی مقدم، رضا محمدی، مهدی ابتهاج، "امکانسنجی استفاده از وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD) در سیستم روشنایی معابر پایه فلزی و تعیین مشخصات فنی با مطالعه و اندازه‌گیری میدانی"، نهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد ۲۹ دیماه ۱۴۰۰ تهران.

[7]. UK Power Network Engineering and Design Standard, "Pole-Mounted Equipment Earthing Design", 2015.

[8]. "IEEE Guide for Bonding Shields and Sheaths of Single-Conductor Power Cables Rated 5 kV through 500 kV," in IEEE Std 575-2014 (Revision of IEEE Std 575-1988), vol., no., pp.1-83, 18 Sept. 2014.

[۹]. رضا محمدی، آرش صمدی، فرزین خالقی، مهدی ابتهاج، حسین شیروانی، "ارزیابی ولتاژها و جریان‌های القا شده بر روی شیلد کابل‌های فشار متوسط توزیع ایران و تعیین روش مناسب برای زمین کردن شیلد کابل‌ها"، نهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد، دی‌ماه ۱۴۰۰.

[10]. IEEE Std C62.22, "IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems", 2009.

[11]. ABB Application Note 3., "Cable overvoltage protection, 2020".

[۱۲]. "مجموعه استانداردهای شبکه‌های هوایی توزیع برق روکش دار و عایق شده"، نصب اجرا و بهره‌برداری کابل خودنگهدار فشار متوسط، توانیر، ۱۳۹۱.

[۱۳]. "دستورالعمل خازن گذاری در شبکه‌های توزیع برق"، شرکت مادر تخصصی توانیر، ۱۳۹۹.

[14]. ENA Technical specification 41-24, "Guidelines for the design, installation, testing and maintenance of main earthing systems in substations", Issue2-November 2018.

[15]. DIN 18014, "Foundation earth electrode – Planning, execution and documentation", March 2014.

[16]. IEC 62305-3 Std, "Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard", 2010.

[17]. Engineering Design Standard EDS 06-0014, "Secondary substation earthing design", 2018.

[18]. SP ENERGY NETWORKS, "Technical specification for earthing and bonding at secondary substations", Issue No. 1, Feb 2020.

[19]. IEC 60364 Std, "Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances", 2007/AMD2:2018

[۲۰]. آرش صمدی، رضا محمدی، مهدی ابتهاج، مهیار قلیزاده، "تعیین فاصله مناسب برای جداسازی سیستم‌های زمین فشار ضعیف و فشار متوسط در پست‌های توزیع"، بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق، ۱۴۰۱

[21]. BS EN 50522 Std, "Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c", 2010.

[22]. Electricity Northwest Code of Practice 333 (CP333), "earthing design for 11/6.6kV distribution substations and equipment", Issue 7, June 2021.

[23]. "NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace", National Fire Protection Association, 2004 edition.

[24]. "National Electrical Code (NFPA 70)", National Fire Protection Association, 2005 Edition.

[۲۵]. وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، "مقررات ملی ساختمان ایران مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها"، ویرایش سوم (۱۳۹۵)

[26]. Electricity Northwest Code of Practice 335 (CP335), "Earthing design for 132kV, 33kV and 33/11/6.6kV primary substations and equipment", Issue 3, March 2020.

[27]. IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding, in IEEE Std 80-2013 (Revision of IEEE Std 80-2000/ Incorporates IEEE Std 80-2013/Cor 1-2015), vol., no., pp.1-226, 15 May 2015.


[28]. BS EN 62305-1 Std., "Protection against lightning. General principles", 2011.

[۲۹] حسین نفیسی، رضا محمدی، وحید ملکی، مهدی ابتهاج، مهیار قلیزاده، "امکانسنجی نصب کلید RCD و رله ارت فالت به منظور کاهش مقاومت سیستم زمین فشار ضعیف مربوط به پست‌های توزیع اختصاصی"، هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، بهمن ۱۴۰۱.

فصل ۵: روش اجرای سیستم زمین

۵-۱- فرایند کلی

برای اجرای سیستم زمین روش‌های متفاوتی وجود دارد که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، میزان سرمایه گذاری و اهمیت تجهیزات باید روش مناسب انتخاب گردد. مراحل اجرای عملیاتی سیستم زمین به شرح زیر (شکل ۵-۱) است. در انتهای هر مرحله اگر مقاومت هدف حاصل نشود می بایست به تعداد الکترودها یا طول الکترودها (در الکترود افقی) اضافه شود.



شکل ۵-۱-فلوچارت اجرای سیستم زمین

(۱) ابتدا باید مقاومت ویژه خاک محل اجرای سیستم زمین تعیین گردد. در این دستورالعمل توصیه بر آن است تا با استفاده از روش های ذکر شده در فصل ۸ راهنمای دستورالعمل اقدام به اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک گردد. با این کار طراح از مقاومت مخصوص در لایه‌های مختلف خاک اطلاع یافته و قادر است تا برای رسیدن به مقاومت هدف (با توجه به قیودی نظیر فضای در دسترس) بهترین نوع سیستم زمین را انتخاب نماید. در مواردی که امکان اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک وجود نداشته باشد توصیه می‌شود که یک الکتروود میله‌ای (با استفاده از روش کوبش) در محل اجرای سیستم زمین اجرا شده و مقاومت آن اندازه‌گیری شود. حال یا با استفاده از روابط و یا با استفاده از جداول این فصل مقاومت ظاهری خاک با استفاده از مقاومت الکتروود میله ای تعیین گردد. تعیین مقاومت ظاهری خاک تخمینی از میزان الکتروود مورد نیاز برای رسیدن به مقاومت هدف ارائه نموده و علاوه بر آن از الکتروود میله ای اجرا شده نیز میتوان به عنوان جزئی از سیستم زمین استفاده کرد. در مواردی که اطلاعات ثبت شده از اندازه‌گیری‌های قبلی وجود داشته باشد، می‌توان از این داده‌ها نیز استفاده نمود. برای اجرای سیستم زمین تجهیزات حساس (برای نمونه اتوبوستر، ریکلوزر و ...) و پست های توزیع در صورتی که اطلاعات ثبت شده قبلی موجود از دقت کافی برخوردار نباشند، توصیه اکید می‌شود که از روش اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک استفاده شود.

(۲) پس از تعیین مقاومت ویژه زمین، جنس و سطح مقطع الکتروود و هادی اتصال زمین متناسب با شرایط منطقه میبایست تعیین گردد. برای این کار باید الزامات مطرح شده در فصل ۳ رعایت گردد (تعیین سطح مقطع هادی و الکتروود فصل ۳). باید توجه نمود که جنس الکتروود با در نظر گرفتن عوامل موثر در خوردگی از جمله اسیدی یا قلیایی بودن، املاح موجود، مقاومت ویژه پایین، میزان رطوبت خاک منطقه و الزامات مربوط به خوردگی گالوانیکی تعیین می‌گردد. برای کاهش خوردگی از مواد بهبود دهنده مناسب می‌توان بهره برد. برای انجام این کار باید شناختی مناسب از سوابق خاک نواحی مختلف یک منطقه توزیع (از نظر خوردگی) وجود داشته باشد.

(۳) در این مرحله با توجه به فضای آزاد و نوع خاک منطقه روش مناسب اجرای سیستم زمین و چیدمان الکتروودها تعیین می‌شود. برای تعیین روش اجرای سیستم زمین به بخش ۵-۲ و برای تعیین چیدمان نیز به بخش ۵-۴ رجوع گردد. این مرحله با فرض معلوم بودن مقاومت هدف برای سیستم زمین انجام میگردد.

۵-۲- انتخاب روش اجرای سیستم زمین

به طور کلی اولویت اجرای سیستم زمین با الکترودهای میله‌ای کوبشی (با مشخصات ذکر شده در فصل ۳) است. کاربرد مناسب این شیوه از اجرای زمین در مواردی است که خاک نرم بوده (اجرای کوبش آسان است) و رطوبت خاک به سطح زمین نزدیک است. در دو مورد ممکن است الکترودهای میله‌ای (با طول‌های متداول در حدود ۳ متر) لزوماً انتخاب اول نباشند:

۱) خاک غیرهمگن باشد: برای نمونه خاک دولایه‌ای که مقاومت مخصوص لایه بالا و لایه‌های پایینی آن اختلاف مقاومت چشم‌گیری داشته باشند. در این صورت بسته به نسبت مقاومت مخصوص لایه‌های خاک بهتر است از الکترودهای زمین قائم عمیق (مقاومت مخصوص لایه‌های پایینی کوچک‌تر است) و یا الکترودهای زمین افقی (مقاومت مخصوص لایه بالایی کوچک‌تر است) استفاده شود.

۲) خاک سخت باشد: در این موارد استفاده از حفاری در احداث الکترودهای زمین (اعم از افقی و عمودی) راهکار جایگزین خواهد بود. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی که از حفاری برای احداث الکترود زمین استفاده می‌شود، به دلیل تغییر در بکر بودن خاک باید در اطراف الکترود و برای اتصال الکترودها به خاک اطراف از مواد بهبود دهنده مناسب استفاده شود. استفاده از مواد بهبود دهنده در جلوگیری از خوردگی الکترودها نیز می‌تواند مفید واقع شود. البته این مواد میبایست آزمایش‌های مطرح شده در فصل ۲ راهنمای دستورالعمل را گذرانده و دارای گواهی تایید باشند. در شرایط خاک سخت استفاده از الکترودهای مدفون در بتن (یوفر) نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در صورتیکه در خاک سخت با روش کوبشی بتوان الکترودها را بصورت اریب با طول کمتر از استاندارد (مثلاً ۱,۵ متر) اجرا نمود نیاز به حفاری نخواهد بود.

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

جدول ۵-۱- مزایا و معایب روش‌های مختلف اجرای سیستم زمین

نوع سیستم زمین	نوع خاک	مزایا	معایب
قائم عادی	با استفاده از کوبش خاک نرم	پایداری مقاومتی مناسب در برابر تغییرات دمایی و فصلی چسبندگی سطحی خوب با خاک متراکم شده در اثر کوبش اجرای آن آسان، کم هزینه و سریع است.	برای رسیدن به مقاومت مطلوب در برخی موارد به تعداد زیادی از الکترودهای میله ای و فضای نسبتاً بزرگی برای اجرای سیستم زمین نیاز است. عدم امکان اجرا در خاک های سخت
	با استفاده از حفاری خاک سخت بوده و امکان کوبش نباشد	پایداری مقاومتی مناسب در برابر تغییرات دمایی و فصلی حفاظت در برابر خوردگی در صورتی که مواد بهبود دهنده مناسب حول الکترود پر شده باشد.	برای رسیدن به مقاومت مطلوب در برخی موارد به تعداد زیادی از الکترودهای میله ای و فضای نسبتاً بزرگی برای اجرای سیستم زمین نیاز است. نیاز به مواد بهبود دهنده خاک برای پر کردن حفره و افزایش هزینه اجرا هزینه بالای حفاری و نیاز به مراقبت
قائم عمیق	با استفاده از کوبش خاک نرم بوده و مقاومت مخصوص خاک در لایه های پایین کوچک باشد.	در جایی که مقاومت مخصوص خاک در لایه های زیرین کوچکتر است، با اشغال فضای کمتر، مقاومت زمین مطلوبی حاصل میشود. پایداری مقاومتی مناسب در برابر تغییرات دمایی و فصلی چسبندگی سطحی خوب با خاک متراکم شده در اثر کوبش	در خاک تک لایه، برای کاهش مقاومت زمین، بیشتر شدن طول الکترود بازدهی کمتری نسبت به استفاده از چند الکترود میله ای (با فاصله گذاری مناسب) دارد. امکان آسیب دیدن الکترود و یا اتصالات استفاده شده بالاتر میرود. افزایش احتمال خوردگی در محل تغییر لایه‌های خاک
	با استفاده از حفاری خاک سخت بوده و مقاومت مخصوص آن در لایه‌های پایین کوچک باشد.	در جایی که مقاومت مخصوص خاک در اعماق کوچکتر است، با اشغال فضای کمتر، مقاومت زمین مطلوبی حاصل میشود. پایداری مقاومتی مناسب در برابر تغییرات دمایی و فصلی حفاظت در برابر خوردگی در صورتی که مواد بهبود دهنده مناسب حول الکترود پر شده باشد.	در خاک تک لایه، بیشتر شدن طول الکترود بازدهی کمتری نسبت به استفاده از چند الکترود میله ای (با فاصله گذاری مناسب) دارد. هزینه اجرا به جهت استفاده از مواد بهبود دهنده، انجام حفاری و نیاز به مراقبت بیشتر است.
افقی	خاک در لایه‌های بالایی مقاومت مخصوص کوچکتری از لایه‌های زیرین داشته باشد (برای نمونه خاک های با بستری از سنگ) خاک سخت و مناطق کوهستانی	ایجاد سطوح هم‌پتانسیل در پست بسته به شیوه اجرای طرح (برای نمونه در آرایش مش) حفاظت در برابر خوردگی در صورتی که مواد بهبود دهنده مناسب حول الکترود پر شده باشد.	نیاز به فضای نسبتاً زیاد برای اجرا نیاز به مواد بهبود دهنده در اطراف الکترود و افزایش هزینه اجرا بسته به عمق انتخابی برای اجرای الکترود زمین، ممکن است مقاومت سیستم زمین به مقدار زیادی به تغییرات فصلی وابسته باشد. هزینه اجرا به جهت استفاده از مواد بهبود دهنده و حفاری بیشتر است.

نکته ۱: برای پست‌های جدیدالاحداث که قبل از اجرای عملیات عمرانی استعلام‌های لازم در مورد تاسیسات موجود در زیر زمین گرفته شده، مجری سیستم زمین باید به محل قرارگیری این تاسیسات توجه نماید تا از آسیب‌های احتمالی در صورت برخورد الکترودها به این تاسیسات جلوگیری شود. در رابطه با اماکنی که سیستم زمین برای پست‌ها یا خطوط موجود اجرا می‌گردد، مجری باید توجه ویژه‌ای به محل قرارگیری تاسیسات سایر سازمان‌ها داشته باشد و ترجیحا اقدام به اتخاذ استعلام نماید.

نکته ۲: با تغییرات دما و رطوبت در فصول مختلف سال مقاومت سیستم زمین تغییر نموده و بسته به شرایط آب و هوایی و وضعیت خاک محل اجرای سیستم زمین بهتر است مقاومت اجرایی برای الکترودهای قائم به اندازه ۱۵ الی ۳۰ درصد کوچک‌تر از مقاومت هدف اجرا گردد. در جدول ۵-۲ چند نمونه از ضرایب فصلی برای سیستم‌های زمین افقی و عمودی ارائه گردیده است. توجه شود در صورتی که یک سیستم زمین ترکیبی از الکترودهای عمودی و افقی باشد (برای نمونه سیستم زمین متشکل از الکترودهای میله ای پیاپی که با هادی‌های افقی به هم متصل شده‌اند). ضریب انتخابی باید متناظر با الکترودهای عمودی باشد [۱].

جدول ۵-۲- ضرایب فصلی الکترودهای افقی و عمودی برای خاک‌های خشک و مرطوب [۲]

ضریب فصلی خاک خشک	ضریب فصلی خاک مرطوب	ساختار سیستم زمین
۱,۴	۱,۸	الکترودهای زمین افقی با عمق دفن ۰,۵ متر
۱,۲۵	۱,۴۵	الکترودهای زمین افقی با عمق دفن ۰,۸ الی ۱ متر
۱,۰	۱,۱	الکترودهای زمین افقی با عمق دفن ۲ الی ۲,۵ متر
۱,۱۵	۱,۳	الکترودهای عمودی با طول بین ۲ الی ۳ متر

۵-۳- تیپ‌های اجرا

در این بخش نمونه‌هایی از تیپ‌های اجرا برای الکترودهای قائم، افقی و صفحه ای به همراه جزییات توضیح داده شده است:

۵-۳-۱- تیپ‌های اجرای الکترودهای قائم

۵-۳-۱-۱- اتصال زمین کوبشی

الف- اجزای تشکیل دهنده

۱) میله پیشرو، اولین قطعه از سیستم اتصال زمین کوبشی محسوب می‌شود که به وسیله عمل کوبش در محل مورد نظر کوبیده می‌شود (شکل ۲-۵). ۲) میله توسعه دهنده تجهیزاتی است که جهت اضافه نمودن طول الکتروود اصلی (الکتروود پیشرو) به کار می‌رود (شکل ۳-۵). همانطور که پیشتر ذکر گردید برای نصب الکتروودهای میله‌ای باید از چکش‌های استاندارد (چکش دستی لوله‌ای، چکش نیوماتیکی یا چکش الکتریکی یا پیکور) استفاده گردد. میزان فشار انتخابی برای چکش بستگی به درجه سختی زمین، قطر میله/لوله (پیشرو و توسعه‌دهنده) و پیکان پیشرو دارد. ۳) آداپتور (قطعه مبدل) سر چکش به میله کوب قطعه‌ای است که از یک سمت در سر چکش قرار می‌گیرد و در سمت دیگر آن سوراخی با یک سایز بزرگتر از میله/لوله پیشرو وجود دارد، که جهت اعمال فشار چکش بر روی میله/لوله پیشرو مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۴-۵).



شکل ۲-۵-میله پیشرو



(ب)



(الف)


شکل ۳-۵-الف) قطعه مخصوص کوپلینگ دو میله، ب) میله توسعه دهنده



شکل ۴-۵-مبدل سر چکش به میله کوب

ب-روش اجرا

- (۱) ابتدا می‌بایست در محل مورد نظر، چاله‌ای با عمق ۵۰ سانتی‌متر (ابعاد ۵۰×۵۰) در زمین حفر نمود.
- (۲) یک عدد میله را در وسط چاله خفرشده، قرار داده و با استفاده از چکش برقی یا بادی، در داخل زمین کوبید.
- (۳) پس از فرو رفتن میله پیشرو در زمین، می‌بایست میله توسعه‌دهنده بر انتهای میله اول افزوده شود. سپس، مجدداً می‌بایست با استفاده از وسیله کوبش آن را در داخل زمین کوبید.
- (۴) طبق استاندارد طول میله/لوله کوبیده شده در زمین نباید از ۲/۴۵ متر کمتر باشد. در صورت استفاده از میله‌های ۱,۵ متری، حداقل تعداد ۲ عدد از این میله‌ها طبق بند ۳ به هم کوپل شده و در زمین کوبیده شود.
- (۶) عمل کوبش الکترودهای بعدی، در صورت امکان (که بستگی به درجه سختی زمین دارد) ادامه یابد به نحوی که در زمان توقف کوبش، به میزان ۲۰ سانتی‌متر از انتهای میله آخر بیرون از خاک باشد (۳۰ سانتی‌متر پایین‌تر از سطح زمین).
- (۷) پس از آن‌که کوبیدن میله‌ها به کفایت مقدار خود رسید، باید هادی اتصال زمین مناسب را با استفاده از اتصالات جوشی یا اتصالات مکانیکی مناسب به انتهای میله کوبیده‌شده، متصل کرد. در صورت استفاده از اتصالات مکانیکی برای اتصال هادی زمین به الکتروده و عدم استفاده از دریچه بازدید، بایستی تمهیدات لازم (قراردادن محل اتصال در داخل بتن یا استفاده از اسپری‌های ضد خوردگی استاندارد و ...) جهت جلوگیری از خوردگی در محل اتصال اندیشیده شود.
- (۸) پس از پایان عملیات کوبش و انجام اتصال سر میله، می‌بایست چاله را تنها با خاک رس یا خاک سرند شده محل و بدون هرگونه افزودنی پر نمود.
- (۹) در صورتی‌که جنس و مقاومت خاک به گونه‌ای باشد که با احداث یک سیستم اتصال زمین کوبشی، مقاومت مطلوب حاصل نشود، توصیه می‌گردد با استفاده از ۲ یا چند عدد سیستم اتصال زمین کوبشی (با رعایت فاصله‌ای به اندازه مجموع طول دو الکتروده) و اتصال آن‌ها با استفاده از هادی مناسب به مقاومت مطلوب رسید.
- (۱۰) الکتروده میله‌ای در حالت کلی و عدم وجود مانع به صورت قائم نصب می‌شود ولی در شرایط خاص می‌توان آن را به صورت اریب یا افقی نیز اجرا نمود. در شکل ۵-۵ روش‌های مختلف اجرا دیده می‌شود.



شکل ۵-۵- شکل های مجاز اجرای الکترودهای میله‌ای


۵-۳-۱-۲- اتصال زمین قائم با استفاده از حفاری

در مناطق با مقاومت ویژه خاک بالا و نیز مناطقی که در عمق‌های کم دستیابی به نم طبیعی خاک امکان‌پذیر نیست، در صورت دسترسی به ماشین آلات مخصوص حفاری می‌توان از این روش استفاده نمود. حسن این روش امکان رسیدن به عمق‌های زیاد و رطوبت طبیعی خاک و در نتیجه مقاومت کم برای سیستم زمین است. جزئیات اجرای این روش به شرح ذیل است (شکل ۵-۶):

- ابتدا چاله‌ای به ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی‌متر حفر می‌شود.
- با استفاده از ابزار مناسب (مثلاً مته حفاری مخصوص و ...) سوراخی به قطر ۷-۱۵ سانتی‌متر و عمق حداقل ۳ متر حفر می‌شود. عمق دقیق، در حین اجرای سیستم زمین و حصول مقاومت موردنظر به دست خواهد آمد.
- الکترود موردنظر (لوله، میله، تسمه، سیم) به طول موردنیاز در داخل سوراخ ایجاد شده قرار داده می‌شود.
- دوغاب ماده بهبوددهنده تهیه شده به همراه خاک سرند شده باید فضای خالی پیرامون الکترود را کاملاً پر نماید (به عنوان مثال برای طول چاله کمتر از ۴ متر حداقل ۳۰ کیلوگرم و برای طول بیش از ۴ متر حداقل ۶۰ کیلوگرم ماده بهبود دهنده استفاده می‌شود).
- جهت انجام اتصالات، مقدار ۲۰ سانتی‌متر از الکترود بیرون از خاک (در عمق ۳۰ سانتی‌متری چاله) قرار گرفته سپس با استفاده از اتصالات جوشی یا اتصالات مکانیکی مناسب به هادی اتصال زمین متصل

می‌گردد. در صورت استفاده از اتصالات مکانیکی برای اتصال هادی زمین به الکترود و عدم استفاده از دریچه بازدید، بایستی تمهیدات لازم (قراردادن محل اتصال داخل بتن یا استفاده از اسپری‌های ضد خوردگی) جهت جلوگیری از خوردگی در محل اتصال اندیشیده شود.

- در نهایت باقی چاله با خاک سرند شده پر شده و کوبیده می‌شود.



شکل ۵-۶- نحوه اجرای الکترود قائم با استفاده از ماشین آلات حفاری

جهت ایجاد حفره‌هایی به این صورت می‌توان از ماشین‌آلات حفر چاه آب و فاضلاب استفاده نمود. شرکت‌های متعددی در ایران سازنده انواع ماشین‌آلات حفر چاه در سایزها و تکنولوژی‌های مختلف می‌باشند که بسته به میزان سرمایه‌گذاری قابل انتخاب می‌باشند. شکل ۵-۷ یک نمونه از ماشین حفر چاه سه فاز با قابلیت حفاری چاه تا عمق ۶۰ متر و تا قطر ۱۲ اینچ در مناطق سنگی را نشان می‌دهد. این ماشین حفر چاه پرتابل می‌باشد.

انواع دیگری از ماشین آلات حفر چاه نیز وجود دارند که قابلیت پیاده‌سازی روی یک خودرو را نیز دارند و با سوخت‌های فسیلی مثل گازوئیل و بنزین نیز کار می‌کنند و امکان حفاری تا عمق‌های موردنظر را دارند.



شکل ۵-۷- انواع ماشین آلات حفاری

۵-۳-۱-۳- اتصال زمین قائم با حفر چاه به صورت دستی

در صورتی که امکان استفاده از ماشین آلات حفاری برای حفر چاه با قطر کم وجود نداشته باشد از روش حفر دستی چاه استفاده می‌شود (شکل ۵-۸). این روش مخصوص زمین‌های خاکی بوده و در صورتی که زمین نیمه سنگی یا سنگی بوده و امکان حفر چاه مقدور نباشد باید از روش‌های دیگر استفاده نمود.


الف- تیپ اول

- حفر چاله ای با قطر دهانه ۸۰ سانتی متر و عمق مناسب جهت رسیدن به رطوبت طبیعی (حداقل ۳ متر)
- قراردادن لوله یا میله به طول حداقل ۲,۴۵ متر در داخل گودال
- تهیه دوغاب ماده بهبوددهنده (بطور مثال حدوداً ۳۰۰ کیلوگرم ماده بهبود دهنده) و ریختن آن به دور الکتروود تا عمق ۳۰ سانتی متری گودال
- اتصال الکتروود به هادی اتصال زمین توسط اتصالات مناسب
- پر کردن بقیه گود با خاک رس یا خاک سرند شده محل و فشردن آن

تذکر ۱: در صورت نیاز به بیش از یک الکتروود قائم و نیاز به موازی نمودن آنها برای رسیدن به مقاومت مطلوب، باید حداقل فاصله ای برابر با مجموع طول دو الکتروود بین دو الکتروود موازی شده را رعایت نمود.

ب- تیپ دوم

- حفر گودالی با حداقل قطر دهانه ممکن (معمولا ۸۰ سانتی‌متر) و ریختن خاک رس نرم به ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر در انتهای گودال
- کوبیدن الکتروود در وسط گودال به طوری که انتهای الکتروود از سطح زمین حدود ۳۰ سانتی‌متر پایین‌تر باشد.
- قراردادن لوله PVC (لوله پلیکا معمولی) با قطر ۲۰ سانتی‌متر پیرامون الکتروود.
- ریختن دوغاب ماده بهبوددهنده پیرامون الکتروود. این عمل فشردگی و چسبندگی لایه را به الکتروود افزایش داده و به پرکردن فضاهای خالی کمک می‌کند. همزمان خاک رس نرم یا خاک سرنده شده محل به آرامی پیرامون کانال ایجاد شده (فضای خالی بین لوله PVC و دیواره گودال) ریخته و فشرده می‌گردد.



شکل ۵-۸- روش اجرای اتصال زمین قائم به روش حفر چاه دستی


- در صورت کوتاه‌تر بودن طول لوله PVC مورد استفاده از طول الکتروود مرحله قبل چندین مرتبه تکرار می‌شود تا کل طول الکتروود با ماده بهبوددهنده و خاک رس نرم احاطه گردد.

- متصل نمودن الکتروود موردنظر به هادی اتصال زمین توسط اتصالات مناسب (جوشی یا مکانیکی) و پر کردن و کوبیدن باقی چاه
- پس از عمل آمدن ماده بهبود دهنده لوله PVC از پیرامون الکتروود به تدریج خارج گردد.

۵-۳-۲-تپ‌های اجرای الکتروود افقی

الکتروودهای افقی در آرایش‌های مختلف در عمقی پایین تر از عمق یخ زدگی منطقه (حداقل ۰/۷ متری از سطح زمین) نصب می شوند. مراحل اجرای الکتروود افقی به شرح ذیل است (شکل ۵-۹):

- ایجاد کانال به عرض ۲۰ الی ۳۰ سانتی‌متر و عمق حداقل ۷۰ سانتی‌متر (بیشتر از عمق یخ زدگی محل) و طول مناسب بسته به شرایط محل و رسیدن به مقاومت مطلوب
- ریختن آب در کف کانال به مقدار مناسب آب و انتظار برای جذب آب در خاک.
- ریختن ماده بهبوددهنده مناسب به ارتفاع حدود ۵ سانتی متر در کف کانال.
- خوابانیدن الکتروود موردنظر (تسمه، سیم تک/چند مفتولی) در کانال.
- ریختن ماده بهبوددهنده روی الکتروود به ارتفاع حدود ۵ سانتی‌متر دیگر. سپس بعد از عمل آمدن ماده بهبوددهنده روی آن با خاک رس یا خاک سرند شده پر می‌گردد.




شکل ۵-۹- نحوه اجرای الکترود افقی

۵-۳-۳- تیپ‌های اجرای الکترود صفحه‌ای

همانطور که در بخش‌های پیشین ذکر گردید الکترود صفحه‌ای آخرین اولویت به هنگام انتخاب الکترود زمین است. در اینجا به برخی از الزامات اجرای این روش اشاره شده است.

- خفر چاله ای به عمق ۳ متر و قطر دهانه ۸۰ سانتی‌متر
- ۳۰ لیتر آب در چاه ریخته می‌شود تا تمام ته چاه را دربرگیرد و پس از ته نشین شدن ادامه مراحل انجام می‌گیرد.
- پس از ته نشینی آب، ماده موردنظر به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر ته چاه ریخته می‌شود.
- صفحه مناسب به ابعاد حداقل ۳ در ۵۰۰ در ۵۰۰ میلی‌متر به صورت عمودی در مرکز و کف چاه قرار می‌گیرد.
- جهت اتصال هادی اتصال زمین به صفحه از اتصالات مکانیکی مناسب یا جوش اگزوترمیک استفاده می‌گردد. این اتصال حداقل در دو نقطه مجزا روی صفحه باید انجام گیرد.
- ماده بهبوددهنده موردنظر در اطراف صفحه و حداقل ۱۰ سانتی متر بالای صفحه ریخته می‌شود.

- لوله PVC آماده شده (دارای سوراخهای یکنواخت و متعدد روی لوله) در مرکز چاه و بالای صفحه قرار می‌گیرد و با شن و پوکه درشت پر می‌گردد. این لوله برای آب دهی الکتروود است و باعث می‌شود از طریق شن درون آن و سوراخ‌های ایجاد شده بر روی لوله، آب بطور یکنواخت به سطوح مختلف خاک نفوذ کند.
- سپس باقی چاه تا عمق ۵۰ سانتی متری سطح زمین با خاک رس یا خاک سرند شده محل پر می‌گردد.
- بر روی لوله و سطح کار نهایی دریچه فلزی یا بتونی مشبک برای امکان نفوذ آب‌های سطحی تعبیه می‌گردد.




شکل ۵-۱۰- نحوه اجرای الکتروود صفحه‌ای

۵-۴- چیدمان (آرایش) الکترودها

۵-۴-۱- الکترودهای میله‌ای پیاپی خطی


در شکل ۵-۱۱ نمایی از این شیوه اجرای الکترودهای سیستم زمین ترسیم شده و در جدول ۵-۳ و جدول ۵-۴ به ترتیب مقاومت زمین محاسبه شده برای الکترودهای میله‌ای پیاپی با فاصله‌گذاری ۳ و ۶ متر ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که به سبب رابطه خطی بین مقاومت سیستم زمین و مقاومت مخصوص خاک، مقاومت زمین الکترودهای پیاپی برای خاک‌هایی که در این جداول به آن‌ها اشاره نشده، امکان درونیابی (و حتی برون‌یابی) وجود دارد.

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع



شکل ۵-۱۱- آرایش اجرای پیاپی الکترودهای میله‌ای

توصیه می‌شود که در صورت استفاده از الکترودهای زمین پیاپی، شیوه اتصال الکترودها به گونه‌ای باشد که در صورت آسیب دیدن الکترودهای افقی و بروز قطعی، شمار الکترودهای قطع شده حداقل گردد. برای نمونه مثالی از این شیوه اتصال در شکل ۵-۱۲ ارائه گردیده است.



شکل ۵-۱۲- نمونه‌ای از اجرای الکترودهای پیاپی برای حداقل نمودن الکترودهای از دست رفته

جدول ۵-۳- میزان مقاومت معادل الکترودهای پیاپی برحسب اهم - الکترودهای میله‌ای با طول ۳ متر با فاصله ۳ متر توسط الکترودهای افقی به یکدیگر متصل شده‌اند.

تعداد الکترودهای میله‌ای	مقاومت مخصوص خاک	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱۰	۳,۲	۱,۵	۱,۱	۰,۹	۰,۷	۰,۶	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۴	۰,۴	۰,۴	۰,۴
۲۰	۶,۴	۳,۱	۲,۲	۱,۷	۱,۵	۱,۳	۱,۱	۱,۰	۰,۹	۰,۸	۰,۸	۰,۷	۰,۷
۳۰	۹,۶	۴,۶	۳,۳	۲,۶	۲,۲	۱,۹	۱,۷	۱,۵	۱,۴	۱,۳	۱,۲	۱,۱	۱,۱
۵۰	۱۶,۰	۷,۷	۵,۵	۴,۳	۳,۶	۳,۱	۲,۸	۲,۵	۲,۳	۲,۱	۲,۰	۱,۸	۱,۸
۷۰	۲۲,۳	۱۰,۸	۷,۶	۶,۱	۵,۱	۴,۴	۳,۹	۳,۵	۳,۲	۲,۹	۲,۷	۲,۵	۲,۵
۱۰۰	۳۱,۹	۱۵,۴	۱۰,۹	۸,۷	۷,۳	۶,۳	۵,۶	۵,۰	۴,۶	۴,۲	۳,۹	۳,۶	۳,۶
۱۲۰	۳۸,۳	۱۸,۵	۱۳,۱	۱۰,۴	۸,۷	۷,۵	۶,۷	۶,۰	۵,۵	۵,۰	۴,۷	۴,۴	۴,۴
۱۳۰	۴۱,۵	۲۰,۰	۱۴,۲	۱۱,۳	۹,۴	۸,۲	۷,۲	۶,۵	۵,۹	۵,۵	۵,۱	۴,۷	۴,۷
۱۵۰	۴۷,۹	۲۳,۱	۱۶,۴	۱۳,۰	۱۰,۹	۹,۴	۸,۳	۷,۵	۶,۸	۶,۳	۵,۸	۵,۵	۵,۵

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

۶,۲	۶,۶	۷,۱	۷,۸	۸,۵	۹,۵	۱۰,۷	۱۲,۳	۱۴,۷	۱۸,۵	۲۶,۲	۵۴,۲	۱۷۰
۷,۳	۷,۸	۸,۴	۹,۱	۱۰,۰	۱۱,۱	۱۲,۶	۱۴,۵	۱۷,۳	۲۱,۸	۳۰,۸	۶۳,۸	۲۰۰
۸,۰	۸,۶	۹,۲	۱۰,۰	۱۱,۰	۱۲,۲	۱۳,۸	۱۶,۰	۱۹,۱	۲۴,۰	۳۳,۹	۷۰,۲	۲۲۰
۸,۴	۹,۰	۹,۷	۱۰,۵	۱۱,۵	۱۲,۸	۱۴,۴	۱۶,۷	۱۹,۹	۲۵,۱	۳۵,۴	۷۳,۴	۲۳۰
۹,۱	۹,۷	۱۰,۵	۱۱,۴	۱۲,۵	۱۳,۹	۱۵,۷	۱۸,۱	۲۱,۷	۲۷,۳	۳۸,۵	۷۹,۷	۲۵۰

جدول ۵-۴- میزان مقاومت معادل الکترودهای پیاپی برحسب اهم - الکترودهای میله‌ای با طول ۳ متر با فاصله ۶ متر توسط الکترودهای افقی به یکدیگر متصل شده‌اند.

تعداد الکترودهای میله‌ای	مقاومت مخصوص خاک	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱۰	۳,۲	۱,۲	۰,۸	۰,۶	۰,۵	۰,۴	۰,۴	۰,۳	۰,۳	۰,۳	۰,۳	۰,۳	۰,۲
۲۰	۶,۴	۲,۵	۱,۶	۱,۳	۱,۱	۰,۹	۰,۸	۰,۷	۰,۶	۰,۶	۰,۶	۰,۵	۰,۵
۳۰	۹,۶	۳,۷	۲,۵	۱,۹	۱,۶	۱,۳	۱,۲	۱,۰	۰,۹	۰,۹	۰,۸	۰,۷	۰,۷
۵۰	۱۶,۰	۶,۲	۴,۲	۳,۲	۲,۶	۲,۲	۱,۹	۱,۷	۱,۶	۱,۴	۱,۳	۱,۲	۱,۲
۷۰	۲۲,۴	۸,۷	۵,۸	۴,۵	۳,۷	۳,۱	۲,۷	۲,۴	۲,۲	۲,۰	۱,۸	۱,۷	۱,۷
۱۰۰	۳۱,۹	۱۲,۵	۸,۴	۶,۴	۵,۲	۴,۵	۳,۹	۳,۵	۳,۱	۲,۹	۲,۶	۲,۴	۲,۴
۱۲۰	۳۸,۴	۱۵,۰	۱۰,۰	۷,۷	۶,۳	۵,۴	۴,۷	۴,۲	۳,۸	۳,۴	۳,۲	۲,۹	۲,۹
۱۳۰	۴۱,۶	۱۶,۲	۱۰,۹	۸,۳	۶,۸	۵,۸	۵,۱	۴,۵	۴,۱	۳,۷	۳,۴	۳,۲	۳,۲
۱۵۰	۴۸,۰	۱۸,۷	۱۲,۵	۹,۶	۷,۹	۶,۷	۵,۹	۵,۲	۴,۷	۴,۳	۴,۰	۳,۷	۳,۷
۱۷۰	۵۴,۴	۲۱,۲	۱۴,۲	۱۰,۹	۸,۹	۷,۶	۶,۶	۵,۹	۵,۳	۴,۹	۴,۵	۴,۲	۴,۲
۲۰۰	۶۴,۰	۲۵,۰	۱۶,۷	۱۲,۸	۱۰,۵	۸,۹	۷,۸	۶,۹	۶,۳	۵,۷	۵,۳	۴,۹	۴,۹
۲۲۰	۷۰,۴	۲۷,۵	۱۸,۴	۱۴,۱	۱۱,۵	۹,۸	۸,۶	۷,۷	۶,۹	۶,۳	۵,۸	۵,۴	۵,۴
۲۳۰	۷۳,۶	۲۸,۷	۱۹,۲	۱۴,۷	۱۲,۱	۱۰,۳	۹,۰	۸,۰	۷,۲	۶,۶	۶,۱	۵,۶	۵,۶
۲۵۰	۸۰,۰	۳۱,۲	۲۰,۹	۱۶,۰	۱۳,۱	۱۱,۲	۹,۸	۸,۷	۷,۹	۷,۲	۶,۶	۶,۱	۶,۱

فهرست

شکل

جدول

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۵-۴-۲-الکترودهای میله‌ای پیاپی غیر مستقیم

در برخی موارد ممکن است به سبب وجود محدودیت‌های مکانی امکان کوبیدن میله‌ها به صورت خطی وجود نداشته باشد. در این صورت ممکن است آرایش‌هایی نظیر کوبیدن زاویه‌دار، مربعی، پنجه کلاغی و ... انتخاب گردد (جدول ۵-۵). در این موارد بسته به فاصله‌ای که الکترودها از هم می‌گیرند، مقاومت معادل سیستم زمین نسبت به حالتی که الکترودهای میله‌ای به صورت خطی اجرا شده‌اند قدری بزرگ‌تر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که طرح‌های ذکر شده در جدول ۵-۵ برای سیستم زمین MV پست‌هایی با دو سیستم زمین جداگانه LV و MV مناسب نیست. این امر از آن جهت است که با استفاده از این طرح‌ها برقراری فاصله جداسازی بین سیستم‌های زمین LV و MV بسیار دشوار بوده و بهتر است به جای آن از چیدمانی استفاده شود که تا حد امکان الکترودی در جهت سیستم زمین LV نداشته باشد (برای نمونه استفاده از آرایش خطی الکترودهای میله‌ای که ابتدای آن در نزدیکی پست و انتهای آن در جهت دور شونده از سیستم زمین LV واقع شده باشد).











البته در مواردی که فضای کافی وجود نداشته باشد میتوان از طرح‌هایی موسوم به پنجه کلاغی^۱ نظیر شکل ۵-۱۳، استفاده نمود. با مقایسه مقاومت‌های زمین محاسبه شده برای هر یک از سه آرایش مختلف با مقاومت‌های ذکر شده در جدول ۵-۶ دیده می‌شود که استفاده از طرح پنجه کلاغی سبب شده تا مقاومت زمین در حدود ۱۱ درصد بزرگ‌تر از حالتی گردد که الکترودهای زمین به صورت پیاپی و در راستای یک خط راست اجرا شود.

لازم به ذکر است که اعداد مقاومت معادل محاسبه شده در طرح‌های جدول ۵-۶ برای خاک ۱۰۰ اهم متر بوده ($R_{100\Omega m}$) و برای تبدیل آن به مقدار مقاومت سیستم زمین در خاک با مقاومت مخصوص ρ (R_ρ) می‌بایست از رابطه (۵-۱) استفاده شود.

$$R_\rho = \frac{\rho}{100} \times R_{100\Omega m} \quad (۵-۱)$$

^۱Crow's foot

جدول ۵-۵- نمونه چیدمان غیرخطی الکترودهای میله ای به همراه مقاومت معادل

چیدمان	مقاومت در خاک $100 (\Omega.m)$		تعداد الکترو د میله‌ای	چیدمان	مقاومت در خاک $100 (\Omega.m)$		تعداد الکترو د میله‌ای
	D=3 m	D=5 m			D=3 m	D=5 m	
	۴,۱۷	۳,۱۲	۱۲		۱۱,۷۳	۹,۸۴	۳
	۸,۰۳	۶,۳۸	۵		۶,۷۵	۵,۳۰	۶
	۴,۹۳	۳,۸۱	۱۰		۴,۹۰	۳,۷۴	۹
	۶,۹۷	۵,۴۱	۶		۹,۵۱	۷,۷۵	۴
	۴,۴۰	۳,۲۷	۱۲		۵,۷۰	۴,۳۸	۸

فهرست

شکل

جدول

۱

۲

۳


۴

۵

۶

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع


هر چه فاصله بین الکترودها یا زاویه بین شاخه‌ها کوچک‌تر باشد، افزایش مقاومت نسبت به اجرای مستقیم، عدد بزرگتری اختیار می‌نماید. در صورتی که این نوع از آرایش زمین برای سیستم زمین MV پست استفاده شود، الکترودها می‌بایست نظیر شکل ۵-۱۳ در جهت دور شونده از سیستم زمین LV اجرا گردند. شکل ۵-۱۴ آرایش ۳ نمونه طرح پنجه کلاغی و توزیع پتانسیل تماس آنها را بر حسب درصد از EPR نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۳- نحوه اجرای الکترودهای زمین پنجه کلاغی در جهت دور شونده از سیستم زمین LV برای یک پست هوایی

جدول ۵-۶- مقاومت سیستم‌های زمین پنجه کلاغی شکل ۵-۱۴

آرایش	شمار الکترودهای میله‌ای	چیدمان الکترودها	مقاومت زمین (اهم)
۱	۴	شکل ۵-۱۴-الف)	۷,۶۴
۲	۷	شکل ۵-۱۴-ب)	۴,۸۰
۳	۱۰	شکل ۵-۱۴-ج)	۳,۵۷



(الف)



(ب)

(ج)

شکل ۵-۱۴- آرایش طرح‌های پنجه کلاغی و توزیع پتانسیل تماس بر حسب درصد از EPR

(الف): با سه الکترود میله‌ای، (ب): با هفت الکترود میله‌ای، (ج): با ده الکترود میله‌ای

۵-۵- مراجع فصل پنجم

- [1]. BS7430 Std., “Code of practice for protective earthing of electrical installations”, 1998.
- [2]. Jinliang He, Rong Zeng and B Zhang, “Methodology and Technology for power System Grounding”, 2013, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.

فهرست

شکل

جدول

۱

۲

۳

۴

۵

۶

فصل ۶: تست، تحویل و بازرسی سیستم زمین

پس از اجرای سیستم زمین به منظور اندازه‌گیری برخی پارامترهای طراحی و مقایسه آن‌ها و همچنین اطمینان از صحت اتصالات انجام یک سری از آزمون‌ها بر روی سیستم زمین الزامی است. در طول عملکرد سیستم زمین نیز بایستی بازرسی‌های متناوب جهت تداوم عملکرد صحیح سیستم‌های زمین احداث شده در شبکه توزیع انجام گیرد. در این فصل فرایندهای تست و تحویل سیستم‌های زمین اجرا شده و بازرسی و نگهداری آن‌ها بیان خواهد شد.

۶-۱- تست و تحویل سیستم‌های زمین اجرا شده

در مرحله بعد از اجرای یک سیستم زمین به منظور تحویل و تحول پروژه مربوطه باید مجموعه‌ای از بررسی‌ها و تست‌ها توسط ناظر یا تحویل‌گیرنده پروژه انجام گیرد تا صحت اجرای سیستم زمین مطابق با مدارک و محاسبات طراحی تایید گردد. در ادامه فرایند تست و تحویل سیستم زمین اجرا شده بیان می‌گردد. فلوچارت شکل ۶-۱ بطور خلاصه فرایند تست و تحویل سیستم زمین اجرا شده را نشان می‌دهد.

۶-۱-۱- بررسی اتصالات و همبندی‌ها

در وهله اول باید ناظر یا تحویل‌گیرنده، اتصالات مربوط به سیستم زمین و همبندی‌های صورت گرفته در محل موردنظر را از نظر کیفیت جنس و نوع اتصالات، شل یا سفت بودن اتصال، نحوه اتصال دو فلز غیر همجنس و سایر موارد را مورد بررسی قرار دهد. اهم موارد موردنیاز برای بررسی در این مرحله به شرح ذیل است:


الف) بررسی اتصال شینه‌ی اصلی اتصال زمین سیستم فشارمتوسط که معمولاً باید به بدنه ترانسفورماتور، بدنه تابلوهای فشارمتوسط (و بدنه تابلوهای فشارضعیف)، بدنه و نول ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، بدنه و نول اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ، شیلد سرکابل‌های فشار متوسط و غیره (طبق بخش دوم و سوم فصل چهارم دستورالعمل) متصل باشد.

ب) بررسی اتصالات همبندی بین اجزای مختلف که مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ج) بررسی اتصال شینه اتصال زمین فشارضعیف (شینه نول)

د) بررسی صحت جدابودن دو سیستم زمین مطابق روش بیان شده در راهنمای این دستورالعمل، در صورتیکه پست دارای سیستم زمین فشارمتوسط و فشارضعیف جداگانه‌ای باشد.

ه) اتصالات همبندی به فنس‌ها و بدنه‌های فلزی و درب پست



شکل ۶-۱- فرایند تحویل و تحول سیستم زمین اجرا شده

۶-۱-۲- اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکتریکی الکترودها

در حالت کلی مقاومت الکترودها باید در موارد زیر اندازه‌گیری گردد:

- الف) تاسیسات جدید- برای بررسی این موضوع که مقاومت برابر یا کمتر از مقدار طراحی باشد؛
- ب) تاسیسات موجود- برای بررسی این موضوع که مقاومت در محدوده مجاز قرار دارد و تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است [۱].

در هنگام اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین در یک پروژه جدیدالاحداث، رعایت این شرط اساسی که هنگام اندازه‌گیری، الکترود نباید به سیستم متصل باشد، کار دشواری نیست. می‌توان ابتدا اندازه‌گیری را انجام داد و سپس نسبت به وصل الکترود به شبکه اقدام نمود. لذا بهتر است در این زمان، اولین اندازه‌گیری روی الکترود، با روشی دقیق انجام شود. طبیعتاً در دفعات بعد که الکترود متصل به یک شبکه در حال سرویس است، کار به این سادگی نبوده و باید با روشی ساده‌تر ولی تقریبی انجام گردد.

در زمان تحویل اولیه الکترود، عموماً از روش افت پتانسیل (۶۲٪) مطابق مطالب فصل هشتم راهنمای دستورالعمل برای اندازه‌گیری مقاومت، استفاده می‌گردد. این تست با رعایت شرایط زیر باید انجام شود.

۱. اندازه‌گیری قبل از اتصال الکترود به شبکه انجام گیرد.
۲. اندازه‌گیری حداقل یک هفته بعد از احداث الکترود انجام گیرد.
۳. تا یک هفته قبل از اندازه‌گیری، بارندگی رخ نداده و بطور مصنوعی نیز محل الکترود و راستای اندازه‌گیری آبیاری نشده باشد.
۴. دستگاه مورد استفاده دارای سیم‌هایی به طول مناسب باشد (برای رعایت فواصل توصیه شده میل تست‌ها در استاندارد)
۵. اعتبار کالیبراسیون دستگاه منقضی نشده باشد.

جهت مقایسه نتایج اندازه‌گیری مقاومت الکترودها در بازرسی‌های آتی با نتایج اولیه، باید تاریخ اندازه‌گیری، مسیر تست، محل میله‌های کمکی و چیدمان آنها برای یک بار ثبت گردد و اندازه‌گیری آتی مطابق با مسیر تست و محل میله‌ها و شرایط زمانی مشابه انجام شود.

۶-۲- نگهداری سیستم زمین احداث شده

سیستم زمینی که احداث می‌گردد باید به صورت منظم بازرسی و نگهداری گردد تا صحت عملکرد خود را در طول دوره بهره‌برداری حفظ نماید. برای یک سیستم زمین برنامه بازرسی و نگهداری بطور خلاصه شامل موارد زیر است [۱]:

الف) بازرسی چشمی

ب) اندازه‌گیری دوره‌ای

۶-۲-۱- بازرسی چشمی

بازرس باید هادی‌های حفاظتی (رو زمینی)، اتصالات و غیره را برای بررسی خوردگی، خرابی، آثار سوختگی، خرابکاری یا سرقت بازرسی نماید. بازرس باید بطور چشمی تمامی الکترودهای زمین، همبندی و اتصالات را چک کند. همچنین بمنظور بررسی آسیب‌های خوردگی و قطع ارتباطات، توجه ویژه‌ای به شرایط اتصال بی‌متال (اتصال دو فلز غیر هم جنس) داشته باشد.

این نوع بازرسی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) بررسی اتصال شینه‌ی اصلی اتصال زمین سیستم فشارمتوسط که معمولاً باید به بدنه ترانسفورماتور، بدنه تابلوهای فشارمتوسط (و بدنه تابلوهای فشارضعیف)، بدنه و نول ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، بدنه و نول اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ، شیلد سرکابل‌های فشار متوسط و غیره (طبق بخش دوم و سوم فصل چهار دستورالعمل) متصل باشد.

ب) بررسی اتصالات همبندی بین اجزای مختلف که مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ج) بررسی اتصال شینه اتصال زمین فشارضعیف (شینه نول)

د) بررسی صحت جدا بودن دو سیستم زمین مطابق روش بیان شده در بخش چهار فصل هشتم این دستورالعمل، در صورتیکه پست دارای سیستم زمین فشارمتوسط و فشارضعیف جداگانه‌ای باشد.

ه) اتصالات همبندی به فنس‌ها و بدنه‌های فلزی و درب پست

۶-۲-۲-اندازه‌گیری های دوره‌ای

علاوه بر بازرسی چشمی، بایستی برخی اندازه‌گیری‌ها نیز بصورت منظم در طول دوره بهره‌برداری یک سیستم زمین بر روی آن انجام گیرد. در این نوع بازرسی، علاوه بر بازرسی چشمی، در جاییکه نیاز باشد می‌تواند برای بررسی هادی زمین و الکترودهای زمین مدفون حفاری نیز انجام گیرد [۱].

برخی از اندازه‌گیری‌هایی که بایستی در طول دوره بهره‌برداری سیستم زمین بر روی آن انجام گیرد شامل موارد زیر است:


۶-۲-۱-اندازه‌گیری مقاومت الکترودهای نصب شده

اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکتریکی سیستم زمین به عنوان بخشی از بازرسی دوره‌ای سیستم زمین باید با تشخیص بازرس در زمان بدترین شرایط خاک (حداقل رطوبت خاک یا یخ زدگی) انجام گیرد. روش‌های اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین به طور کامل در فصل ششم راهنمای دستورالعمل بیان گردیده‌است.

برای اندازه‌گیری مقاومت الکترودها در زمان تحویل سیستم زمین، روش افت پتانسیل پیشنهاد گردید که مورد تایید استانداردهاست و در صورت کنترل خطا، بقدر کافی دقیق است. اما علاوه بر این که نیاز به قطعی شبکه دارد، اجرای آن مستلزم اینست که لزوماً هادی زمین از سیستم جدا شود. . بطور مثال در پست هوایی، نیاز به یک نفر برای صعود از پایه و باز کردن سر هادی زمین از شبکه است. اینکار بسیار وقتگیر و هزینه بر است و باز و بسته‌های مکرر هادی روی شبکه می‌تواند به سستی محل اتصال و مسائل دیگر منجر شود. از این رو در بازرسی های دوره ای استفاده از روش تزریق جریان کلمپی پیشنهاد می شود. این روش با وجود اینکه دقت لازم را ندارد اما با توجه به سرعت و سادگی انجام اندازه گیری می تواند صرفاً در بازرسیهای دوره ای برای تشخیص تغییرات زیاد نسبت به نتایج اندازه گیری قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

در شکل ۶-۲ نحوه اندازه گیری مقاومت سیستم زمین با روش تزریق جریان کلمپی در یک سیستم دارای چندین زمین به صورت موازی که از طریق نول متصل شده‌اند نشان داده شده است. در این روش کلمپ دستگاه دور الکترودها با مقاومت R_x انداخته شده و مقدار مقاومت که مجموع مقاومت معادل الکترودهای موازی و مقاومت الکترودها R_x است اندازه‌گیری می‌شود. در این حالت با فرض اینکه مقاومت معادل الکترودهای موازی، بسیار کوچکتر از مقاومت الکترودها مورد نظر R_x است مقدار قرائت شده معادل مقاومت الکترودها R_x در نظر گرفته می شود [۲].

هر چه تعداد الکترودهای موازی بیشتر باشد، تاثیر آنها در مقدار قرائت شده کمتر شده و دقت اندازه‌گیری مقاومت R_X بیشتر خواهد بود. باید دقت نمود که الکترودهای R_1 تا R_n در حوزه مقاومتی الکترود R_X نباشند. در غیر اینصورت نتایج اندازه‌گیری صحیح نخواهد بود. استفاده از ارت سنج کلمپی تنها در شرایطی مفید است که دسترسی به اتصال زمین‌های متعدد موازی وجود داشته باشد و این روش را برای الکترودهای تکی نمی‌توان بکار برد.



$$R_X \gg \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}} \quad \text{و معمولاً} \quad \frac{V}{I} = R_X + \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$

شکل ۶-۲- روش تزریق جریان کلمپی

الف- روش اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی


برای اندازه‌گیری مقاومت الکترودها در شبکه توزیع فشار ضعیف عمومی که به هادی PEN شبکه متصل هستند مطابق شکل ۱۰-۳ از روش تزریق جریان کلمپی در نقاطی مانند C، D، E، F و G استفاده می‌شود. در این روش نیازی به قطع شبکه نیست. عددی که در این تست قرائت می‌شود برابر با حاصل جمع مقاومت الکترود مورد نظر، بعلاوه حاصل موازی سایر الکترودهای شبکه است. همانطور که قبلاً ذکر شد عدد قرائت شده به میزان کمی بیش از عدد واقعی است ولی این تقریب با توجه به سادگی روش پذیرفتنی می‌باشد. نهایتاً مقاومت کل شبکه فشار ضعیف یک پست نسبت به زمین را می‌توان با محاسبه حاصل موازی همه تک الکترودها حساب کرد. لازم بذکر است که در این تست هرگاه ارت سنج O.L. نشان دهد یا بمعنی قطع بودن الکترود است و یا بدین معنی است که الکترود مورد نظر تنها الکترود موجود در شبکه است.

ب- روش اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین در سمت فشار متوسط پست توزیع

برای تعیین مقاومت الکترود سمت فشار متوسط پست توزیع، می‌توان از اتصال زمین‌های متعدد موازی در سمت فشار ضعیف به عنوان مرجع سیستم زمین استفاده نمود. برای اینکار از دو روش تزریق جریان کلمپی و روش اندازه‌گیری دو نقطه‌ای می‌توان استفاده نمود.

روش تزریق جریان کلمپی: مطابق شکل ۳-۶، برای اندازه گیری مقاومت سیستم زمین در نقطه A، ابتدا با یک سیم نمره ۶ که طول آن حدود یک متر بوده و در یکسر مجهز به گیره سوسماری و در سر دیگر مجهز به گیره خاردار است، اتصالی موقتی بین شینه نول و بدنه تابلوی فشارضعیف (در اینجا بدنه تابلو فشارضعیف به زمین فشار متوسط متصل است) ایجاد می‌شود. سپس به نحوی که در ذیل شکل ۳-۶ نشان داده شده، کلمپ دستگاه دور سیم فوق الذکر بسته شده و نسبت به اندازه گیری اقدام گردد. در اینجا عدد قرائت شده برابر با مجموع مقاومت الکتروود سمت فشار متوسط پست و مقاومت کل شبکه فشار ضعیف آن است. با فرض کوچک بودن (یا معلوم بودن) مقاومت کل شبکه فشار ضعیف، مقاومت کل سیستم زمین فشار متوسط پست توزیع تعیین می‌گردد. هرگاه ارت سنج O.L. نشان دهد یا به معنی قطع بودن اتصال تابلوی فشار ضعیف از الکتروود حفاظتی است، یا سیم موقتی، بدرستی به طرفین اتصال ندارد. هرگاه ارت سنج عددی نزدیک صفر نشان دهد، بمعنی اتصال ناخواسته و غلط بین شینه نول و بدنه تابلوی فشارضعیف است.


روش دو نقطه‌ای: در این روش مطابق شکل ۴-۶ اتصالات ارت سنج سه سیمه یا چهارسیمه برقرار می‌گردد.



شکل ۳-۶- اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین به روش تزریق جریان کلمپی

برای راحتی کار می‌توان مقاومت بین بدنه تابلوی فشارضعیف (در اینجا بدنه تابلو فشارضعیف به زمین فشار متوسط متصل است) و شینه نول فشارضعیف (به عنوان زمین مرجع) اندازه‌گیری می‌گردد. با فرض کوچک

بودن (یا معلوم بودن) مقاومت کل شبکه فشار ضعیف، مقاومت کل سیستم زمین فشار متوسط پست توزیع تعیین می گردد.



شکل ۶-۴- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین فشار متوسط در پست توزیع با استفاده از روش دو نقطه‌ای [۳]

ج-روش اندازه‌گیری مقاومت سیستم‌های زمین منفرد

در صورتی که سیستم زمین مورد نظر جزئی از الکترودهای مکرر (PME) نبوده و یا همانند الکترود فشار متوسط پست در مجاورت الکترودهای مکرر قرار نداشته باشد از روش تزریق جریان کلمپی و روش دو نقطه‌ای دیگر نمی‌توان استفاده کرد. به عنوان نمونه‌ای از این نوع الکترودها می‌توان به الکترودهای احداث شده برای تجهیزات فشار متوسط هوایی از قبیل سکسیونر و MOF، الکترودهای احداث شده برای پست‌های مشترکین اختصاصی و... اشاره نمود. در این حالت مناسب‌ترین روش، روش افت پتانسیل رایج (۶۲٪) می‌باشد که بیشتر روش اجرایی آن بیان گردید.

۶-۲-۲-۲- اندازه گیری مقاومت اتصالات با استفاده از میکرو اهم متر

مورد دیگری که در اندازه‌گیری‌های دوره‌ای بایستی سنجیده شود مقاومت اتصالات است. اندازه‌گیری مقاومت برای تمامی اتصالات در دسترس باید با استفاده از میکرو اهم متر مطابق فصل ششم راهنمای دستورالعمل انجام گیرد. مقادیر به دست آمده باید با جدول ۶-۴ راهنمای دستورالعمل مقایسه شود. هر اتصال که مقدار مقاومت بیش از اندازه تعیین شده داشته باشد، باید باز شده و تمیز گردد. در صورت رفع نشدن مشکل تعمیر یا تعویض گردد.

توجه به این نکته ضروری است که تعمیر یا تعویض اتصالات موجود حتی اگر تاسیسات بی برق باشد نیز می‌تواند خطر آفرین باشد. جریان اتصالی در یک سیستم زمین دور و یا ولتاژهای خطرناک ناشی از آن، می‌تواند به سیستم زمین تاسیسات اعمال شود. لذا احتیاط‌های ایمنی در زمان کار باید رعایت گردند [۱].

۶-۲-۳- اندازه‌گیری مقاومت همبندی بین بدنه‌های فلزی در دسترس با سیستم زمین

مقادیر مقاومت همبندی بین اجزاء سائیتی که در بازرسی چشمی اشاره شده است باید توسط میکرو اهم متر اندازه‌گیری شده و با مقادیر جدول ۶-۴ راهنمای دستورالعمل مقایسه شود (روش اندازه‌گیری مطابق با بخش چهار از فصل ششم راهنمای دستورالعمل).

هدف اصلی از اندازه‌گیری مقاومت همبندی بین یک تجهیز شبکه با سیستم زمین، حصول اطمینان از صحت همبندی و اتصال الکتریکی بین آن تجهیز و سیستم زمین مربوطه است. این بررسی باید هم در زمان برقرار کردن سیستم‌های جدیدالاحداث و هم بازرسی‌های دوره‌ای سیستم زمین تاسیسات شبکه انجام گیرد.

۶-۲-۴- کنترل صحت جدایی مؤثر بین دو سیستم زمین فشار متوسط و فشارضعیف

وقتی که تاسیسات دارای دو سیستم زمین فشار متوسط و سیستم زمین فشارضعیف مجزا باشد، دو سیستم زمین می‌بایست به نحو مؤثری از یکدیگر جدا باشند. جدایی مؤثر بین دو سیستم زمین ممکن است در اثر عوامل زیر بطور کامل از بین رفته و یا ناکافی باشد:

- اتصال سهوی بین دو سیستم زمین در زمان نصب و یا در زمان تعمیرات و اصلاحات
- کافی نبودن فاصله بین دو سیستم زمین بدلیل اشتباه در طراحی، عدم وجود فضای کافی، وجود سازه یا تجهیزات فلزی مدفون در حد فاصل دو سیستم زمین.
- ممکن است دو سیستم زمین، کاملاً مستقل باشند ولی از هادی‌هایی جهت ارتباط این دو سیستم با نقاط و تجهیزات مربوطه استفاده گردد که بدون عایق بوده و از نزدیکی یکدیگر عبور کند.
- ممکن است دو سیستم زمین، کاملاً مستقل باشند و در نقاط مورد نیاز از هادیهای عایق دار جهت اتصال یا همبندی استفاده شده باشد ولی خود تجهیزات مرتبط به دو سیستم، در نزدیکی یکدیگر قرار داده شده باشند یا بدلیل شرایط محلی از طریق اجزا فلزی محل نصب، به یکدیگر وصل شده باشند.

در صورتیکه در اثر یکی از عوامل یاد شده در بالا، جدایی مؤثر بین دو سیستم زمین مستقل وجود نداشته باشد، عملاً جداسازی کاری بی حاصل است. لذا بازرس باید صحت جدایی مؤثر دو سیستم زمین مستقل فشار متوسط و فشارضعیف را با استفاده از روش ذکر شده در فصل چهارم این دستورالعمل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

توجه ۱: در ارزیابی یاد شده، دقت اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیستم زمین فشارمتوسط و مقاومت الکتریکی سیستم زمین فشارضعیف نسبت به زمین، بویژه زمانی که مقاومت آنها کم باشد، بسیار مهم است.

توجه ۲: در صورت عدم وجود جدایی مؤثر بین دو سیستم زمین فشار متوسط و فشارضعیف، می‌بایست مشکل شناسایی و رفع گردد. در صورت عدم امکان، مشکل بودن و یا صرف هزینه بالا جهت جداسازی، هرگونه اقدام اصلاحی و تغییر می‌بایست با نظر و تایید واحد مهندسی صورت پذیرد.

۶-۲-۳- دوره زمانی بازرسی‌ها

بازرسی و نگهداری سیستم زمین باید بصورت منظم و با برنامه صورت گیرد. لذا باید شرکتهای توزیع نسبت به تهیه برنامه زمانبندی مناسب برای بازرسی سیستمهای زمین اجرا شده در سطح شرکت خود اقدام نمایند. بازرسی تمامی سیستمهای زمین اجرا شده در سطح شبکه توزیع از قبیل بازرسی چشمی، اندازه گیری مقاومت الکترودها، اندازه گیری مقاوت اتصالات، بررسی همبندی‌ها و صحت جدایی مؤثر بین سیستمهای زمین فشارمتوسط و فشارضعیف (مطابق بخش‌های ۶-۳-۱ و ۶-۳-۲) باید بصورت سالیانه انجام گیرد.

۶-۲-۴- اقدامات اصلاحی پس از بازرسی‌ها

پس از انجام بازرسی‌ها و اندازه گیری‌ها و تکمیل فرم‌های مربوطه نتایج حاصله بایستی در پرونده سیستم زمین بایگانی گردد. در صورت وقوع ایرادات در سیستم زمین یا عدم تایید مقاومتهای اندازه گیری شده، رونوشتی از فرمهای مربوطه باید به واحد تعمیرات جهت اصلاح موارد ذکر شده و تقویت و احیای سیستم زمین موردنظر ارسال گردد.

با توجه به اینکه در طراحی سیستم زمین حاشیه اطمینان ۱۵ الی ۳۰ درصدی برای تغییرات فصلی در نظر گرفته می‌شود [۴]. لذا در فرایند بازرسی در صورتی که مشخص شود مقاومت الکترودها از این حد تجاوز نموده است باید با استفاده از روش اندازه گیری دقیقتری مانند روش افت پتانسیل (۶۲٪) اندازه گیری

مجدد انجام گیرد. در صورت تایید مشکل نسبت به تقویت و یا احیای سیستم زمین اقدام شود. در غیر اینصورت نیاز به اقدام خاصی برای آن الکتروود نمی‌باشد.

۶-۳- ایمنی در بازرسی‌ها

هنگام بازرسی سیستم زمین باید اقدامات احتیاطی و ایمنی انجام گیرد. زیرا یک ولتاژ مهلک میتواند بین الکتروود زمین تحت تست و زمین دور بوجود آید. قطع برق یک تاسیسات، لزوماً سیستم زمین آن را بی خطر نمی‌کند؛ پتانسیل زمین میتواند تا چندین هزار ولت ناشی از بروز خطا و عملیات کلید زنی در تاسیسات مجاور، افزایش پیدا کند. ولتاژهای گام و تماس حول الکتروود زمین تحت تست، تجهیزات تست و زمین دور نیز میتواند مهلک باشد. از اینرو اقدامات احتیاطی که جهت ایمنی و کاهش خطرات حین بازرسی از سیستم زمین باید لحاظ گردد در زیر ارائه شده و رعایت آن الزامی است.

الف) صلاحیت: تمامی کار بایستی تحت کنترل و هدایت شخص ذیصلاح انجام گیرد. تمامی پرسنل درگیر در روند تست بایستی اشخاص آموزش دیده باشند. از تماس مستقیم با سیم‌های ارتباطی دستگاه و میله‌ها در طول تست باید خودداری نمود (مگر موارد خاص که آموزش لازم در این ارتباط برای پرسنل ذیربط برگزار شده باشد) توجه ویژه شود که سیم‌های ارتباطی دستگاه از میان زمین‌های قابل دسترس عموم و یا احشام عبور داده نشود.

ب) آذرخش: اگر رخداد آذرخش (قابل رؤیت یا شنیدن) محتمل بوده و اعلان خطر صاعقه صادر شده باشد، کار نبایستی شروع و یا ادامه پیدا کند؛ چرا که احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن شبکه‌ای که به سیستم زمین متصل است وجود دارد. اگر در شبکه‌های متصل به سیستم زمین، کلید زنی ناشی از اتصالی رخ دهد، کار نباید انجام شود.

ج) تجهیزات ایمنی شخصی: ارتباط میله‌های دستگاه ارت تستر (اجزای هادی بیگانه) با سیستم زمین می‌تواند باعث ولتاژ تماس بالایی شود. در نتیجه باید کفش عایقی مناسب، لباس ضد حریق و دستکش عایق در طول فرایند تست پوشیده شود.

د) تجهیزات تست: برای اطمینان از ایمنی کاربر و سازگاری عملکرد روی سیستم زمین، تمامی تجهیزات تست انتخاب شده بایستی در راستای ایمنی مطابق با استاندارد BS EN 61010 IV و در راستای عملکرد مطابق با استاندارد BS EN 61557 باشد. اگر تجهیز دیگری استفاده گردد بایستی درجه ایمنی و عملکرد

پایینی را فراهم نماید. سیم‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری بایستی بطور مناسب انتخاب شده و از طول و استحکام کافی برای کشیده شدن در طول مسیر برخوردار باشد. پروب‌های جریان و ولتاژ باید دارای رنگهای متفاوتی باشد تا اینکه از سردرگمی موقع اتصال به دستگاه اندازه‌گیری جلوگیری شود. بایستی یک کفپوش عایقی با ابعاد مناسب برای تجهیزات تست و اپراتور در دسترس بوده و موقع تست استفاده شود.

ه) **مسیر تست:** مسیر تست بایستی طوری انتخاب شود که تا حد امکان مستقیم باشد. تا آنجائیکه ممکن است مسیر نبایستی از جاده‌ها و یا پیاده‌روهای پر رفت و آمد عبور کند مگر اینکه اقدام احتیاطی مناسب و علامت‌های مقتضی در محل در نظر گرفته شود.

و) **آزمایش وجود/عدم وجود ولتاژ روی سیستم زمین:** قبل از هر گونه آزمایش روی سیستم زمین، لازم است از عدم وجود ولتاژهای سرگردان روی سیستم زمین تحت آزمایش مطمئن شد.

۶-۴- فرم‌های بازرسی سیستم زمین

در این بخش نمونه‌ای از فرم‌های مربوط به بازرسی چشمی و اندازه‌گیری سیستم زمین ارائه شده است. این فرم‌ها باید در فرایند بازرسی تکمیل و بصورت الکترونیکی یا فیزیکی در پرونده مربوط به آن سیستم زمین نگهداری گردد. در واقع هر سیستم زمین احداث شده باید دارای پرونده‌ای باشد که این پرونده خود در داخل پرونده اصلی که مربوط به سایت موردنظر (به عنوان مثال پست زمینی یا پست هوایی) می‌باشد قرار گیرد. این پرونده باید تمامی اطلاعات سیستم زمین اعم از محاسبات طراحی، مدارک تحویل تحول سیستم زمین اجرا شده و فرم‌های بازرسی و اندازه‌گیری دوره‌ای را در خود جای دهد.

در ادامه نمونه‌ای از فرم‌های بازرسی ارائه شده است.



دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

فرم بازرسی چشمی سیستم زمین									
نام شرکت:					شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ بازرسی:				
محل قرارگیری سیستم زمین:									
مختصات جغرافیایی محل سیستم زمین: X:..... Y:.....									
نام بازرس: امضا:									
توضیحات	نتیجه بازرسی		ناپیدا (Missing)		زنگ زده (Corroded)		آسیب دیده (Damaged)		
	عدم تایید	تایید	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	
اتصالات شینه زمین اصلی MV									
اتصالات شینه نول LV									
اتصالات همبندی تجهیزات (تابلوها، ترانسفورماتور و...)									
اتصالات همبندی بدنه‌های فلزی									
اتصالات همبندی اجزای فلزی (فنس، درب فلزی و...)									



دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

نام شرکت:		فرم اندازه‌گیری مقاومت اتصالات و همبندی‌ها		شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ اندازه‌گیری:		
محل قرارگیری سیستم زمین:						
مختصات جغرافیایی محل سیستم زمین: Y:..... X:.....						
نام بازرس: امضا:						
ردیف	تجهیز	پیشینه مقدار قابل قبول ($\mu\Omega$)	مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده ($\mu\Omega$)	نتیجه بازرسی		توضیحات
				تایید	عدم تایید	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

نام شرکت:				شناسنامه الکتروود زمین			
مشخصات کلی الکتروود							
آدرس محل قرارگیری الکتروود:							
مختصات جغرافیایی محل قرارگیری الکتروود: X:..... Y:.....							
تاریخ احداث الکتروود:							
نوع کاربری الکتروود	الکتروود سمت فشار متوسط پست	الکتروود سمت فشار ضعیف پست	الکتروود فیدر فشار ضعیف	سایر:			
روش اجرای الکتروود:	کوبشی	عمیق	حفر چاه	قائم	افقی	صفحه‌ای	سایر:
	☐	☐	☐		☐	☐	
نوع الکتروود:	میله	لوله	تسمه	سیم	صفحه	سایر:	
جنس الکتروود	مس	فولاد گالوانیزه	فولاد ضد زنگ	سایر:			
طول الکتروود:	قطر الکتروود:		سایر:				
سوابق اندازه‌گیری مقاومت الکتروود							
تاریخ	ساعت	دمای هوا (سانتی گراد)	مقدار بارندگی ۴۸ ساعت اخیر (mm)	مقاومت الکتروود (اهم)	روش اندازه‌گیری مقاومت	نام و امضا تهیه کننده	
کروکی چیدمان الکتروودها							

۶-۵- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین در مناطق شهری

در مناطق درون شهری به دلیل وجود تراکم، ممکن است امکان رعایت فاصله لازم بین الکترودها وجود نداشته باشد (بطور مثال برای رعایت فاصله لازم نیاز به کوبیدن میله تست جریان در ملک خصوصی یا خیابان باشد). از طرف دیگر امکان کوبیدن میله‌های تست در برخی سطوح (مانند سنگفرش) وجود ندارد. راه کارهای زیر را می‌توان برای اندازه‌گیری مقاومت سیستم زمین در این مناطق پیشنهاد کرد:

- در صورتیکه به دلیل محدودیت‌های شهری امکان قرار گیری الکترودها در راستای مستقیم نباشد می‌توان میله تست ولتاژ را با مقداری انحراف (بطور مثال ۱۵ درجه) نسبت به مسیر مستقیم قرار داد. حداکثر مقدار انحراف مجاز توسط سازندگان ارت سنج تعیین شده است.
- در صورتیکه به دلیل محدودیت‌های شهری امکان رعایت قیود ذکر شده مربوط به فاصله نباشد در مرحله اول میله تست جریانی در بیشترین فاصله ممکن از الکترودها تحت آزمون نصب شده و با روشهای افت پتانسیل کلاسیک یا ۶۲٪ (یا ساده شده ۵۰٪) مقدار مقاومت سیستم زمین بدست می‌آید. اگر مقدار خطا بیش از مقدار مجاز در این روشها باشد میله تست جریانی در دورترین نقطه ممکن نصب شده و روش افت پتانسیل شیب اجرا می‌گردد.
- در صورتیکه امکان بکارگیری روشهای بالا نباشد در وهله دوم می‌توان از روشهای سه نقطه‌ای، تزریق جریان کلمپی و دو نقطه‌ای با رعایت شرایط ذکر شده و در نظر گرفتن این ضعف که فاقد امکان اعتبارسنجی هستند استفاده کرد. باید توجه کرد که روشهای سه نقطه‌ای و دو نقطه‌ای به دلیل ضعفهای ذکر شده، در حالت معمول فقط برای تایید نتایج اندازه‌گیری از روشهای دیگر یا در بازرسی‌های دوره‌ای برای تعیین تغییرات زیاد مقاومت زمین استفاده می‌شوند.
- در صورت وجود محدودیت در کوبیدن میله‌های تست، می‌توان از اجرام فلزی موجود در محل که در تماس مستقیم با خاک قرار داشته یا داخل آن قرار گرفته‌اند (مانند تابلوهای راهنمایی، نرده‌های فلزی، صندوق صدقات، راه بندهای ترافیکی و ...) استفاده کرد.
- در برخی اماکن به دلیل وجود سطوحی نظیر آسفالت، بتن، سنگ فرش و امثالهم ممکن است امکان کوبیدن میله‌های جریانی و ولتاژی وجود نداشته باشد. پیشنهاد ارائه شده توسط برخی سازندگان تجهیزات ارت سنج برای حل این مشکل، استفاده از صفحات فلزی معمولی یا مشبک است. برای این کار صفحه با آب یا آب نمک خیس شده و به حالت افقی بر روی زمینی قرار گرفته و بر روی

آن وزنه فلزی، سنگ، آجر و یا کیسه شن قرار داده می‌شود. در نهایت گیره‌های سیم‌های رابط را به این صفحات متصل کرده و اندازه‌گیری انجام می‌گردد. توجه شود که دستگاه استفاده شده برای این مدل از اندازه‌گیری باید با مقاومت تماس بالا سازگار باشد.

۶-۶- مراجع فصل ششم

[1]. BS7430 Std., "Code of practice for protective earthing of electrical installations", 2011.

[۲]. شاهرخ شجاعیان ، "روش تقریبی و ساده برای پایش سیستم زمین در شبکه‌های توزیع ایران"، بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع، کرج، شهریور ۱۴۰۰

[3]. "Earthing testing and measurements,"in ECS 06-0024 version 3.1, UK Power Networks, 12/03/2021.

[4]. B. Zhang, R. Zeng and J. He, Methodology and technology for power system grounding. Hoboken, N.J.: Wiley, 2013.

[۵] امین گشتی، "بازرسی، تست و اندازه‌گیری سیستم‌های ارتینگ، همبندی و حفاظت در برابر صاعقه"، انتشارات میدیا، ۱۴۰۰.